

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
e-mail: undpr-rt@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел/факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 153/1/97

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Детский сад общеразвивающего вида №86» Нижнекамского муниципального
района Республики Татарстан

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора Нижнекамского
муниципального района Республики Татарстан по пожарному надзору – начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому
муниципальному району Республики Татарстан управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Татарстан майора внутренней службы Р.Ф. Насибуллина № 154 от 16.07.2021,
ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 13 ч. 00 мин. «21» июля 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «29» июля 2021 г.,
майором внутренней службы Мисалимовым Аликом Гаптельхаевичем –
государственным инспектором Нижнекамского муниципального района Республики
Татарстан по пожарному надзору - старшим дознавателем отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному
району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад

общеразвивающего вида №86» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; ИНН 1651028103; 423584, Татарстан Республика, район Нижнекамский, город Нижнекамск, проспект Мира, д.50А

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №86» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Хазиева Альфия Рахимована.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, установленные: Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123); постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР); НПБ 110-03; СП 5.13130.2009:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения | Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения | Отметка об устранении нарушения (подпись) |
|-------|---|---|---------------------------|---|
| 1. | В групповых помещениях (приемные, игровые, спальные) допущено применение декоративно-отделочных материалов (линолеум) для покрытия полов с неисследованными показателями пожарной опасности (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов) | ст. 4, 6, п. 7 ст. 134 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 25 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.). | 01.07.2022г. | |
| 2. | В зальном помещении (разминочного зала) спортивного зала для покрытия полов применен материал линолеум с неисследованными показателями пожарной опасности | ст. 4,6, п. 6 ст. 134, таб. 3, 29 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 25 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.) | 01.07.2022г. | |
| 3. | Складские здание (помещения категория В-2) не защищено системой противопожарной защиты (АПС) | ст. 4, 6, 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4, таблица 3, п. 5.2 НПБ 110-03, Приложение А (обязательное) п. А4, таблица А.3, п. 5.2 СП 5.13130.2009 | 01.07.2022г. | |

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору – старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Мисалимов А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*


“29” 07 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №86» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан



(подпись)

 (должность)

Хазиева А.Р.

(фамилия, инициалы)

“29” 07 2021 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.