

## ОТВЕТ

на представление от 24 апреля 2017г.

### об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности на путях эвакуации на лестничных маршах рядом с группами №4, №10 и у ИПР.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.33, п.43.	1.08.2017г.	выполнено
2.	Эвакуационный выход из помещения приемной группы №11 (тамбур) загроможден горючими материалами (стеллаж с обувью), что привело к заужению прохода (менее 0,8м).	п.6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.36 п/п «б»	1.08.2017г.	устранено
3.	На объекте не организовано проведения ежеквартальных проверок контроля состояния огнетушителей, контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями, с занесением записей в журнал ТО и эксплуатационный паспорт.	п.4.3.6 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».	1.08.2017г.	выполнено
4.	Для отделки потолка на путях эвакуации на 1ом этаже у центрального входа применены материалы с неисследованными показателями пожарной опасности (ПВХ плитка).	Федеральный Закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. 2Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134, таблицы 3,28	1.08.2017г.	01.08..2017

Заведующий МАДОУ № 86 Хази Хазиева А.Р. 12.05.2017

