

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 ТУБЭН КАМА МУНИЦИПАЛЬ
 РАЙОНЫ
 «ГОМУМИ УСТЕРЕШЛЕ 86 НЧЫ
 БАЛАЛАР БАКЧАСЫ»
 МУНИЦИПАЛЬ УЗИДАРӘ
 МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ
 УЧРЕЖДЕНИЕСЕ
 423570 Тубән Камә,
 Тынычлык пр. 50А йорты

тел. 36-59-08
 e-mail:
 detsad86nk@mail.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86»
 НИЖНЕКАМСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

423570 г. Нижнекамск,
 пр. Мира, д.50А

№ 18

от «23» .08. 2017г.

Начальнику территориального отдела
 Управления Роспотребнадзора
 по Республике Татарстан (Татарстан)
 в Нижнекамском районе и г.Нижнекамске
 Р.М. Изиятуллину

Уважаемый Рустем Маратович,
 администрация МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №86» направляет Вам
 ответ о выполненных мероприятиях по предписанию № 105/28 от 25.04.2017г.

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, пункты санитарных правил, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок исполнения
1.	Крупы, муку, макаронные изделия хранить в складском помещении в заводской упаковке на подтоварниках либо стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 см, и соблюдать расстояние между стеной и продуктами не менее 20 см.	п. 14.6, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	28.08.2017г. выполнено
2.	Обеспечить укомплектованность групп исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты – для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка в группах №2, №7, №10, №11.	п. 1.9, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.	28.08.2017г. выполнено
3.	Обеспечить наличие белья в	п. 17.14, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.	



	количестве три комплекта и наматрасников два комплекта на каждого ребенка.		28.08.2017г. выполнено
4.	Осуществлять ревизию, очистку и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год.	п. 8.1, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24. Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».	28.08.2017г. выполнено
5.	Своевременно осуществлять замену неисправных осветительных приборов.	п. 7.8, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.	28.08.2017г. выполнено
6.	Заменить плафоны осветительных приборов в группе №5, №12.	п. 7.10, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.	28.08.2017г. выполнено
7.	Обеспечить наличие гладкой отделки потолков и стен в коридоре бассейна, в раздевалке сауны, в душевых отделениях, в туалетах, в кабинете неотложной помощи бассейна, в холле 2 этажа с устранением течи кровли.	Ст. 24 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03. 1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».	28.08.2017г. выполнено
8.	Восстановить облицовочную плитку в туалете группы №5, в буфетной группы №8, в спортивном зале заделать отверстия в потолке.	п. 5.1., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13; Ст. 24, ч.1 ст.28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03. 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	28.08.2017г. выполнено



Заведующий МАДОУ №86 А.Р.Хазиева

Старшая медсестра Э.Р.Зиятдинова