

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 272-91-24, ф. 273-76-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066 (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Нижнекамскому муниципальному району РТ  
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(8555) 423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5  
тел. 41-26-35, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

**Предписание N 134/1/60**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица - заведующему МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №86» НМР РТ Хазиевой Альфии Рахимзяновне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ по пожарному надзору (наименование органа ГПН)

надзору N 134 от 04.04.2017 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. "11" апреля 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. "21" апреля 2017 г. проведена проверка

старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Илаловой Эльмирой Рамилевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения " Детский сад общеразвивающего вида №86" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан расположенного по адресу: РТ, г. Нижнекамск, пр. Мира, 50 «А»

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №86» НМР РТ Хазиевой Альфией Рахимзяновной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнене-

			пожарной безопасности	ние)
1.	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности на путях эвакуации на лестничных маршах рядом с группами №4; №10 и у ИПР.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.33, п. 43	01.08.2017г	
2.	Эвакуационный выход из помещения приемной группы № 11 (тамбур) загроможден горючими материалами (стеллаж с обувью), что привело к заужению прохода (менее 0,8 м).	п.6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.36 п/п «б»	01.08.2017г	
3.	На объекте не организовано проведения ежеквартальных проверок контроля состояния огнетушителей, контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями, с занесением записей в журнал ТО и эксплуатационный паспорт.	П.4.3.6 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».	01.08.2017г	
4.	Для отделки потолка на путях эвакуации на 1-м этаже у центрального входа применены материалы с неисследованными показателями пожарной опасности (ПВХ плитка).	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134, таблицы 3,28	01.08.2017г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководителей федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому  
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора  
муниципальному району РТ Э.Р.Илалова  
по пожарному надзору)



«21» апрель 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Азиз  
(подпись)

«21» апрель 2017 г.

заведующий МБДОУ "Детский сад  
общеразвивающего вида №86" НМР РТ  
Хазиева Альфия Рахимзяновна  
(должность, фамилия, инициалы)