

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел. 35-75-09, факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 184/1/50

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица – заведующему муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №87" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Сафиной Айгуль Нурисламовне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД ГУ МЧС России по РТ по пожарному надзору (наименование органа ГПН)

надзору N 184 от 16.06.2020 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

"22" июня 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

"22" июня 2020 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.

"23" июня 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

"23" июня 2020 г. с 16 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин

проведена проверка

старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Илаловой Эльмирой Рамилевой

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №87" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, 54

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №87" НМР РТ Сафина Айгуль Нурисламовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Допущено размещение на путях эвакуации (проход из музыкального зала на 2-м этаже)	36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том	01.06.2021 г.	

	различных материалов и мебели (обустроен методический кабинет).	числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов; п.36 «б» Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изм).		
2.	На объекте не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений. Графики проведения ТО и ППР системы радиоканальной передачи сигнала о пожаре (ПАК «Стрелец-Мониторинг») отсутствуют.	Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). п.61,63 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (с изм.).	01.06.2021 г.	
3.	Система АПС и СОУЭ, имеющаяся на объекте не обеспечена в соответствии с требуемыми нормами (с достаточной ёмкостью аккумуляторов) источниками бесперебойного электропитания. Согласно муниципального контракта № 917 от 09.01.2020г. на техническое обслуживание систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией) обслуживание указанных систем в учреждении проводит Акционерное общество «Управление инвестиционно-строительными проектами». Согласно акта обследования систем пожарной автоматики 18.06.2020г. проведенного совместно с представителем АО «УИСП» Федорова Е.В., ёмкость аккумуляторов не достаточна для работы в тревожном и дежурном режимах.	Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.ст.4,6, п.11 ст.84 п.2 ст.91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм.)	01.06.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора

муниципальному району РТ Илалова Э.Р.

по пожарному надзору)



«23» июня 2020 г.

Предписание для исполнения получил:



«23» июня 2020 г.

Заведующий МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида №64»
Нижнекамского муниципального района
Республики Татарстан
Мугизова Айсолу Вахитовна