

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
дошкольного образования ИК НМР РТ

С.А. Андрианова
(подпись) ФИО
« 20 » г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 87» НМР РТ

А.Н. Сафина
(подпись) ФИО
« 20 » г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта (здание, помещение и иное сооружение)
и предоставляемых на нем услуг
в сфере дошкольное образование

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

423571, РТ, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д.54

Наименование предоставляемой услуги: дошкольное образование

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 2838,5 кв. м.

часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 10714 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №87»

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №87» НМР РТ

Юридический адрес организации: 423571, РТ, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д.54

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление дошкольного образования» исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.6

II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

Сфера деятельности дошкольное образование

Плановая мощность: посещаемость - 600 человек, количество обслуживаемых в день - 600 человек, вместимость - до 1000 человек, пропускная способность - до 1000 человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, ментальными нарушениями):
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением 1, в т.ч. наличие:	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	да
5	пандусы	да
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	да
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	да
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	да
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	да
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	Иные (текстовые, световые обозначения и т. д.)	да

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

№ п/п	Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)
1	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	нет
2	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	нет
3	проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено	Да

	оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	иные	да

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1	Необходимо дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Установка текстового экрана для использования внутри помещений в холле центрального входа	2025г. (по мере финансирования)
2	Установка оборудования и носителей информации, необходимых для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения	Приобрести тактильные указатели	2025г. (по мере финансирования)
3	Наличие в одном из помещений индукционных петель или звукоусиливающей аппаратуры	Приобрести индукционную петлю	2025г. (по мере финансирования)
4	Обеспечить беспрепятственное перемещение внутри здания	Установка поручней внутри здания	2025г. (по мере финансирования)

Начальник управления социальной защиты
Министерства социальной защиты РТ в КМР

С.А. Романова

Председатель Нижнекамской городской
организации ТРО ВОИ

Р.З. Хайнецкая

Ведущий специалист отдела охраны труда
и здоровья детей «МБУ «ЦДО» НМР РТ

Г.Д. Хайрутдинова

Заместитель заведующего по ХР

В.А. Хадиуллина

* С учетом оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, указанных в разделе III и IV паспорта

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №87»
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН
КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«87-НЧЕ САНЛЫ КАТНАШ ТӨРДӘГЕ
БАЛАЛАР БАКЧАСЫ»
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМ МӨКТӘПКӘЧӘ
БЕЛЕМ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

423571, РТ, г. Нижнекамск
Сююмбике, 54

т. 8 (8555) 36-32-93
e-mail: dou87nk@bk.ru
Оф.сайт: <https://edu.tatar.ru/nkamsk/dou87>

423571, РТ, ш. Түбән Кама
Сөембикә, 54

от 30.11.2020 №80/4-ОД ПРИКАЗ

«Об обеспечении создании условий
доступности для инвалидов»

На основании Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказа ИК НМР РТ от 27.11.2020г. №363/01-03 «Об обеспечении создании условий доступности для инвалидов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственного за обеспечение созданий условий доступности для инвалидов на зам.зав.по ХР – Хадиуллину В.А.
2. Организовать обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов.
3. Обеспечить проведение мероприятий в соответствии с требованиями п.3, п.4 Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. №1309.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ №87 НМР РТ

 А.Н.Сафина

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 87» НМР РТ



А.Н. Сафина

«19» 2021г.

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ 63 / 2021

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 87» НМР РТ
полное юридическое наименование объекта

423571, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д.54, тел.: 8(8555)36-32-93, dou87nk@bk.ru
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района

2. Вид деятельности Дошкольное образование

3. Форма собственности Муниципальная

4. Размещение объекта г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д.54

кадастровый номер участка 16:53:0103:0032; номер БТИ здания 1814;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. – 586 человек

6. Функциональное назначение объекта: Дошкольное образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения					состояние удовлет.	
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	имеется в наличии	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	имеется 3,75	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	5%	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	1-2%	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	соответствует	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	имеется в наличии	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	соответствует 0,05	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	имеется 0,04	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	имеется 0,04	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	отсутствует	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	Наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	соответствует	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	

	благоустройства						
	Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
	Лестницы наружные					состояние удовлет.	
	На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется	
	Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	соответствуют	
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	0,3	
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	0,15	
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	одинаковая	
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	наличие	
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	отсутствует	
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	отсутствует	
	Пандусы наружные						
	На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	нет	
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	соответствует	
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	отсутствует	
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	соответствует	
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	нет	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	нет	
	Бортики по продольным краям	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	нет	

маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей						
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	соответствует	
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	нет	
Препятствия на пешеходных путях						
Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	нет	
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	нет	
Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	нет	
Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	нет	
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	нет	
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	нет	
Тактильная предупреждающая информация						
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	Нет	Установить
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	Нет	Установить
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой	0,8	м	С	Нет	Нет необходимости

		ступени лестницы подземного перехода					
	Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	нет	Нет необходимости
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	Нет	Нет необходимости
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	Нет	Нет необходимости
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	Нет	Нет необходимости
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	Нет	Установить
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	Нет	Установить
	Информационные указатели						
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	отсутствует	Необходимо установить визуальные указатели вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м

	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	отсутствует	Необходимо установить дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов вне здания
--	--	---------	---	---	------	-------------	---

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки					Не имеется	
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	отсутствует	
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	отсутствует	
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	отсутствует	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К	отсутствует	

		при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	отсутствует	
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	не менее	3,5	м	К	отсутствует	
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	-	
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Отсутствует	
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Отсутствует	
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	-	

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8

						Не имеется	
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	Нет	-
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	Нет	-
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	Нет	-
	Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	Нет	-
	Лестница наружная					Не имеется	
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Нет	-
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	Нет	-
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Нет	-
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Нет	-
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Да	
	Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	Да	-
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	Нет	-

Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	Нет	-
Пандус наружный					Имеется	-
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Нет	-
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Нет	-
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Нет	-
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Нет	-
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Нет	-
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Нет	-
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Соответствует	-
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Соответствует	-
Тамбур					Имеется	
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К	1,8 м соответствует	
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К	-	-
Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	2,6 м соответствует	
Двери						
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	соответствует	
Высота порогов	не более	0,025	м	К	соответствует	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Не имеются	-
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	-

Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	Не имеется	-
--	--	------------	--------	--------------------	------------	---

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения					Не имеется	
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	Не имеется	Нет технической возможности
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	Не имеется	Нет технической возможности
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	Не имеется	Нет технической возможности
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	Не имеется	Нет технической возможности
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	Не имеется	Нет технической возможности
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	Не имеется	Нет технической возможности
	Ширина проемов в стене						

Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	Не имеется	
Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	Не имеется	
Перемещение по этажам					Нет возможности	
Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	Не имеется	Нет технической возможности
Лифты					Не имеется	
Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К	нет	-
Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К	нет	-
Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К	нет	-
Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие	-	-	К	нет	-
Лестницы					Состояние удовлетворительное	
Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	Соответствует 0,3	
Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	Соответствуют, 0,15	
Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	
Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	
Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	соответствует	

Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	Соответствует 0,05	
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	Не имеется	Нет возможности
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К	Имеется	
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	Соответствует 0,9	
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	0,5	-	для всех, кроме К	имеется	
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	Нет необходимости	-
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	С	Не имеется	-
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Установить предупредительную рифленую или контрастно окрашенную поверхность
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Не имеется	Произвести окраску крайних ступеней Ярко - желтого цвета
Пандусы						
Ширина пандуса при одностороннем	не менее	1,0	м	К, О, М	Не имеется	-
					Не имеется	Нет

	движении						технической возможности
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Не имеется	Нет технической возможности
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Не имеется	Нет технической возможности
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Не имеется	Нет технической возможности
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Не имеется	Нет технической возможности
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Не имеется	Нет технической возможности
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Не имеется	Нет технической возможности
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Не имеется	Нет технической возможности
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Нет технической возможности
	Двери					Состояние удовлетворитель- ное	
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Соответствует	
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	Соответствует 0,025	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола	0,3 - 0,9	м	К	Не имеется	

прозрачным и ударопрочным материалом	в пределах					
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	Не имеется	
Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	Не имеется	
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	Имеется	
Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех, категорий	Не имеется	
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	Имеются	
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	Не имеются	
Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	Не имеется	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Обеспечить предупредительную рифленую

							контрастно окрашенную поверхность
--	--	--	--	--	--	--	---

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	Не имеются	
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах					Не имеется	
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	-	
	Зоны отдыха					Не имеется	
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Расстановка оборудования					Не имеется	
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от	-	-	К	Не имеется	Нет технической

другого оборудования с расположением зоны досягаемости	посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе					возможности
Подходы к оборудованию и мебели						
Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	Не имеется	Нет технической возможности
Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	Не имеется	Нет технической возможности
Расположение поверхности столов						
Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	-	-
Обеденные залы						
Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	-	-
Читальные залы						
Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К	-	-
Раздевальные в спортивных сооружениях						
Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	нет	-
Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	нет	-
Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для	высотой не более	1,7	м	К	нет	-

занимающихся инвалидов						
Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К	нет	-
Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	К	нет	-
При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5			нет	-
Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м	К	нет	-
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К	нет	-
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К	нет	-
Комната отдыха при раздевальных					нет	-
Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²	К	нет	-
Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К	нет	-
Шкафы для хранения						
Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К	нет	-
Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий	нет	-

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	нет	-
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К	нет	-
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К	нет	-
	Ширина помещений					нет	-
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	нет	-
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	нет	-
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К	нет	-
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К	нет	-
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	нет	-
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений					нет	
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К	нет	-
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К	нет	-
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К	нет	-
	Домофон					нет	

	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г	нет	-
--	---	---------	---	---	------	-----	---

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Нет технической возможности
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	Соответствует 1.65	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	Соответствует 1.8	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	Нет	Нет технической возможности
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	Нет	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	Нет	
	Душевые					Нет	
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	нет	-
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	нет	-

	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	м	К	нет	-
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	м	К	нет	-
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий					Не имеется	-
	Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	м	К	нет	-
	Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях		-	м	К	Не имеется	-
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	м	К		-
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	К	-	-
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	К	-	-
	Удобство использования						
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	Не имеются	
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	Не имеются	
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Нет технической возможности

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН					-	

Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	-
Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О	Не имеется	
Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
Расстояние до эвакуационного выхода						
Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	Не имеется	
Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	Не имеется	
Ширина эвакуационных путей						

Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	0,8	
Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	1,2	
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	1,2	
Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	Не имеется	
Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	Не соответствует	Нет технической возможности
Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	Не соответствует	Нет технической возможности
Время эвакуации						
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г		Нет технической возможности
Пожаробезопасные зоны					-	
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Нет технической возможности
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Нет технической возможности
Расчетная площадь пожарной безопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г	Не имеется	Нет технической возможности

Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Нет технической возможности
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Нет технической возможности
Эвакуационные выходы						
В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	Нет технической возможности
В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	-
Пожарная сигнализация						
Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	Установить пожарную сигнализацию с учетом восприятия всеми категориями инвалидов
Система оповещения о пожаре						
Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Установить пожарную сигнализацию (звуковую и световую)

Пожарные извещатели						Не имеется	
Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	-	

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Визуальная информация							
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	Имеется частично	Установить таблички, предупреждающие о движении инвалидов
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	-
Звуковая информация						Не имеется	
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	Не имеется	

Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	Не имеется	
Освещенность					Состояние удовлетворительное	
Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Имеется	
Связь с диспетчером или дежурным					Не имеется	
Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Нет необходимости
В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	Нет необходимости
Рельефные информирующие обозначения					Не имеется	
Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	Не имеется	
Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие	-	-	С	Не имеется	Нет необходимости
Тактильная предупреждающая информация					Не имеется	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	

	коммуникационных путей						
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	Не имеется	-
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	-
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	Не имеется	-
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	Не имеется	-
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	Не имеется	Установить тактильные указатели с рифами, расположенным и по диагонали

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон					Не имеется	
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	Нет	
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	Не имеются	
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у	наличие	-	-	К	Имеются	

мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах						
Ограничение выступающих конструктивных элементов					Не имеется	
Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Нет технической возможности
Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	Не имеется	-
Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	Не имеется	-
Установка приборов					Состояние удовлетворительное	
Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	соответствуют	
Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	1,8 м не соответствуют	
Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН					Состояние удовлетворительное	
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено	наличие	-	-	К, О, С, Г	Имеется	

нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно						
Недопустимые покрытия полов					отсутствуют	
Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	отсутствуют	-

Примечание: * Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3		4	5	6
	Пешеходные пути	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно
	Автостоянки	нет	нет	нет	нет	нет
	Входная группа	не доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно
	Пути движения в зданиях или сооружениях	не доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	доступно
	Планировочные решения	не доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	доступно
	Санитарно-гигиенические помещения	не доступно	доступно	частично доступно	доступно	доступно
	Пожарная безопасность	не доступно	частично	частично	частично	частично

			доступно	доступно	доступно	доступно
	Средства информации и ориентирования	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	доступно
	Безопасность и удобство использования	не доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути	Провести выравнивание площадки при входе в учреждение	2025	При условии бюджетного финансирования
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Нанесение контрастной окраски на крайние ступени лестницы.	2025	При условии бюджетного финансирования
	Санитарно-гигиенические помещения	Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	2025	При условии бюджетного финансирования
	Средства информации и ориентирования	Установить таблички, предупреждающие о движении инвалидов	2025	При условии бюджетного финансирования

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта:

Начальник управления дошкольного
образования ИК НМР РТ



(подпись)

Андрианова С.А.
(фамилия, и. о.)

«24» 02 2021г.

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист отдела охраны труда
и здоровья детей МБУ «Центр дошкольного
образования» НМР РТ

Хайр Хайрутдинова Г.Д.
(подпись) (фамилия, и. о.)

«10» 02 2021г.

Заместитель заведующего по ХР
МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №87» НМР РТ

Хадиуллина Хадиуллина В.А.
(подпись) (фамилия, и. о.)

«19» 02 2021г.