

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нижнекамскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора, номер телефона)
указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)
423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5 код 8-8555, тел/факс 35-75-09, e-mail:
ogpnnizhnekamsk@mail.ru

Предписание № 25/1/24

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №88» Ниж-
некамского муниципального района Республики Татарстан - заведующей МАДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида №88» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Шарифуллиной
Зульфие Нургаяновне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекам-
скому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 25 от " 28 " января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период:

"09" февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность – 3 часа

"10" февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность – 3 часа

"12" февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность – 3 часа

"16" февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность – 3 часа

"19" февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность – 3 часа (заполняется в случае прове-
дения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности инди-
видуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дня/ 15 часов
(рабочих дней/часов)

проведена проверка Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижне-
камскому муниципальному району РТ майором внутренней службы Насибуллиним Рамилем Фаязовичем,
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающе-
го вида №88» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу:
423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск, проспект Мира, 12

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно заведующий МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №88» Нижнекамского муницип-
ального района Республики Татарстан Шарифуллина Зульфия Нургаяновна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необ-
ходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявлен-
ные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для покрытия пола музыкального зала применен материал (линолеум) с неисследованным показателем пожарной опасности (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов)	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. (ст. 4,6, п. 6,7 ст. 134, таб. 3, 29 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 25 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.)).	01.02.2022	
2.	Изменено функциональное назначение спальной группы №13 – используется как склад, для хранения мебели	При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений. (ст. 4, 6, 80 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.3 СНИП 21-01-97*, п/п "н" п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.)).	01.02.2022	
3.	Для покрытия пола коридоров дошкольного учреждения применен материал (линолеум) с неисследованным показателем пожарной опасности (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов)	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (ст. 4,6, п. 6,7 ст. 134, таб. 3, 28 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.25* СНИП 21-01-97*, п. 25 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.)).	01.02.2022	

4.	В помещениях групповых ячеек (приемная, игровая, спальная) дошкольного учреждения подкласса Ф1.1 допущено применение декоративно-отделочных материалов (линолеум) для покрытия полов с неисследованными показателями пожарной опасности (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов)	В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (ст. 4, 6, п. 7 ст. 134 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 25 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.)).	01.02.2022	
5.	В зальном помещении спортивного зала для покрытия полов применен материал линолеум с неисследованными показателями пожарной опасности (не предоставлен сертификат соответствия пожарной безопасности)	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. (ст. 4,6, п. 6,7 ст. 134, таб. 3, 29 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 25 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.)).	01.02.2022	
6.	Помещение инвентарной не отделено противопожарной дверью от спортивного зала	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. (ст. 4, 6, 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", таблица 2* п. 5.14*, п. 7.1, 7.4 СНиП 21-01-97*).	01.02.2022	

7.	Не предоставлены расчеты по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещения инвентарной	Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. (ст. 4, 6, 27 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4 НПБ 105-03; СП 12.13130.2009, п.12 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.)).	01.02.2022	
8.	При одном вводе водопровода холодной воды в здании не предусмотрена обводная линия с установкой задвижки с электроприводом для пропуска противопожарного расхода воды	На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом. Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды. Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть заблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети. (ст. 4, 6, 86 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.11.7* СНИП 2.04.01-85*).	01.02.2022	
9.	Допущена эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуации) сверх срока службы (АКТ проверки смонтированной системы противопожарной защиты от 30.08.2010 г.), без ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке о возможности дальнейшей эксплуатации	Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.)).	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
Насибуллин Р.Ф.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » 02 2021 г.



М.Л.П
(подпись)

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МАДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №88»
Нижнекамского муниципального района РТ
Шарифуллина Зульфия Нургаяновна

(должность, фамилия, инициалы)

✓ ЗНН
(подпись)

« 19 » 02 2021 г