

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 20.04.2026г. №122/28

РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 18.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе Тазенковой М.А.

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия (профвизит) на основании ПМ №16260041000121271613

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

контрольного (надзорного) мероприятия от «03»апреля 2026 г. № 37/985 в отношении МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №19» НМР РТ, ИНН: 1651028008, ОГРН: 1021602502272, по адресу: 423577, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, пр. Химиков, д.68А, (указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

V - нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

нарушения законодательства о техническом регулировании.
(нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №19» НМР РТ

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	Обнаружены дефекты отделки потолка в горячем цехе, а именно потолок в горячем цехе зашпаклеван на не окрашен или побелен, в коридоре пищеблока имеются сколы и трещины отделочного материала	ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», далее СанПиН 2.3./2.3590-20.	Устранить дефекты отделки в пищеблоке, материалами позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Устранить дефекты отделки в пищеблоке, материалами позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	документ
2	Шкаф для хранения хлеба с дефектами, частично окрашен водозмульсионной краской, что не позволяет проводить обработку шкафа.	ст.28. Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.2.1. п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	Заменить шкаф для хранения хлеба.	Заменить шкаф для хранения хлеба.	документ
3	Не качественно проводится ежедневная и генеральная уборка в пищеблоке: в	ст.28. Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О	Провести дезинсекцию и генеральную уборку в дошкольном учреждении.	Провести дезинсекцию и генеральную уборку в дошкольном учреждении.	Документ, фото

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	Обнаружены дефекты отделки потолка в горячем цехе, а именно потолок в горячем цехе зашпаклеван на не окрашен или побелен, в коридоре пищеблока имеются сколы и трещины отделочного материала	ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», далее СанПиН 2.3./2.3590-20.	Устранить дефекты отделки в пищеблоке, материалами позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Устранить дефекты отделки в пищеблоке, материалами позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	документ
2	Шкаф для хранения хлеба с дефектами, частично окрашен водоземлюсионной краской, что не позволяет проводить обработку шкафа.	ст.28. Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.2.1. п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	Заменить шкаф для хранения хлеба.	Заменить шкаф для хранения хлеба.	документ
3	Не качественно проводится ежедневная и генеральная уборка в пищеблоке: в	ст.28. Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О	Провести дезинсекцию и генеральную уборку в дошкольном учреждении.	Провести дезинсекцию и генеральную уборку в дошкольном учреждении.	Документ, фото

	отсутствует стекло на наружной раме групп №5,6,7,8.	№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», далее СП 2.4.3648-20.	группах №5,6,7,8.	группах №5,6,7,8.	
8	Не удовлетворительного санитарно-технического состояния помещений: следы течи кровли, группа №8 – игровой и туалетной комнате; группа №4 в спальне; группа №2, №4 частично отсутствует внутренняя отделка стен; в коридоре на первом этаже потолок не имеет отделки.	ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.	Обеспечить наличие гладкой поверхности потолка и стен, провести ремонт в группах №№2,4,8, коридоре первого этажа.	Устранить дефекты отделки с устранением причины течи кровли в группах №№2,4,8, провести отделку потолка в коридоре на первом этаже.	Документ, фото
9	В дошкольном учреждении переплеты оконных проемов разошлись и покособились, щели в притворах, лакокрасочное покрытие оконных проемов деформированы,	ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.2.7.2. п.2.8.3. СП 2.4.3648-20.	Заменить оконные проемы в образовательной организации, обеспечить возможность проветривания и очистки оконных стекол.	Заменить оконные проемы в образовательной организации, обеспечить возможность проветривания и очистки оконных стекол.	Документ, фото

	облупилась, не открывается 50% окон так как стекла выпадают из рам, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.				
10	В групповых помещениях обнаружены живые и мертвые насекомые (тараканы).	ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.11.9. СП 2.4.3648-20.	Провести дезинсекцию в дошкольном учреждении.	Провести дезинсекцию и генеральную уборку в дошкольном учреждении.	Документ, фото
11	Не качественно проводится ежедневная и генеральная уборка помещений, а именно обнаружены живые и мёртвые насекомые (тараканы), экскременты тараканов.	ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.11.2., п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20.	Провести генеральную уборку в дошкольном учреждении.	Провести генеральную уборку в дошкольном учреждении.	Документ, фото
12	В группе №5 отсутствуют промаркированный инвентарь для порционирования хлеба, сыра, масла.	ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.3.2.СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	Промаркировать разделочные ножи и доски.	Промаркировать разделочные ножи и доски.	Документ, фото
13	В группе не используют промаркированные емкости для мытья детских столов.	ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии	Промывать детские столы до и после приема пищи с использованием промаркированных емкостей моющим средством.	Промывать детские столы до и после приема пищи с использованием промаркированных емкостей моющим средством.	документ

		населения» (с изменениями и дополнениями), п.2.11.2. СП 2.4.3648-20.			
14	Не представлены наряды по дезинсекции, дератизации помещений дошкольного учреждения.	ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.2.9.5. СП 2.4.3648-20, п.88,99 СанПиН 3.3686-21.	Представить в территориальный отдел наряды по дезинсекции, дератизации помещений дошкольного учреждения.	Представить в территориальный отдел наряды по дезинсекции, дератизации помещений дошкольного учреждения.	документ
15	На территории детского сада скопление строительных материалов.	ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.2.11.1. СП 2.4.3648-20.	Вывезти строительный мусор в территории дошкольной организации.	Вывезти строительный мусор в территории дошкольной организации.	документ, фото
16	Согласно экспертному заключению Нижнекамского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 9000/13909 от 17.04.2026г. при анализе результатов по протоколу испытаний № 16-01-03/05079-26 от 17.04.2026г.	п.2.8., п.8.1.4.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	Организовать питание в соответствии меню, приготовление блюд осуществлять по технологическим картам.	Организовать питание в соответствии меню, приготовление блюд осуществлять по технологическим картам.	протокол испытаний

отдельного приема пищи (обед ясли)отобранного в пищеблоке МБДОУ №19 НМР РТ установлено снижение по белкам, жирам, углеводам, массе порции и энергетической ценности.				
--	--	--	--	--

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести:

п.п. 2,3, 4,5,6,7, 10,11,12,13, 14,15,16 в срок до «22» мая 2026г.

п.п.1,8,9 в срок до «16» апреля 2027г.

О выполнении предписания известить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе, г. Нижнекамск, Заинском районе, по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.18.

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

в срок до « 25 » мая 2026 года.

в срок до « 19 » апреля 2027 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №19» НМР РТ**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Главный
специалист-эксперт
территориального отдел
Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан
(Татарстан) в Нижнекамском

районе и г. Нижнекамск,
Заинском районе

(должность лица, составившего
предписание)

Рз

(подпись)

Мозенкова С.И.

(инициалы и фамилия)



*заведующего
Тарасова*

С предписанием ознакомлен(а) «20» апреля 2026г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от « _____ » _____ 202__ г. № _____ направлено _____

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 202__ г.

Предписание вручено:

« _____ » _____ 202__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)