

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО № 29»
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
проспект Химиков, д. 94 А
г. Нижнекамск, 423570

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТУБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«29 НЧЫ НОМЕРЛЫ КАТНАШ ТӨРДӨГЕ БАЛАЛАР
БАКЧАСЫ»
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТМӨКТӘПКӨЧӨ ЯШЫТӨГЕ
БАЛАЛАРГА
БЕЛЕМ БИРУ УЧРЕЖДЕНИЕСЫ
Химиклар проспекты, 94 А й о р т ы
Түбән Кама шәһәре , 423570

Тел: (8555) 41-23-72 e-mail: mbdoy29@mail.ru , сайт: edu.tatar.ru

исх. № 3 от 31.01.2018
вх. _____

Ответ на представление №335-2018-16 от 24.01.2018г.
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения
инспектору отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитану внутренней службы
Ишелеву Максиму Николаевичу

Приняты меры по устранению выявленных нарушений требований
пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1	Отдельно стоящее здание под складские помещения на территории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №29» НМР РТ не оборудован системой противопожарной защиты	02.07.2018г.	не выполнено
2	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №29» НМР РТ не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре	02.07.2018г.	выполнено
3	Не проведены испытания наружных пожарных лестниц организацией, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его проверок	02.07.2018г.	не выполнено

« 2 » лист	Вх. № 190
« 16 » 02 2018 г.	
Отдел Государственного пожарного надзора Нижнекамского района РТ	

4	В лестничных клетках двери не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах	02.07.2018г.	не выполнено
5	Над дверьми эвакуационных выходов 1,2 этажей, ведущими непосредственно наружу, не установлены указатели «Выход», являющиеся частью системы оповещения людей о пожаре	02.07.2018г.	выполнено

Заведующий МБДОУ №29



О.Н.Коротаева
О.Н.Коротаева