

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Нижнекамскому муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5 код 8-8555, тел. 35-75-09,

e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

Предписание № 20/1/6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №29" НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 20 от " 13 " января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

" 19 " января 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин продолжительность 3 часа.

" 20 " января 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин продолжительность 3 часа.

" 21 " января 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин продолжительность 3 часа.

" 22 " января 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин продолжительность 3 часа.

" 25 " января 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин продолжительность 3 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/15 часов
(рабочих дней/часов)

проведена проверка Заместителем начальника отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, майором внутренней службы Ишелевым Максимом Николаевичем, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29» НМР РТ расположенного по адресу: Республике Татарстан г. Нижнекамск, пр. Химиков, дом 93 А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора

(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с Заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29» НМР РТ Коротаева Ольга Николаевна, заместитель директора по хозяйственной работе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29» НМР РТ Нигматова Нина Егоровна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности склад расположенный в подвальном этаже не разделен между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. ст. 4, 6 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1, 7.4 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.	01.11.2021	
2.	При одном вводе водопровода холодной воды в здании не предусмотрена обводная линия с установкой задвижкой с электроприводом для пропуска противопожарного расхода воды.	На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом. Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды. Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть заблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети. ст. 4, 6 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.11.7* СНиП 2.04.01-85 Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий.	01.11.2021	
3.	Не заключен договор с организацией или индивидуальным предпринимателем имеющие специальное разрешение на данный вид деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ-3, радиоканальный комплекс).	Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. п.54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение

требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела НД и ПР по Нижнекамскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора

муниципальному району РТ М.Н. Ишелев

по пожарному надзору)

«25» 01 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад общеразвивающего вида №29» НМР РТ

Корогаева Ольга Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

«25» 01 2021 г.




(подпись)