



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в  
Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора по  
Республике Татарстан (Татарстан)  
в Нижнекамском районе и г.  
Нижнекамск, Заинском районе

№ 170/28

« 02 » сентября 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе Нестеровой Лилией Николаевной.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40» Нижнекамского муниципального района, расположен по адресу: РТ, город Нижнекамск, улица Юности, 31.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

Асфальтовое покрытие территории детского сада деформировано, имеются глубокие трещины и выбоины, что является нарушением **ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**, п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», далее СП 2.4.3648-20;

В помещении пищеблока имеется дефект покрытия пола, что является нарушением **ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

В детском саду используется мебель с дефектами отделки, **нарушение ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20;

В физкультурном зале на вентиляционных решетках слой пыли, паутина, что является нарушением **ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**, п.2.11.8 СП 2.4.3648-20;

Уборочный инвентарь для уборки туалета в группе № 10 не имеет маркировки, что является нарушением **ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**, п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20;

Имеются дефекты отделки стен в спальном комнате группы № 6, группы № 10, в прачечной, в туалете группы № 8, что является нарушением **ст.24, ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20;

Имеются дефекты отделки потолочного покрытия в спальном комнате группы № 6 и группы № 9, в физкультурном зале, в групповой группы № 11, что является нарушением ст.24, ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20;

Имеются дефекты отделки пола во всех помещениях детского сада, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

На пищеблоке частично используется посуда из алюминия, в буфетных часть посуды имеющая контакт с пищевыми продуктами имеет дефект, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

Контроль температуры воздуха не осуществляется в помещениях приемных групп, термометры отсутствуют, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.3 СП 2.4.3648-20;

На разделочном инвентаре (нож «мясо вареное») обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что подтверждается протоколом лабораторных исследований испытательного лабораторного центра Нижнекамского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в республике Татарстан (Татарстан)» № 16-01-03/13426-24 от 19.08.2024г., нарушение ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок устранения
1.	Устранить дефекты асфальтового покрытия на территории детского сада;	01.08.2025г.
2.	В помещении пищеблока устранить дефект покрытия пола, покрытие выполнить из материалов доступных к обработке влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств;	01.08.2025г.
3.	В детском саду использовать мебель поверхность которой выполнена из материалов подвергающихся влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств;	01.08.2025г.
4.	В физкультурном зале на вентиляционных решетках устранить загрязнения, содержать в чистоте;	01.08.2025г.
5.	Использовать уборочный инвентарь для уборки туалетов имеющий маркировку (группа № 10);	01.08.2025г.
6.	Устранить дефекты отделки стен в спальном комнате группы № 6, группы № 10, в прачечной, в туалете группы № 8, покрытие выполнить из материалов доступных к обработке влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств;	01.08.2025г.
7.	Устранить дефекты отделки потолочного покрытия в спальном комнате группы № 6 и группы № 9, в физкультурном зале, в групповой группы № 11;	01.08.2025г.
8.	Устранить дефекты отделки пола во всех помещениях детского сада;	01.08.2025г.
9.	Использовать посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали. Не допускать использование посуды с дефектами и механическими повреждениями;	01.08.2025г.
10.	Осуществлять контроль температуры воздуха в помещениях приемной групп, обеспечить термометрами;	01.08.2025г.
11.	Соблюдать требования к мытью разделочного инвентаря.	01.08.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40» Нижнекамского муниципального района.  
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе

по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 18  
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «04» августа 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Республике Татарстан  
(Татарстан) в Нижнекамском  
районе и г. Нижнекамск,  
Заинском районе



Нестерова Л.Н.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «02» сентября 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Асфальтовое покрытие территории детского сада деформировано, имеются глубокие трещины и выбоины, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», далее СП 2.4.3648-20;

В помещении андебуна имеется дефект покрытия пола, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

В детском саду используется мебель с дефектами отделки, нарушение ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20;

В фискультурном зале на вентиляционных решетках слой пыли, паутина, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.11.8 СП 2.4.3648-20;

Уборочный инвентарь для уборки туалета в группе № 10 не имеет маркировки, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20;

Настоят дефекты отделки стен в спальном комнате группы № 9, группы № 10, в туалетной комнате группы № 8, что является нарушением ст.24, ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20;