


Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының "Мәктәпкәчә мәгариф идарәсе" муниципаль бюджет учреждениесе "Сөйләмнәрендә кимчелекләре булган төркемле катнаш төрдәге 68 иче балалар бакчасы" мәктәпкәчә мәгариф муниципаль бюджет учреждениесе 423582, Түбән Кама, Шинниклар проспекты, йорт 44А		Муниципальное бюджетное учреждение «Управление дошкольного образования» Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи №68» 423582, г.Нижнекамск, пр.Шинников, дом 44А тел. 8(8555) 39-11-50 E-mail: nksad_68@mail.ru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Исх № 13

«24» 03 2016 года

Главному государственному инспектору по Нижнекамскому муниципальному району РТ по пожарному надзору
К.Ф. Шигапову

На Ваше предписание № 110/1/54 от 17.03.2016 года о необходимости устранения выявленных в ходе проверки нарушений сообщаем, что отсутствующие знаки пожарной безопасности у извещателей пожарных ручных приобретены и установлены.

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отсутствуют соответствующие знаки пожарной безопасности у извещателей пожарных ручных.	Знаки безопасности следует размещать (устанавливать) в поле зрения людей, для которых они предназначены. Знаки безопасности должны быть расположены таким образом, чтобы они были хорошо видны, не отвлекали внимания и не создавали неудобств при выполнении людьми своей профессиональной или иной деятельности, не загромождали проход. П.3,п.4, ст.4 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ), п.6.2.1, приложение Ж (обязательное) ГОСТ Р 12.4026-2001.	01.07.2016	Приобретены и установлены

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушением речи №68»

исп. Адиева Г.М.
тел. 8(8555)39-11-50

Г.Р. Адиятуллина

Г.Р. Адиятуллина

Место: _____

Их. № 675

24.03 2016 г.

Отдел Государственного пожарного надзора Нижнекамского района РТ