

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел. 35-75-09, факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 70/1/39

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица – заведующему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи №78" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Ризвановой Альфии Кашбулгайновне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ по пожарному надзору N 70 от 12.05.2020 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. "19" мая 2020 г.
с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. "19" мая 2020 г.
с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. "22" мая 2020 г.
с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. "28" мая 2020 г.

проведена проверка

старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Илаловой Эльмирой Рамилевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения " Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи №78" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан расположенного по адресу: РТ, г. Нижнекамск, пр.Шинников, 29
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи № 78» НМР РТ Ризвановой Альфией Кашбулгайновной, связь с представителями осуществлялась с помощью мобильного приложения WhatsApp

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	<p>Помещения хозяйственного блока (уличный склад №3, уличный склад №7) не защищены соответствующими автоматическими установками противопожарной защиты. Согласно предоставленных расчетов пожарной опасности указанные помещения соответствуют категории В2</p>	<p>В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;- категории В4 и Д по пожарной опасности;- лестничных клеток.</p> <p>п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п.3.3 НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях; п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме».</p>	01.04.2021г.	
2.	<p>Система АПС и СОУЭ, имеющаяся на объекте не обеспечена в соответствии с требуемыми нормами (с достаточной ёмкостью аккумуляторов) источниками бесперебойного электропитания. Согласно муниципального контракта № 917 от 09.01.2020г. (идентификационный код 193165106304116510100100230018020000) на техническое обслуживание систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией) обслуживание указанных систем в учреждении проводит Акционерное общество «Управление инвестиционно-строительными проектами». Согласно акта обследования систем пожарной автоматики от 18.05.2020г. проведенного совместно с представителем АО «УИСП» Федоровым Е.В., ёмкость аккумуляторов не достаточна для работы в тревожном и дежурном режимах</p>	<p>Ст. 84 п.7 Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения.</p> <p>Ст.84 п.11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.</p> <p>ст. 91 2. Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.</p> <p>ст.4,ст.6, п.7,п.11 ст.84, п.2. ст.91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред.), п.61 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации.</p>	01.04.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципальному району РТ Э.Р.Илалова
по пожарному надзору)

«28» мая 2020 г.

Илалова



Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«28» мая 2020г.

заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида с группами для детей с нарушениями речи № 78» НМР РТ
Ризвановой Альфией Кашбулгаияновной
(должность, фамилия, инициалы)