



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Нижнекамскому муниципальному району РТ  
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,  
тел/факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

**Предписание № 262/1/123  
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад  
комбинированного вида с группами для тубинфицированных детей №61" Нижнекамского  
муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя отчество  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
по Нижнекамскому муниципальному району РТ- Главным государственным инспектором  
Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору Насибуллина Рамиля  
Фаязовыча №262 от 06.09.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 09 ч. 00 мин. « 13 » сентября 2021 г. по 14 ч. 00 мин. « 14 » сентября 2021 г., майором  
внутренней службы Ишелевым Максимом Николаевичем – заместителем главного  
государственного инспектора по пожарному надзору Нижнекамского муниципального района,  
заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
Нижнекамскому муниципальному району РТ управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального Автономного  
дошкольного общеобразовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида с  
группами для тубинфицированных детей №61" Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан; ИНН 1651028209; 423584, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г.  
Нижнекамск, ул. Бызова, д.17а.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: исполняющим обязанности заведующего Муниципального автономного  
дошкольного общеобразовательного учреждения " Детский сад комбинированного вида с  
группами для тубинфицированных детей №61" Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан Ермакова Наталья Александровна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	На объекте защиты допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ 3- типа) сверх срока службы (Акт проверки работоспособности смонтированной системы противопожарной защиты от 11.12.2006 г.), без ежегодного проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п.54 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2022	
2.	Помещение пищеблока не отделено противопожарной дверью от общего коридора	п.16 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст.59, Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СНиП 21-01-97, п7.4, п 5.,13, Пожарная безопасность зданий и сооружений.	01.09.2022	
3.	В помещениях (спальни, игровые, приемные) дошкольного образовательного учреждения подкласса Ф1.1 допущено применение декоративно-отделочных материалов (обои на бумажной основе) для отделки стен с высокой пожарной опасностью (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов).	п.25 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст.134, п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2022	
4.	В помещениях (спальни, игровые, приемные)	п.25 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №	01.09.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
	дошкольного образовательного учреждения подкласса Ф1.1 допущено применение декоративно-отделочных материалов (линолеум) для покрытия полов с неисследованными показателями пожарной опасности (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов).	1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст.134, п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
5.	В помещении спортивного зала для покрытия полов применен материал линолеум с неисследованными показателями пожарной опасности (не предоставлен сертификат соответствия пожарной безопасности)	п.25 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст.134, п.6, табл.28, Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Заместитель Главного государственного инспектора по  
пожарному надзору Нижнекамского муниципального  
района – Заместитель начальника отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы по  
Нижнекамскому муниципальному району РТ Управления  
надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
майор внутренней службы Ишелев М.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



“ 14 ” 09 20 21 г.

**Предписание для исполнения получил:**

Ишелев М.Н.  
(подпись)

ч.о. зав. М.И.И.У. № 61  
(должность)

Ермолов Н.А.  
(фамилия, инициалы)



“ 14 ” 09 20 21 г.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.