



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел/факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

**Предписание № 267/1/126
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида №66" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ- Главным
государственным инспектором Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору
Ишелева Максима Николаевича №267 от 13.09.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 №
69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 10 ч. 00 мин. « 15 » сентября 2021 г. по 11 ч. 00 мин. « 20 » сентября 2021 г., майором
внутренней службы Мисалимовым Аликом Гаптельхаевичем – государственным инспектором
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан по пожарному надзору - старшим
дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому
муниципальному району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностное лицо), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №66"
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; ИНН 1651028311;
423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, проспект Химиков, дом 93а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно: с заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №66" Нижнекамского муниципального района
Республики Татарстан Заяновой Венерой Ханифовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	На объекте защиты допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ 3- типа) сверх срока службы (Акт проверки работоспособности смонтированной системы противопожарной защиты от 23.12.2009 г.), без ежегодного проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке..	п.54 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2022	
2.	В помещениях (спальни, игровые, приемные) дошкольного образовательного учреждения подкласса Ф1.1 допущено применение декоративно-отделочных материалов (линолеум) для покрытия полов с неисследованными показателями пожарной опасности (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов).	п.25 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст.134, п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.09.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору – старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Мисалимов А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



“20” 09 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(подпись)


(фамилия, инициалы)

“20” 09 2021 г.