

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«02» мая 2024 г., 16240061000210457610

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольным (надзорным) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНДиПР по Нижнекамскому району РТ**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» мая 2024 г., № 2405/135-16/93/ПВПР

(дата составления предписания)

Респ Татарстан, р-н Нижнекамский, г Нижнекамск, ул Менделеева, Дом 5, 88555357509, e-mail:
ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 14 » мая 2024 г., учетный номер 16240061000210457610.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Татарстан, р-н Нижнекамский, г Нижнекамск, пр-кт Химиков, Здание 93А

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №66" НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН, адрес юридического лица: 423582, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, НИЖНЕКАМСКИЙ, НИЖНЕКАМСК,
ХИМИКОВ ПРОСПЕКТ, ДОМ 93 А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Для отделки пола на пути эвакуации в переходе из музыкального зала в общий коридор 2 этажа, применен материал (линолеум) неисследованными показателями пожарной опасности (не предоставлен сертификат соответствия пожарной безопасности). ч. 6. ст. 134, табл.28 ФЗ-123.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 6, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Применение покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных по функциональному назначению, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.

Срок устранения нарушения:

01.05.2025

2. В помещениях (спальни) групп №1,6,9,12 дошкольного образовательного учреждения допущено применение декоративно-отделочных материалов (линолеум) для покрытия полов с неисследованными показателями пожарной опасности (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов). ч. 7, гл. 30, ст.134 ФЗ-123

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

01.05.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника ОНДиПР по Нижнекамскому
муниципальному району РТ (Заместитель главного
государственного инспектора по Нижнекамскому
муниципальному району РТ по пожарному надзору) Ишелев
Максим Николаевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009088E8BFCBE4872D0539B2D228C97876
Владелец: Ишелев Максим Николаевич
Действителен с 31.10.2023 по 23.01.2025

подпись

Начальник ОНДиПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ (главный государственный инспектор
Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору) Насибуллин Рамиль Фаязович, e-mail:
ramil.nasibullin@16.mchs.gov.ru, телефон: +78555357502

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с
момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с
помощью QR-кода



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №66»
НИЖНЕКАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
"66-НЧЕ САНЛЫ ГОМУНИ
УСТЕРЕЛЕНШЛЕ БАЛАЛАР
БАКЧАСЫ"
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМ
МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

423582 Нижнекамск
пр. Химиков, д.93А

т.(8555) 39-00-53
e-mail: dc-66@mail.ru
сайт: edu.tatar.ru

423582 Түбән Кама
Химик проспекты, 93А нчы йорт

исх. № 42 от 08.04.2025г.

Заместителю начальника ОНДиПР по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
(Заместитель главного государственного
инспектора по Нижнекамскому району РТ по
пожарному надзору) Ишелеву М.Н.
заведующего Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №66»
Нижнекамского муниципального района
Республики Татарстан Заяновой В.Х.

Уважаемый Максим Николаевич!

В ответ на предписания №2405/135-16/93/ПВПР от 14.05.2024 по устранению
нарушений обязательных требований сообщая следующее:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение
1	Для отделки пола на пути эвакуации в переходе из музыкального зала в общий коридор 2 этажа, применен материал (линолеум) неисследованными показателями пожарной опасности (не предоставлен сертификат соответствия пожарной безопасности).	выполнено Произведена замена линолеума на противопожарный
2	В помещениях (спальни) групп №1,6,9,12 допущено применение декоративно- отделочных материалов (линолеум) для покрытия полов с неисследованными показателями пожарной опасности (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов).	выполнено Произведена замена линолеума на противопожарный

Заведующий МАДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №66» НМР РТ

В.Х.Заянова