

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий №16250041000119703015

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 05.11.2025г. № 321/ 28

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 18.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе
(должность лица, составившего предписание)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе
(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

Зайнуллин Рафис Махмутович

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №66" НМР
РТ,

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

по адресу (местоположению): 423582, Республики Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск,
пр.Химики, 93А

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

☒ V - нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

☐ нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

☐ нарушения законодательства о техническом регулировании.
(нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	Нарушена целостность москитной сетки в группе №8	ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Восстановить целостность москитной сетки в группе №8	фото
2	В пище-блоке имеются алюминиевые кастрюли в количестве 8 шт	ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	В пище-блоке заменить алюминиевые кастрюли на нержавеющие	фото
3	Не предоставлены протокола испытаний и исследований согласно плана производственного контроля за 2025год-освещенности, питьевой воды, продуктов питания, вентиляционных систем, песка в песочницах	ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8, п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	предоставить протокола испытаний и исследований согласно плана производственного контроля за 2025год-освещенности, питьевой воды, продуктов питания, вентиляционных систем, песка в песочницах	Скан копия
4	На потолке в группе №4 имеется следы подтека	ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	На потолке в группе №4 устранить следы подтека	фото

5	На лестничном пролете защитный экран радиатора отопления выполнен из ДСП	ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	На лестничном пролете заменить защитный экран радиатора отопления из ДСП	фото
---	--	--	--	------

МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №66" НМР РТ, 423582, Республики Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр.Химиков, 93А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести в срок до «01» марта 2026г.

О выполнении предписания известить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе
(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

в срок до «01» марта 2026 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №66" НМР РТ, 423582, Республики Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр.Химиков, 93А

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Главный специалист- эксперт




Зайнуллин Р.М.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «__» ноября 2025г.



(подпись, инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале _____

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу
исх. № _____ от « _____ » _____ 2025 г.

Предписание вручено: _____