

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад пристра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями №69» ИМР РТ

Ф.М.Гилязиева  
ФИО

(подпись)

«19»

02

20 21 г.



## АКТ

**обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий**

№ 481 2021

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад пристра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями №69 «Пчелка»» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан  
полное юридическое наименование объекта

423584, РТ, г. Нижнекамск, ул. Лесная, 37, тел. 8(8555) 41-05-64, MBDOY69@yandex.ru  
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

**1. Ведомственная принадлежность объекта** Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района

**2. Вид деятельности** Дошкольное образование

**3. Форма собственности** Муниципальная

**4. Размещение объекта** г.Нижнекамск, ул.Лесная, 37

кадастровый номер участка 16:53:04 303:0115; номер БТИ здания 1148;

**5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.** – 250 человек

**6. Функциональное назначение объекта:** Дошкольное образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

## 1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта   | Норматив  | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние                 | Рекомендуемые мероприятия |
|---|--|---|--------------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2  | 3   | 4                  | 5       | 6  | 7                                     | 8                         |
|   | <b>Пути движения</b>   |   |                    |         |  | <b>Состояние неудовлетворительное</b> |                           |
|   | Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)   | наличие   | -                  | -       | для всех категорий                         | не имеется                            | -                         |
|   | Ширина пути движения при встречном движении инвалидов  | не менее  | 1,8                | м       | К  | -                                     | -                         |
|   | Продольный уклон* пути движения  | не более  | 5                  | %       | К  | -                                     | -                         |
|   | Поперечный уклон* пути движения  | не более  | 1-2                | %       | К  | -                                     | -                         |
|   | Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м                        | не более  | 10                 | %       | К  | -                                     | -                         |
|   | Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей   | наличие   | -                  | -       | для всех категорий                         | -                                     | -                         |
|   | Границы пешеходных путей   | высота бордюров по краям пешеходных путей не менее                      | 0,05               | м       | К, С                                       | -                                     | -                         |
|   | Пересечение тротуаров с проезжей частью  | высота бортового камня не более   | 0,04               | м       | К  | -                                     | -                         |
|   | Границы эксплуатируемых газонов и площадок   | перепад высот бордюров, бортовых камней не более                        | 0,04               | м       | К  | -                                     | -                         |
|   | Тротуары из бетонных плит  | толщина швов между плитами не более                                     | 0,015              | м       | К, О                                       | -                                     | -                         |
|   | Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов                                  | Наличие   | -                  | -       | для всех категорий                         | имеется частично                      | -                         |
|   | Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов | исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий | -                  | -       | К, О                                       | не имеется                            | -                         |
|   | Доступность функциональных зон и   | наличие   | -                  | -       | для всех                                   | -                                     | -                         |

|  |   |                  |      |   |                    |                |   |
|--|---|------------------|------|---|--------------------|----------------|---|
|  | площадок участка, элементов благоустройства   |                  |      |   | категорий<br>-     |                |   |
|  | Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна | наличие          | -    | - | для всех категорий | -              | - |
|  | <b>Лестницы наружные</b>  |                  |      |   |                    | <b>имеется</b> |   |
|  | На перепадах уровней лестницы с поручнями   | наличие          | -    | - | для всех, кроме К  | имеется        | - |
|  | Поручни лестниц с двух сторон   | на высоте        | 0,9  | м | для всех, кроме К  | имеется        | - |
|  | Глубина проступи лестниц  | не менее         | 0,4  | м | для всех, кроме К  | 0,3 -0,4       | - |
|  | Высота подъема ступеней   | не более         | 0,12 | м | для всех, кроме К  | 0,15-0,19      | - |
|  | Одинаковая форма и размеры ступеней   | наличие          | -    | - | для всех, кроме К  | разные         | - |
|  | Ровное, нескользкое покрытие  | наличие          | -    | - | для всех, кроме К  | имеется        | - |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней  | наличие          | -    | - | С, М               | -              | - |
|  | Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема   | наличие          | -    | - | К, О, М            | -              | - |
|  | <b>Пандусы наружные</b>   |                  |      |   |                    | имеется        |   |
|  | На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники   | наличие          | -    | - | К, О, М            | имеется        | - |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении   | не менее         | 1,0  | м | К, О, М            | 0,62           | - |
|  | Ширина пандуса при двустороннем движении  | не менее         | 1,8  | м | К, О, М            | -              | - |
|  | Уклон* пандуса  | не более         | 8    | % | К, О, М            | 30             | - |
|  | Высота одного подъема пандуса   | не более         | 0,8  | м | К, О, М            | 0,48           | - |
|  | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса  | не менее         | 1,5  | м | К, О, М            | 1,1            | - |
|  | Бортики по продольным краям   | высотой не менее | 0,05 | м | К, О, М            | 0,04           | - |

|  |  |  |            |    |                      |                   |   |
|--|--|--|------------|----|----------------------|-------------------|---|
|  | маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей   |  |            |    |                      |                   |   |
|  | Поручни пандусов с двух сторон   | на высоте<br>и на высоте   | 0,7<br>0,9 | м  | К, О, М              | -                 | - |
|  | Завершающие части поручней пандусов  | длиннее маршей или наклонной части пандуса   | 0,3        | м  | К, О, М              | -                 | - |
|  | <b>Препятствия на пешеходных путях</b>   |  |            |    |                      | <b>не имеется</b> |   |
|  | Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути | не более чем   | 0,1        | м  | С                    | -                 | - |
|  | Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре  | не более чем   | 0,3        | м  | С                    | -                 | - |
|  | Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м                              | высотой не менее   | 0,05       | м  | С                    | -                 | - |
|  | Ограждение выступающих частей объектов   | высотой не менее   | 0,7        | м  | С                    | -                 | - |
|  | Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения  | высота не менее  | 2,1        | м  | С                    |                   | - |
|  | Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м  | высотой  | 0,9        | м  | для всех,<br>кроме К | -                 | - |
|  | <b>Тактильная предупреждающая информация</b>   |  |            |    |                      | <b>не имеется</b> |   |
|  | Тактильные средства на покрытии пешеходных путей   | до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем | 0,8        | м  | С                    | -                 | - |
|  | Глубина рифов для тактильных дорожных указателей   | должна быть  | 7          | мм | С                    | -                 | - |
|  | Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода                                    | по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой                           | 0,8        | м  | С                    | -                 | - |

|  |  |  |     |   |                    |                |   |
|--|--|--|-----|---|--------------------|----------------|---|
|  |  | ступени лестницы подземного перехода   |     |   |                    |                |   |
|  | Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода   | по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии                                     | 0,8 | м | С                  | -              | - |
|  | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°   | две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии | 0,8 | м | С                  | -              | - |
|  | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора   | вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной  | 0,5 | м | С                  | -              | - |
|  | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия   | полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия   | 0,8 | м | С                  | -              | - |
|  | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)   | на месте поворота плита со стороной квадрата   | 0,5 | м | С                  | -              | - |
|  | Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.) | на расстоянии  | 0,5 | м | С                  | -              | - |
|  | <b>Информационные указатели</b>  |  |     |   |                    | <b>имеется</b> |   |
|  | Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов  | наличие  | -   | - | для всех категорий | имеется        | - |
|  | Высота расположения визуальных указателей  | вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м   | -   | - | К                  | 1.5            | - |
|  | Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов   | наличие  | -   | - | К, С               | -              | - |

## 2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта   | Норматив  | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|--|---|--------------------|---------|--|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2  | 3   | 4                  | 5       | 6  | 7                     | 8                         |
|   | <b>Автостоянки</b>   |   |                    |         |  | <b>не имеется</b>     |                           |
|   | Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях | не далее  | 50                 | м       | К  | -                     | -                         |
|   | Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях  | не далее  | 100                | м       | К  | -                     | -                         |
|   | Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания   | не менее<br>(но не менее одного места)              | 10                 | %       | К  | -                     | -                         |
|   | Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий          | при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25 | 1                  | мест    | К  | -                     | -                         |
|   |  | при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50    | 2                  | мест    | К  | -                     | -                         |
|   |  | при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75    | 3                  | мест    | К  | -                     | -                         |
|   |  | при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100   | 4                  | мест    | К  | -                     | -                         |
|   |  | при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150  | 5                  | мест    | К  | -                     | -                         |
|   |  | при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200  | 6                  | мест    | К  | -                     | -                         |
|   |  | при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300  | 7                  | мест    | К  | -                     | -                         |
|   |  | при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400  | 8                  | мест    | К  | -                     | -                         |
|   |  | при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500  | 9                  | мест    | К  | -                     | -                         |

|  |   |  |     |      |   |   |   |
|--|---|--|-----|------|---|---|---|
|  |   | при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000  | 2   | %    | К | - | - |
|  |   | при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест | 20  | мест | К | - | - |
|  | Ширина зоны парковки автомобиля инвалида  | не менее   | 3,5 | м    | К | - | - |
|  | Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов | от входов в общественные здания не далее   | 100 | м    | К | - | - |
|  | Дорожный знак автостоянок для инвалидов   | наличие  | -   | -    | К | - | - |
|  | Дорожная разметка автостоянок для инвалидов   | наличие  | -   | -    | К | - | - |
|  | Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара                         | наличие  | -   | -    | К | - | - |

### 3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта                       | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|--|----------|--------------------|---------|--|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2  | 3        | 4                  | 5       | 6  | 7                     | 8                         |
|   | <b>Крыльцо или входная площадка</b>  |          |                    |         |  | <b>имеется</b>        |                           |
|   | Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения | наличие  | -                  | -       | для всех категорий                         | имеется частично      | -                         |
|   | Навес  | наличие  | -                  | -       | для всех категорий                         | имеется               | -                         |
|   | Водоотвод  | наличие  | -                  | -       | для всех категорий                         | -                     | -                         |
|   | Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность              | наличие  | -                  | -       | для всех категорий                         | -                     | -                         |

|  |   |   |            |   |                    |                |  |
|--|---|---|------------|---|--------------------|----------------|--|
|  | покрытий входных площадок и тамбуров                                  |   |            |   |                    |                |  |
|  | Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м | на высоте   | 0,9        | м | для всех категорий | 0,9            | -  |
|  | Ударопрочный материал прозрачных ограждений                           | наличие   | -          | - | для всех категорий | -              | -  |
|  | Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток                | не более  | 0,015      | м | О, С               | -              | -  |
|  | <b>Лестница наружная</b>  |   |            |   |                    | <b>имеется</b> |  |
|  | Глубина проступи лестниц  | не менее  | 0,4        | м | для всех, кроме К  | 0,3 - 0,4      | -  |
|  | Высота подъема ступеней   | не более  | 0,12       | м | для всех, кроме К  | 0,15 - 0,19    | -  |
|  | Одинаковая форма и размеры ступеней                                   | наличие   | -          | - | для всех, кроме К  | разные         | -  |
|  | Ровное, нескользкое покрытие  | наличие   | -          | - | для всех, кроме К  | имеется        | -  |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней                                  | наличие   | -          | - | для всех, кроме К  | -              | Произвести окраску крайних ступеней ярко - желтого цвета |
|  | Поручни лестниц   | на высоте<br>в дошкольных учреждениях также и на высоте | 0,9<br>0,5 | м | для всех, кроме К  | 0,9            | -  |
|  | Разделительные поручни лестниц  | при ширине лестниц более                                | 2,5        | м | для всех, кроме К  | -              | -  |
|  | Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема         | наличие   | -          | - | К, О, М            | -              | -  |
|  | <b>Пандус наружный</b>  |   |            |   |                    | <b>имеется</b> | -  |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении                             | не менее  | 1,0        | м | К, О, М            | 0,62           | -  |
|  | Ширина пандуса при двустороннем движении                              | не менее  | 1,8        | м | К, О, М            | -              | -  |
|  | Уклон* пандуса  | не более  | 8          | % | К, О, М            | 30             | -  |



|  |   |            |        |                       |                |  |
|--|---|------------|--------|-----------------------|----------------|--|
| Высота одного подъема пандуса  | не более  | 0,8        | м      | К, О, М               | 0,48           | -  |
| Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса   | не менее  | 1,5        | м      | К, О, М               | 1,1            | -  |
| Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей   | высотой не менее  | 0,05       | м      | К, О, М               | 0,04           | -  |
| Поручни пандусов с двух сторон   | на высоте<br>и на высоте  | 0,7<br>0,9 | м      | К, О, М               | -              | Установить поручни по обеим сторонам пандуса |
| Завершающие части поручней пандусов  | длиннее маршей или наклонной части пандуса                            | 0,3        | м      | К, О, М               | -              | -  |
| <b>Тамбур</b>  |   |            |        |                       | <b>имеется</b> |  |
| Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов   | не менее  | 1,8        | м      | К                     | 1,7            | -  |
| Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях   | не менее  | 1,5        | м      | К                     | -              | -  |
| Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов  | не менее  | 2,2        | м      | К                     | 1,8            | -  |
| <b>Двери</b>   |   |            |        |                       |                |  |
| Ширина дверных проемов (в свету)   | не менее  | 0,9        | м      | К                     | 0,8            | -  |
| Высота порогов   | не более  | 0,025      | м      | К                     | 0,06           | -  |
| Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом                                    | расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах | 0,3 - 0,9  | м      | К                     | -              | -  |
| Ударопрочный материал прозрачных дверей  | наличие   | -          | -      | для всех категорий    | -              | -  |
| Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути | маркировка высотой не менее<br>шириной не менее                       | 0,1<br>0,2 | м<br>м | для всех<br>категорий | -              | -  |

#### 4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта  | Норматив                        | Требуемая величина | Ед. из м | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|---|---------------------------------|--------------------|----------|--|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2   | 3                               | 4                  | 5        | 6  | 7                     | 8                         |
|   | <b>Ширина пути движения</b>   |                                 |                    |          |  | имеется               |                           |
|   | Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении                                | не менее                        | 1,5                | м        | К  | 1,4                   | -                         |
|   | Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски  | не менее                        | 1,8                | м        | К  | 1,4                   | -                         |
|   | Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью  | не менее                        | 1,2                | м        | К  | 1,2                   | -                         |
|   | Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске                                      | не менее                        | 1,4                | м        | К  | 1,4                   | -                         |
|   | Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»        | не менее                        | 1,2                | м        | К  | 1,4                   | -                         |
|   | Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»         | не менее<br>при ширине не менее | 1,5<br>1,5         | м        | К  | 1,8                   | -                         |
|   | <b>Ширина проемов в стене</b>   |                                 |                    |          |  | имеется               |                           |
|   | Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку | не менее                        | 0,9                | м        | К  | 1,1                   | -                         |
|   | Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м  | не менее                        | 1,2                | м        | К  | -                     | -                         |
|   | <b>Перемещение по этажам</b>  |                                 |                    |          |  | не имеется            | -                         |
|   | Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения      | наличие                         | -                  | -        | К, О, М                                    | -                     | -                         |

|  |   |  |            |   |                   |                   |   |
|--|---|--|------------|---|-------------------|-------------------|---|
|  | помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание            |  |            |   |                   |                   |   |
|  | <b>Лифты</b>  |  |            |   |                   | <b>не имеется</b> |   |
|  | Ширина кабины лифта   | не менее   | 1,1        | м | К                 | -                 | - |
|  | Глубина кабины лифта  | не менее   | 1,4        | м | К                 | -                 | - |
|  | Ширина дверного проема лифта  | не менее   | 0,9        | м | К                 | -                 | - |
|  | Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках | наличие  | -          | - | К                 | -                 | - |
|  | <b>Лестницы</b>   |  |            |   |                   | <b>имеется</b>    |   |
|  | Глубина проступи лестниц  | не менее   | 0,3        | м | для всех, кроме К | 0,28              | - |
|  | Высота подъема ступеней   | не более   | 0,15       | м | для всех, кроме К | 0,15              | - |
|  | Одинаковая геометрия и размеры ступеней   | наличие  | -          | - | для всех, кроме К | имеется           | - |
|  | Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени   | наличие  | -          | - | для всех, кроме К | имеется           | - |
|  | Уклон лестниц   | не более 1:2   | -          | - | для всех, кроме К | имеется           | - |
|  | Закругление ребра ступеней лестниц  | радиусом не более                                    | 0,05       | м | для всех, кроме К | 0,05              | - |
|  | Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам  | высотой не менее                                     | 0,02       | м | для всех, кроме К | -                 | - |
|  | Поручни вдоль обеих сторон лестниц  | наличие  | -          | - | для всех, кроме К | -                 | - |
|  | Поручни лестниц   | на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте | 0,9<br>0,5 | м | для всех, кроме К | 0,9<br>1,2        | - |
|  | Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте   | наличие  | -          | - | для всех, кроме К | имеется           | - |

|  |  |   |                        |   |                   |                   |  |
|--|--|---|------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
|  | Разделительные поручни лестниц   | при ширине лестниц более                          | 2,5                    | м | для всех, кроме К | -                 | -  |
|  | На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр | ширина<br>высота<br>высота рельефа цифры не менее | 0,01<br>0,015<br>0,002 | м | С                 | -                 | -  |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы         | на расстоянии                                     | 0,6                    | м | С                 | -                 | Произвести контрастно окрашенную поверхность перед входами на лестницы |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней   | наличие   | -                      | - | С, М              | -                 | Произвести окраску ярко - желтого цвета крайних ступеней               |
|  | <b>Пандусы</b>   |   |                        |   |                   | <b>не имеется</b> |  |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении  | не менее  | 1,0                    | м | К, О, М           | -                 | -  |
|  | Ширина пандуса при двустороннем движении   | не менее  | 1,8                    | м | К, О, М           | -                 | -  |
|  | Уклон* пандуса   | не более  | 8                      | % | К, О, М           | -                 | -  |
|  | Высота одного подъема пандуса  | не более  | 0,8                    | м | К, О, М           | -                 | -  |
|  | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса   | не менее  | 1,5                    | м | К, О, М           | -                 | -  |
|  | Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей                                   | высотой не менее                                  | 0,05                   | м | К, О, М           | -                 | -  |
|  | Поручни пандусов с двух сторон   | на высоте<br>и на высоте                          | 0,7<br>0,9             | м | К, О, М           | -                 | -  |
|  | Завершающие части поручней пандусов  | длиннее маршей или наклонной части пандуса        | 0,3                    | м | К, О, М           | -                 | -  |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами                     | на расстоянии                                     | 0,6                    | м | С                 |                   |  |

|  |   |   |            |   |                    |                |   |
|--|---|---|------------|---|--------------------|----------------|---|
|  | на пандусы  |   |            |   |                    |                |   |
|  | <b>Двери</b>  |   |            |   |                    | <b>имеется</b> |   |
|  | Ширина дверных проемов (в свету)  | не менее  | 0,9        | м | К                  | 0,8            | - |
|  | Высота порогов  | не более  | 0,025      | м | К                  | 0,04           | - |
|  | Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом   | расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах | 0,3 - 0,9  | м | К                  | -              | - |
|  | Ударопрочный материал прозрачных дверей   | наличие   | -          | - | для всех категорий | -              | - |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути  | маркировка высотой не менее шириной не менее                          | 0,1<br>0,2 | м | для всех категорий | -              | - |
|  | Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен  | на высоту не менее  | 0,3        | м | К                  | -              | - |
|  | Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с | наличие   | -          | - | К, О, М            | имеется        | - |
|  | Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан  | -   | -          | - | для всех категорий | -              | - |
|  | Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье        | наличие   | -          | - | для всех категорий | имеются        | - |
|  | Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены  | на расстоянии не менее  | 0,6        | м | К                  | -              | - |

|   |               |       |   |   |      |  |
|---|---------------|-------|---|---|------|--|
| Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот | не более      | 0,025 | м | К | 0,08 | -  |
| Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами                    | на расстоянии | 0,6   | м | С | -    | Произвести контрастно окрашенную поверхность перед дверными проемами |

## 5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

### 5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

| №  | Позиции обследования, наименование элементов объекта  | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|----|---|----------|--------------------|---------|--|-----------------------|---------------------------|
| н1 | 2   | 3        | 4                  | 5       | 6  | 7                     | 8                         |
|    | <b>Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания</b>   |          |                    |         |  | <b>не имеется</b>     |                           |
|    | Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН | не менее | 5                  | %       | для всех категорий                         | -                     | -                         |
|    | <b>Места для инвалидов и других МГН в гостиницах</b>  |          |                    |         |  | <b>не имеется</b>     |                           |
|    | Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей         | не менее | 10                 | %       | для всех категорий                         | -                     | -                         |
|    | <b>Зоны отдыха</b>  |          |                    |         |  | <b>не имеется</b>     |                           |
|    | Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-   | наличие  | -                  | -       | для всех категорий                         | -                     | -                         |

|  |  |  |     |   |                    |                   |   |
|--|--|--|-----|---|--------------------|-------------------|---|
|  | колясках, на каждом этаже, доступном для МГН   |  |     |   |                    |                   |   |
|  | Условия отдыха в зале ожидания   | наличие  | -   | - | для всех категорий | -                 | - |
|  | <b>Расстановка оборудования</b>  |  |     |   |                    | <b>не имеется</b> |   |
|  | Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости | не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя;<br>не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе | -   | - | К                  | -                 | - |
|  | <b>Подходы к оборудованию и мебели</b>   |  |     |   |                    | <b>не имеется</b> |   |
|  | Подходы к различному оборудованию и мебели   | не менее   | 0,9 | м | К                  | -                 | - |
|  | Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°                          | не менее   | 1,2 | м | К                  | -                 |   |
|  | <b>Расположение поверхности столов</b>   |  |     |   |                    | <b>не имеется</b> |   |
|  | Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания                    | над уровнем пола на высоте не более  | 0,8 | м | К                  | -                 | - |
|  | <b>Обеденные залы</b>  |  |     |   |                    | <b>не имеется</b> | - |
|  | Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах  | наличие  | -   | - | К                  | -                 | - |
|  | <b>Читальные залы</b>  |  |     |   |                    | <b>не имеется</b> | - |
|  | Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек   | наличие  | -   | - | К                  | -                 | - |
|  | <b>Раздевальные в спортивных сооружениях</b>   |  |     |   |                    | <b>не имеется</b> | - |
|  | Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов   | наличие  | -   | - | К                  | -                 | - |
|  | Индивидуальные кабины (площадью  | наличие  | -   | - | К                  | -                 | - |

|  |   |                 |                |   |                   |   |   |
|--|---|-----------------|----------------|---|-------------------|---|---|
| каждая не менее 4 м <sup>2</sup> ) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов                |   |                 |                |   |                   |   |   |
| Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов | высотой не более  | 1,7             | м              | К | -                 | - | - |
| Скамья для занимающихся инвалидов  | длиной не менее<br>шириной не менее<br>высотой не более | 3<br>0,7<br>0,5 | м              | К | -                 | - | - |
| Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи   | наличие   | -               | -              | К | -                 | - | - |
| При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи  | шириной не менее<br>длиной не менее                     | 0,6<br>2,5      |                |   | -                 | - | - |
| Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе  | высотой от пола не более                                | 1,3             | м              | К | -                 | - | - |
| Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)  | не менее  | 2,4             | м              | К | -                 | - | - |
| Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей   | не менее  | 1,8             | м              | К | -                 | - | - |
| <b>Комната отдыха при раздевальных</b>   |   |                 |                |   | <b>не имеется</b> |   |   |
| Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов                          | не менее  | 0,4             | м <sup>2</sup> | К |                   |   | - |
| Площадь комнаты отдыха при сауне   | не менее  | 20              | м <sup>2</sup> | К |                   |   | - |
| <b>Шкафы для хранения</b>  |   |                 |                |   | <b>не имеется</b> |   |   |
| Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и    | наличие   | -               | -              | К | -                 | - | - |



|  |  |           |   |   |                    |   |   |
|--|--|-----------|---|---|--------------------|---|---|
|  | учреждений   |           |   |   |                    |   |   |
|  | Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды | 0,4 x 0,5 | - | м | для всех категорий | - | - |

## 5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта  | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм        | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|---|----------|--------------------|----------------|--|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2   | 3        | 4                  | 5              | 6  | 7                     | 8                         |
|   | <b>Площадь помещений</b>  |          |                    |                |  | <b>не имеется</b>     |                           |
|   | Минимальный размер жилого помещения для инвалида  | не менее | 12                 | м <sup>2</sup> | К  | -                     | -                         |
|   | Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью | не менее | 16                 | м <sup>2</sup> | К  | -                     | -                         |
|   | Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда                                       | не менее | 9                  | м <sup>2</sup> | К  | -                     | -                         |
|   | <b>Ширина помещений</b>   |          |                    |                |  | <b>не имеется</b>     | -                         |
|   | Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)                                      | не менее | 1,6                | м              | К  | -                     | -                         |
|   | Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования  | не менее | 2,3                | м              | К  | -                     | -                         |
|   | Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования                                    | не менее | 2,9                | м              | К  | -                     | -                         |
|   | Ширина внутриквартирных коридоров   | не менее | 1,15               | м              | К  | -                     | -                         |
|   | Ширина балконов и лоджий в свету  | не менее | 1,4                | м              | К  | -                     | -                         |
|   | <b>Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений</b>  |          |                    |                |  | <b>не имеется</b>     |                           |

|  |  |                    |   |   |      |                   |   |
|--|--|--------------------|---|---|------|-------------------|---|
|  | Ванная комната или совмещенный санитарный узел | не менее 2,2 × 2,2 | - | м | К    | -                 | - |
|  | Уборная с умывальником (рукомойником)          | не менее 1,6 × 2,2 | - | м | К    | -                 | - |
|  | Уборная без умывальника                        | не менее 1,2 × 1,6 | - | м | К    | -                 | - |
|  | <b>Домофон</b>                                 |                    |   |   |      | <b>не имеется</b> |   |
|  | Домофоны со звуковой и световой сигнализацией  | наличие            | - | - | С, Г | -                 | - |

## 6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта  | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия  |
|---|---|----------|--------------------|---------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2   | 3        | 4                  | 5       | 6  | 7                     | 8  |
|   | <b>Санузлы</b>  |          |                    |         |  | <b>имеется</b>        |  |
|   | В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов | наличие  | -                  | -       | К, О                                       | имеется               | -  |
|   | Ширина универсальной кабины уборной общего пользования  | не менее | 1,65               | м       | К, О                                       | 2,0                   | -  |
|   | Глубина универсальной кабины уборной общего пользования   | не менее | 1,8                | м       | К, О                                       | 1,6                   | -  |
|   | Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной   | наличие  | -                  | -       | К  | -                     | -  |
|   | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей  | наличие  | -                  | -       | К, О                                       | -                     | Оборудовать санузел крючками для одежды, костылей и других принадлежностей |
|   | Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья  | наличие  | -                  | -       | К, О                                       | -                     | -  |

|  |   |                    |     |   |      |                   |   |
|--|---|--------------------|-----|---|------|-------------------|---|
|  | <b>Душевые</b>  |                    |     |   |      | <b>не имеется</b> |   |
|  | В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной | наличие            | -   | - | К    | -                 | - |
|  | Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной  | наличие            | -   | - | К    | -                 | - |
|  | Размеры закрытых кабин душевых  | не менее 1,8 x 1,8 | -   | м | К    | -                 | - |
|  | Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей  | не менее 1,2 x 0,9 | -   | м | К    | -                 | - |
|  | <b>Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий</b>  |                    |     |   |      | <b>не имеется</b> |   |
|  | Размеры кабин личной гигиены женщин   | не менее 1,8 x 2,6 | -   | м | К    | -                 | - |
|  | <b>Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях</b>   |                    | -   | м | К    | <b>не имеется</b> |   |
|  | Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых  | не менее           | 1,8 | м | К    | -                 | - |
|  | Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных   | не менее           | 1,8 | м | К    | -                 | - |
|  | Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров   | не менее           | 1,8 | м | К    | -                 | - |
|  | <b>Удобство использования</b>   |                    |     |   |      | <b>не имеется</b> |   |
|  | Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами  | наличие            | -   | - | К, О | -                 | - |
|  | Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины   | наличие            | -   | - | К, О | -                 | - |
|  | Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями  | наличие            | -   | - | К, О | -                 | - |

## 7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта   | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|--|----------|--------------------|---------|--|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2  | 3        | 4                  | 5       | 6  | 7                     | 8                         |
|   | <b>Расположение мест обслуживания МГН</b>  |          |                    |         |  | <b>не имеется</b>     |                           |
|   | Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу                   | наличие  | -                  | -       | К, О, С, Г                                 | -                     | -                         |
|   | Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей     | наличие  | -                  | -       | К, О, С, Г                                 | -                     | -                         |
|   | Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну | наличие  | -                  | -       | К, О                                       | -                     | -                         |
|   | Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне  | наличие  | -                  | -       | К, О, С, Г                                 | -                     | -                         |
|   | <b>Расстояние до эвакуационного выхода</b>   |          |                    |         |  | <b>имеется</b>        |                           |
|   | Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до  | не более | 15                 | м       | К, О, С, Г                                 | -                     | -                         |

|  |   |   |     |     |            |                   |          |
|--|---|---|-----|-----|------------|-------------------|----------|
|  | эвакуационного выхода с этажа   |   |     |     |            |                   |          |
|  | Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов | не более                                    | 4   | м   | К, О, С, Г | 3,0               | -        |
|  | <b>Ширина эвакуационных путей</b>   |   |     |     |            | <b>имеется</b>    |          |
|  | Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек  | не менее                                    | 0,9 | м   | К          | 0,8               | -        |
|  | Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях   | не менее                                    | 1,2 | м   | К          | 1,2               | -        |
|  | Ширина проходов внутри помещений  | не менее                                    | 1,2 | м   | К          | 1,4               | -        |
|  | Ширина переходных лоджий и балконов   | не менее                                    | 1,5 | м   | К          | -                 | -        |
|  | Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации  | не менее                                    | 1,8 | м   | К          | -                 | -        |
|  | Увеличение ширины проходов в зальном помещении  | на ширину свободного проезда кресла-коляски | 0,9 | м   | К          | -                 | -        |
|  | <b>Время эвакуации</b>  |   |     |     |            |                   |          |
|  | Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время  | по расчету                                  |     | мин | К, О, С, Г |                   | -        |
|  | <b>Пожаробезопасные зоны</b>  |   |     |     |            | <b>не имеется</b> | <b>-</b> |
|  | Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений                             | наличие                                     | -   | -   | К, О, С, Г | -                 | -        |
|  | Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с                           | наличие                                     | -   | -   | К, О, С, Г | -                 | -        |

|  |   |                             |                     |            |                   |   |  |
|--|---|-----------------------------|---------------------|------------|-------------------|---|--|
| аналогичными ограждающими конструкциями  |   |                             |                     |            |                   |   |  |
| Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования                               | инвалид в кресле-коляске<br>инвалид в кресле-коляске с сопровождающим<br>инвалид, перемещающийся самостоятельно<br>инвалид, перемещающийся с сопровождающим | 2,40<br>2,65<br>0,75<br>1,0 | м <sup>2</sup> /чел | К, О, С, Г | -                 | - |  |
| Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода   | наличие   | -                           | -                   | К, О, С, Г | -                 | - |  |
| Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону  | наличие   | -                           | -                   | К, О, С, Г | -                 | - |  |
| <b>Эвакуационные выходы</b>  |   |                             |                     |            | <b>не имеется</b> |   |  |
| В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН   | наличие   | -                           | -                   | К, О, С, Г | -                 | - |  |
| В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех | наличие   | -                           | -                   | К, О, С, Г | -                 | - |  |
| <b>Пожарная сигнализация</b>   |   |                             |                     |            | <b>имеется</b>    |   |  |
| Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов  | наличие   | -                           | -                   | К, О, С, Г | имеется           |   |  |
| <b>Система оповещения о пожаре</b>   |   |                             |                     |            | <b>имеется</b>    |   |  |
| Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к  | наличие   | -                           | -                   | К, О, С, Г | имеется           |   |  |

|  |  |         |   |   |            |                |   |
|--|--|---------|---|---|------------|----------------|---|
|  | системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН |         |   |   |            |                |   |
|  | <b>Пожарные извещатели</b>   |         |   |   |            | <b>имеется</b> |   |
|  | Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями                                    | наличие | - | - | К, О, С, Г | имеется        | - |

## 8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта   | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние   | Рекомендуемые мероприятия |
|---|--|----------|--------------------|---------|--|---|---------------------------|
| 1 | 2  | 3        | 4                  | 5       | 6  | 7   | 8                         |
|   | <b>Визуальная информация</b>   |          |                    |         |  | <b>имеется</b>  |                           |
|   | Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.             | наличие  | -                  | -       | К, О, С, Г                                 | Вывеска с информацией об объекте с точно рельефным шрифтом брайля | -                         |
|   | Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения   | наличие  | -                  | -       | К, О, С, Г                                 | имеется   | -                         |
|   | При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других | наличие  | -                  | -       | К, О, С, Г                                 | -   | -                         |

|  |  |                              |             |   |            |                   |                       |
|--|--|------------------------------|-------------|---|------------|-------------------|-----------------------|
|  | компенсирующих мероприятий   |                              |             |   |            |                   |                       |
|  | <b>Звуковая информация</b>   |                              |             |   |            | <b>не имеется</b> |                       |
|  | Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий  | наличие                      | -           | - | С          | -                 | -                     |
|  | Текстофоны в вестибюлях общественных зданий  | наличие                      | -           | - | Г          | -                 | -                     |
|  | <b>Освещенность</b>  |                              |             |   |            | <b>имеется</b>    | <b>-</b>              |
|  | Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН   | наличие                      | -           | - | К, О, С, Г | не имеется        | -                     |
|  | <b>Связь с диспетчером или дежурным</b>  |                              |             |   |            | <b>не имеется</b> |                       |
|  | Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка | наличие                      | -           | - | К, О, С, Г | -                 | -                     |
|  | В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату   | наличие                      | -           | - | К, О, С, Г | -                 | -                     |
|  | <b>Рельефные информирующие обозначения</b>   |                              |             |   |            | <b>не имеется</b> |                       |
|  | Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки   | на высоте от<br>на высоте до | 1,4<br>1,75 | м | С          | -                 | -                     |
|  | Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах   | наличие                      | -           | - | С          | -                 | -                     |
|  | <b>Тактильная предупреждающая информация</b>   |                              |             |   |            | <b>не имеется</b> |                       |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность   | на расстоянии                | 0,6         | м | С          | -                 | Установить тактильные |



|  |   |   |     |    |   |  |                               |
|--|---|---|-----|----|---|--|-------------------------------|
|  | или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей |   |     |    |   |  | таблички с указанием движения |
|  | Глубина рифов для тактильных напольных указателей   | должна быть   | 5   | мм | С |  | -                             |
|  | Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша                                    | полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии            | 0,6 | м  | С |  | -                             |
|  | Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены                                   | Полоса шириной не менее   | 0,5 | м  | С |  | -                             |
|  | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия  | полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия | 0,6 | м  | С |  | -                             |
|  | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)                                    | на месте поворота плита со стороной квадрата  | 0,5 | м  | С |  |                               |

## 9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта  | Норматив                       | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|---|--------------------------------|--------------------|---------|--|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2   | 3                              | 4                  | 5       | 6  | 7                     | 8                         |
|   | <b>Ограждения опасных зон</b>   |                                |                    |         |  | <b>не имеется</b>     |                           |
|   | Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания   | размер в свету по высоте менее | 1,9                | м       | К, О, С                                    | -                     | -                         |
|   | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот | более                          | 0,45               | м       | К, О, С                                    | -                     | -                         |
|   | Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у                                    | наличие                        | -                  | -       | К  | -                     | -                         |

|   |   |                    |   |            |   |                   |  |
|---|---|--------------------|---|------------|---|-------------------|--|
| мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах   |   |                    |   |            |   |                   |  |
| <b>Ограничение выступающих конструктивных элементов</b>   |   |                    |   |            |   | <b>не имеется</b> |  |
| Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях                                     | наличие   | -                  | - | К, О, С, Г | - | -                 |  |
| Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях                               | не более на высоте от на высоте до  | 0,1<br>0,7<br>2,0  | м | К, О, С, Г | - | -                 |  |
| Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре  | не должны выступать более чем   | 0,3                | м | К, О, С, Г |   | -                 |  |
| <b>Установка приборов</b>   |   |                    |   |            |   | <b>не имеется</b> |  |
| Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств | на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее | 1,1<br>0,85<br>0,4 | м | К, О, С    | - | -                 |  |
| Расположение выключателей и розеток в помещениях  | на высоте от уровня пола  | 0,8                | м | К, О, С    | - | -                 |  |
| <b>Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН</b>  |   |                    |   |            |   | <b>имеется</b>    |  |
| Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных,   | наличие   | -                  | - | К, О, С, Г | - | -                 |  |

|   |       |       |   |            |   |                   |   |
|---|-------|-------|---|------------|---|-------------------|---|
| венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно |       |       |   |            |   |                   |   |
| <b>Недопустимые покрытия полов</b>  |       |       |   |            |   | <b>не имеется</b> |   |
| Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)  | более | 0,013 | м | К, О, С, Г | - | -                 | - |

Примечание: \* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

## 10. ВЫВОДЫ

**В результате обследования установлено**

| №№ | Позиции обследования                           | Фактическая доступность для инвалидов и других МГН |  |                         |                        |   |
|----|--|--|--|-------------------------|------------------------|---|
|    |  | на кресле-коляске (К)                              | с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | с поражением зрения (С) | с поражением слуха (Г) | другие маломобильные группы населения (М) |
| 1  | 2  | 3  |  | 4                       | 5                      | 6   |
|    | <b>Пешеходные пути</b>                         | частично доступно                                  | частично доступно                              | частично доступно       | частично доступно      | частично доступно                         |
|    | <b>Автостоянки</b>                             | нет  | нет  | нет                     | нет                    | нет                                       |
|    | <b>Входная группа</b>                          | не доступно  | частично доступно                              | частично доступно       | частично доступно      | частично доступно                         |
|    | <b>Пути движения в зданиях или сооружениях</b> | не доступно  | частично доступно                              | частично доступно       | частично доступно      | частично доступно                         |
|    | <b>Планировочные решения</b>                   | не доступно  | частично доступно                              | частично доступно       | частично доступно      | частично доступно                         |
|    | <b>Санитарно-гигиенические помещения</b>       | не доступно  | доступно                                       | частично доступно       | доступно               | частично доступно                         |
|    | <b>Пожарная безопасность</b>                   | не доступно  | частично доступно                              | частично доступно       | частично доступно      | частично доступно                         |
|    | <b>Средства информации и ориентирования</b>    | частично доступно                                  | частично доступно                              | частично доступно       | частично доступно      | частично доступно                         |
|    | <b>Безопасность и удобство использования</b>   | не доступно  | частично доступно                              | частично доступно       | частично доступно      | частично доступно                         |

**Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия**

| №№ | Наименование элементов объекта                 | Мероприятия   | Сроки исполнения | Примечания |
|----|--|---|------------------|------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                | 5          |
|    | <b>Пешеходные пути</b>                         | -   | -                | -          |
|    | <b>Автостоянки</b>                             | -   | -                | -          |
|    | <b>Входная группа</b>                          | 1. Произвести окраску ярко - желтого цвета крайних ступеней<br>2. Установить поручни по обеим сторонам пандуса  | 2022 г.          | -          |
|    | <b>Пути движения в зданиях или сооружениях</b> | 1. Произвести контрастно окрашенную поверхность перед дверными проемами<br>2. Произвести контрастно окрашенную поверхность перед входами на лестницы<br>3. Произвести окраску ярко - желтого цвета крайних ступеней | 2022 г.          | -          |
|    | <b>Планировочные решения</b>                   | -   | -                | -          |
|    | <b>Санитарно-гигиенические помещения</b>       | 1. Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей  | 2022 г.          | -          |
|    | <b>Пожарная безопасность</b>                   | -   | -                | -          |
|    | <b>Средства информации и ориентирования</b>    | 1. Установить тактильные таблички с указанием движения  | 2022 г.          | -          |
|    | <b>Безопасность и удобство использования</b>   | -   | -                | -          |

