



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований



ПМ 16250041000119285351 от 10.09.2025г.

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан) в
Нижнекамском районе и г.
Нижнекамск, Заинском районе

№
273 /28 _____ г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 18. « 01 » октября 2025 _____ г.
(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе Изиятуллиным
Р.М.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: "Детский сад присмотра и оздоровления для
детей с аллергическими заболеваниями №77" НМР РТ, 423570, Республика Татарстан,
Нижнекамский район, город Нижнекамск, проспект Шинников, дом 11А.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На пищеблоке используется алюминиевая кухонная посуда, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52;
2. На территории имеются дефекты дорожного покрытия, что является нарушением п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52;
3. Техническое состояние фундамента здания не обеспечивает отсутствие грызуно-проищаемости здания, что является нарушением п.2.2.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52;
4. Оконные рамы на 1 и 2 этажах не обеспечивают открывание фрамуг для проветривания помещений, что является нарушением, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28,

- Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52; п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения
5. В ясельных группах не проводится проветривание помещений при прогулках, что является нарушением п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52;
 6. В ясельных группах требуется замена напольного линолеума, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52;
 7. В столовой разрушены канализационные трапы, что является нарушением п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52;
 8. Не проводятся осмотры детей у отсутствующих детей при возвращении в группу, что является нарушением п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52;
 9. Не проводится производственный лабораторный контроль согласно программы производственного контроля, что является нарушением п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52;
 10. Результаты измерений искусственной освещенности в групповых №1, 8 НЕ СООТВЕТСТВУЮТ табл. 5.54 п. 144 раздела 5 Сан Пин 1.2.3685-21 «"ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ"».

указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1.	На пищеблоке используется алюминиевая кухонная посуда	п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52;	Использовать посуду из нержавеющей стали	Использовать посуду из нержавеющей стали	Письменный ответ об исполнении предписания, с приложением подтверждающих документов об исполнении пунктов предписания (акты выполненных работ, счета фактур, фотоматериалы)

					в и тд)
2.	Результаты измерений искусственной освещенности в групповых №1, 8 НЕ СООТВЕТСТВУЮТ табл. 5.54 п. 144 раздела 5 Сан Пин 1.2.3685-21 «"ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ".	табл. 5.54 п. 144 раздела 5 Сан Пин 1.2.3685-21 «"ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ".	Привести соответствие в	Довести до гигиенических нормативов.	Письменный ответ об исполнении предписания, с приложением подтверждающих документов об исполнении пунктов предписания (акты выполненных работ, счета фактур, фотоматериалов и тд)
3.	На территории имеются дефекты дорожного покрытия	п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52;	Провести ремонт дорожного покрытия	Провести ремонт дорожного покрытия	Письменный ответ об исполнении предписания, с приложением подтверждающих документов об исполнении пунктов предписания (акты выполненных работ, счета фактур, фотоматериалов и тд)
4.	Техническое состояние фундамента здания не обеспечивает отсутствие грызуно-проницаемости здания.	п.2.2.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52;	Отремонтировать фундамент	Обеспечить грызуно непроницаемость здания.	Письменный ответ об исполнении предписания, с приложением подтверждающих документов об исполнении пунктов предписания (акты выполненных работ, счета фактур, фотоматериалов и тд)
5.	Оконные рамы на 1 и 2 этажах не обеспечивают	п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-	Заменить рамы	Обеспечить возможность проветривания	Письменный ответ об исполнении

	открывание фрамуг для проветривания помещений.	эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения		помещений	предписания, с приложением подтверждающих документов об исполнении пунктов предписания (акты выполненных работ, счета фактур, фотоматериалов и тд)
6.	В ясельных группах не проводится проветривание помещений при прогулках	п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52;	Проветривать помещения групп	Проветривать помещения групп	Письменный ответ об исполнении предписания, с приложением подтверждающих документов об исполнении пунктов предписания (акты выполненных работ, счета фактур, фотоматериалов и тд)
7.	В ясельных группах требуется замена напольного линолеума	п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52;	Заменить линолеум	Устранить дефекты покрытия пола.	Письменный ответ об исполнении предписания, с приложением подтверждающих документов об исполнении пунктов предписания (акты выполненных работ, счета фактур, фотоматериалов и тд)
8.	В столовой разрушены канализационные трапы,	п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52;	Отремонтировать трапы в столовой.	Отремонтировать трапы в столовой.	Письменный ответ об исполнении предписания, с приложением подтверждающих документов об исполнении пунктов предписания (акты

					выполненных работ, счета фактур, фотоматериалов и тд)
9.	Не проводятся осмотры детей у отсутствующих детей при возвращении в группу.	п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52;	Проводить осмотры детей на педикулез ежемесячно	Проводить осмотры детей на педикулез ежемесячно	Письменный ответ об исполнении предписания, с приложением подтверждающих документов об исполнении пунктов предписания (акты выполненных работ, счета фактур, фотоматериалов и тд).
10	Не проводится производственный лабораторный контроль согласно программы производственного контроля,	п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52;	Выполнять программу производственного контроля	Выполнять программу производственного контроля	Письменный ответ об исполнении предписания, с приложением подтверждающих документов об исполнении пунктов предписания (акты выполненных работ, счета фактур, фотоматериалов и тд).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на "Детский сад присмотра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями №77" НМР РТ

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Занеском районе

по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 18

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального

Изятуллин Р.М..



(подпись)

(ПОДПИСЬ)

О.В. Жуковские
(инициалы и фамилия)