

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ
"Центр развития ребенка
детский сад №89"
И.В. Белова
20 4.

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ 01/2014

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Центр развития ребенка-детский сад №89" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Полное юридическое наименование объекта

423575, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Спортивная 18, тел.(88555)39-48-29, E-mail: detsad-nk@mail.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Нижнекамский муниципальный район Республики Татарстан

1. Ведомственная принадлежность объекта Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района
Департамент, комитет

2. Вид деятельности дошкольное образование

3. Форма собственности муниципальное
Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта г. Нижнекамск, Спортивная 18

Отдельно стоящее здание 2-этажей; (встроенное; пристроенное; 1); год постройки (капитальный ремонт) - 1996 г

кадастровый номер участка 16:53:040601:0006; номер БТИ здания 1581

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 250 человек

6. Функциональное назначение объекта Дошкольное образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения					состояние удовлет.	
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	имеется 3,75	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	5%	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1 2	%	К	1-2%	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	соответствует	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	соответствует 0,05	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	имеется 0,04	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	имеется 0,04	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	отсутствует	нет необходимости
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	неровности на входной группе	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	соответствует	

Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует
Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует
Лестницы наружные					состояние удовлет.
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	отсутствуют
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	0,3
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	0,15
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	одинаковая
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	наличие
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	отсутствует
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	отсутствует
Пандусы наружные					
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	нет
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1	м	К, О, М	нет
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	нет
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	нет
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	нет
Бортики по продольным краям маршей пандусов и адеды кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	нет
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте	0,7	м	К, О, М	нет
	и на высоте	0,9			нет

Завершающие части поручней пандусов	длинее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	нет	
Препятствия на пешеходных путях						
Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	нет	
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	нет	
Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	нет	
Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	нет	
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	нет	
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м		нет	
Тактильная предупреждающая информация						
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	отсутствует	
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	отсутствует	
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	отсутствует	
Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	отсутствует	

	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	отсутствует	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	отсутствует	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	отсутствует	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плитка со стороной квадрата	0,5	м	С	отсутствует	
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	отсутствует	
Информационные указатели							
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	отсутствует	установить
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	отсутствует	
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	отсутствует	

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элемента объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки					не имеется	
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	отсутствует	
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	отсутствует	
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	отсутствует	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К	отсутствует	

		при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	отсутствует	
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	не менее	3,5	м	К	отсутствует	
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	-	
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	отсутствует	
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	отсутствует	
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	-	

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка					не имеется	
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	нет технической возможности
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	нет	

Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
Ширина проветров ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	нет	
Лестница наружная						
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	нет	
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	нет	
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	нет	
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	нет	
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	да	
Поручни лестниц	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	нет	
	в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,5				
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	нет	
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	нет	
Пандус наружный					не имеется	
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1	м	К, О, М	нет	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	нет	
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	нет	
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	нет	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	нет	
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	нет	
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте	0,7	м	К, О, М	нет	
	и на высоте	0,9				
Закрывающиеся части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	нет	
Тамбур					не имеется	
Глубина тамбура и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К	нет	1,8м

Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К	-	
Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	2,6м	
Двери						
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	0,9	
Высота порогов	не более	0,025	м	К	0,14	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	не имеется	
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	не имеется	

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения					не имеется	
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	не соответствует	нет технической возможности
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	не соответствует	нет технической возможности
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	не соответствует	
	Диаметр зоны разворота на 90° - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	не имеется	нет технической возможности
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	не соответствует	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее	1,5	м	К	не имеется	нет технической возможности
		при ширине не менее	1,5				
	Ширина проемов в стене					не имеется	

Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	не имеется	нет технической возможности
Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	не имеется	нет технической возможности
Перемещение по этажам					нет возможностей	
Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	не имеется	нет технической возможности
Лифты					не имеется	
Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К	нет	
Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К	нет	
Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К	нет	
Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие	-	-	К	нет	
Лестницы					состояние удовлет.	
Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	не соответствует	
Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	не соответствует	
Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	не соответствует	
Сплошные, ровные, без выступов и шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К	не соответствует	
Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	не соответствует	
Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	не соответствует	
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	не имеется	
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К	не соответствует	

Поручни лестниц	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	не соответствует	
	в дошкольных учреждениях также и на высоте				0,9	
		0,5			0,5	
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	-	-	для всех, кроме К	не имеется	
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	нет необходимости	
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина	0,01	м	С	не имеется	
	высота	0,015				
	высота рельефа цифры не менее	0,002				
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м	С	не имеется	установить предупредительную рифленую или контрастно-окрашенную поверхность
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	не имеется	
Пандусы						
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1	м	К, О, М	не имеется	нет технической возможности
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	не имеется	нет технической возможности
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	не имеется	нет технической возможности
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	не имеется	нет технической возможности
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	не имеется	нет технической возможности
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	не имеется	нет технической возможности
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте	0,7	м	К, О, М	не имеется	нет технической возможности
	и на высоте	0,9				нет технической возможности

Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	не имеется	нет технической возможности
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С	не имеется	
Двери					состояние удовлет.	
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	0,8	
Высота порогов	не более	0,025	м	К	0,14	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	не имеется	
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не	маркировка высотой не менее	0,1	м	для всех категорий	не имеется	
	шириной не менее	0,2				
Занита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К		
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	не имеются	
Использование вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	не имеется	
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	не имеются	
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	не имеется	

	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К		
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	не имеется	обеспечить предупредительную рифленую контрастно-окрашенную поверхность

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	не имеется	
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах					не имеется	
	Наличие в гостиницах, отелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	-	
	Зоны отдыха					не имеется	
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Расстановка оборудования					не имеется	
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя;	-	-	К	не имеется	нет технической возможности

	доступности	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе					
	Подходы к оборудованию и мебели						
	Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	не имеется	нет технической возможности
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	не имеется	нет технической возможности
	Расположение поверхности столов						
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К		
	Обеденные залы						
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К		
	Читальные залы						
	Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К		
	Раздевательные в спортивных сооружениях						
	Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К		
	Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К		
	Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К		
	Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее	3	м	К		
шириной не менее		0,7					
высотой не более		0,5					
	Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	К		
	При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен	шириной не менее	0,6				
		длиной не менее	2,5				

Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м	К		
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К		
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К		
Комната отдыха при раздевалных						
Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²	К		
Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К		
Шкафы для хранения						
Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды), индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К		
Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий		

5.2 **Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий**

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К		
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К		
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К		
	Ширина помещений						
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К		

Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К		
Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К		
Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К		
Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К		
Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений						
Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 ´ 2,2	-	м	К		
Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 ´ 2,2	-	м	К		
Уборная без умывальника	не менее 1,2 ´ 1,6	-	м	К		
Домофон						
Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г		

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы					состояние удовлет.	
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	не имеется	нет технической возможности
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	не имеется	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	не имеется	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	не имеется	нет технической возможности

Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	не имеется	оборудовать санузел крючками для одежды, костылей и других принадлежностей
Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	не имеется	
Душевые					не имеется	
В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	нет	
Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	нет	
Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	м	К	нет	
Размеры открытых кабин душевых и сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	м	К	нет	
Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий					не имеется	
Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	м	К	нет	
Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях					не имеется	
Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	м	К		
Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	К		
Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	К		
Удобство использования						
Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	не имеется	
Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	не имеется	нет технической возможности
Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	не имеется	

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	*	*	К, О, С, Г	не имеется	
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	*	*	К, О, С, Г	не имеется	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	*	*	К, О	не имеется	
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	*	*	К, О, С, Г	не имеется	
	Расстояние до эвакуационного выхода						
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	не имеется	

Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, паружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	не имеется		
Ширина эвакуационных путей							
Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	0,8		
Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	не соответствует		
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	1,2		
Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	не имеется	нет технической возможности	
Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	не соответствует	нет технической возможности	
Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	не соответствует	нет технической возможности	
Время эвакуации							
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г		нет технической возможности	
Пожаробезопасные зоны							
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	*	*	К, О, С, Г	не имеется	нет технической возможности	
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	*	*	К, О, С, Г	не имеется	нет технической возможности	
Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске	2,4	м ² /чсл	К, О, С, Г	не имеется	нет технической возможности	
	инвалид в кресле-коляске с сопровождающим						
	инвалид, перемещающийся самостоятельно	2,65					

		инвалид, перемещающийся с сопровождающим					
			0,75				
			1				
	Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	нет технической возможности
	Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	нет технической возможности
	Эвакуационные выходы						
	В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	нет технической возможности
	В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г		
	Пожарная сигнализация					имеется	
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	
	Система оповещения о пожаре					не имеется	
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	
	Пожарные извещатели					имеется	
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г		

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8

Расположение мест обслуживания МГН						не имеется
Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется частично, наличие зрительной информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	
Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	
При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	
Звуковая информация					не имеется	
Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	не имеется	
Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	не имеется	
Освещенность					состояние удовлет.	
Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	наличие	
Связь с диспетчером или дежурным					не имеется	

Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	
В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
Рельефные информирование					не имеется	
Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания	на высоте от	1,4	м	С	не имеется	
	на высоте до	1,75				
Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие	-	-	С	не имеется	
Тактильная предупреждающая информация					не имеется	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	не имеется	установить тактильные указатели
Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	не имеется	
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	не имеется	
Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	не имеется	
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	не имеется	

Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	не имеется	
------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----	---	---	------------	--

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон					не имеется	
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	нет	нет необходимости
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	имеется	
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	имеется	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов					не имеется	
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	нет технической возможности
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах	не более	0,1	м	К, О, С, Г	не имеется	
на высоте от		0,7					
на высоте до		2					
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	не имеется	
	Установка приборов					состояние удовлет.	
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных	на высоте от пола не более	1,1	м	К, О, С	не имеется	
		на высоте от пола не менее	0,85				

	поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	0,4				
	Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	1,8м не соответствует	
	Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН					состояние удовлет.	
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойдерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно	наличие			К, О, С, Г	не имеется	
	Недопустимые покрытия полов					отсутствует	
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	отсутствует	

Примечание:

* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3	4	5	6	
	Пешеходные пути	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно
	Автостоянки	нет	нет	нет	нет	нет
	Входная группа	доступно	доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно

Пути движения в зданиях или сооружениях	не доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно
Планировочные решения	не доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно
Санитарно-гигиенические помещения	доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно
Пожарная безопасность	не доступно	доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно
Средства информации и ориентирования	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно
Безопасность и удобство использования	не доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно

Приложение №1
К паспорту доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры жилых домов и внутренних территорий

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути			
	Автостоянки			

Входная группа			
Пути движения в зданиях или сооружениях			
	1. Нанести контрастной окраски на крайние ступени лестницы	до 2025г	
Планировочные решения	-		
Санитарно-гигиенические помещения			
	1. Установить крючки для одежды, кофты и других принадлежностей	до 2025г	
Пожарная безопасность			
Средства информации и ориентирования	1. Установить таблички, предупреждающие о движении инвалидов	до 2025г	
Безопасность и удобство использования			

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

Начальник управления дошкольного образования ИК НМР РТ


 (подпись) _____
 20 11 г.

Андреанова С. А.
 (фамилия, и. о.) _____

Члены рабочей группы:
 Ведущий специалист отдела охраны труда и здоровья детей МБУ "Центр дошкольного образования" НМР РТ


 (подпись) _____
 20 11 г.

Хайрутдинова Г. Д.
 (фамилия, и. о.) _____

Заместитель заведующего по АХЧ
МБДОУ "Центр развития ребенка
детский сад №89" ИМБ РТ

_____ (подпись)

«__» _____ 20__ г.

Хуснутдинова А.Р.
(фамилия, и. о.)

Старший воспитатель
МБДОУ "Центр развития ребенка
детский сад №89" ИМБ РТ

_____ (подпись)

«__» _____ 20__ г.

Твердохлебова А.Ф.
(фамилия, и. о.)