

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«28» августа 2024 г., 16240061000211959979

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОНДиПР по Нижнекамскому району РТ

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«17» сентября 2024 г., № 2408/135-16/185/ПВПР

(дата составления предписания)

Респ Татарстан, р-н Нижнекамский, г Нижнекамск, ул Менделеева, Дом 5, 88555357509, e-mail:  
ogpnnizhneckamsk@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 17 » сентября 2024 г., учетный номер 16240061000211959979.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:  
Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с данными реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Татарстан, р-н Нижнекамский, г Нижнекамск, ул Спортивная, Дом 18

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 89" НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ИНН 1651046215, адрес юридического лица: 423577, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, НИЖНЕКАМСКИЙ, НИЖНЕКАМСК, СПОРТИВНАЯ УЛИЦА, 18

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, на индивидуальном контроле законодательства)

5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Для отделки пола группы №1 (приемная, игровая, спальная) применен материал с неисследованными показателями пожарной опасности (на момент профилактического визита не предоставлены сертификаты соответствия на примененные материалы (линолеум). ст. 4, 5, 6, 134, табл.28,29 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
Нарушенное обязательное требование:  
В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.  
Срок устранения нарушения:  
01.09.2025
2. Дверь помещения архива в кабинете медика, дверь помещения кастелянши, а также дверь кухни расположенные на первом этаже детского сада не противопожарные. ст.4,5,6,88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.2.6 СП 4.13130.2013, таблица 2\* п.5.14\*, п.7.1,7.4 СНиП 21-01-97\*.  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
Нарушенное обязательное требование:  
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**  
01.09.2025

(указывается выданные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, равно принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела НДиПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ (государственный инспектор по пожарному надзору Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан) Сизов Роман Олегович



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Старший инспектор отдела НДиПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ (государственный инспектор по пожарному надзору Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан) Сизов Роман Олегович, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru, телефон: +7+78555357509

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

