

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
“ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА –
ДЕТСКИЙ САД №89”
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ «89-НЧЫ БАЛАЛАР
БАКЧАСЫ – БАЛАЛАРНЫ
ТӨРЛЕ ЯКТАН ҮСТЕРҮ ҮЗӘГЕ”
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРУ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

423570 Нижнекамск
Спортивная, 18

т.(8555) 39-48-29
detsad-nk89@mail.ru

423570 Түбән Кама
Спортчылар, 18

№ 19/89

от 30.11.2022 г.

Начальнику отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по НМР РТ
Насибуллину Р.Ф.

от заведующей МБДОУ “Центр
развития ребенка – детский сад №89”
НМР РТ Твердохлебовой А.Ф.

Ответ на предписание об устранении обязательных требований пожарной безопасности
№289/1/143 от 28.10.2021

№ п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению
1	В технической документации на системы противопожарной защиты объекта отсутствуют результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Выполнено. Акт об окончании пусконаладочных работ от 17.11.2008
2	На объекте защиты допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОЭУ 3 – типа) сверх срока службы (по имеющимся проектной документации от 2005 года), без ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Выполнено. Протокол испытания и проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности от 15.12.2021
3	Помещение горячего цеха на оборудовано системой противопожарной защиты	В работе. Заключен договор ООО “РиТМ-защита” М-16/22 от 3.11.22 на установку

Заведующий МБДОУ “Центр развития ребенка –
детский сад №89” НМР РТ

Мероприятия по устранению
А.Ф. Твердохлебова