

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА –
ДЕТСКИЙ САД №89"
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТУБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ «89-НЧЫ БАЛАЛАР
БАКЧАСЫ – БАЛАЛАРНЫ
ТОР.ПЕ ЯКТАН УСТЕРУ ҮЗӘГЕ"
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРУ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

423570 Нижнекамск
Спортивная, 18

т.(8555) 39-48-29
detsad-nk89@mail.ru

423570 Түбән Кама
Спортчылар, 18

Исх:28/89

от 30.10.2023

Начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
по НМР РТ Насибуллин Р.Ф.
заведующего МБДОУ «Центр развития
ребенка-детский сад №89» НМР РТ
Сизановой О.А.

**Ответ на предписание об устранении обязательных требований
пожарной безопасности № 289/1/143 от 28.10.2021**

№	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению
1.	На объекте защиты допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОЭЖ-3) сверх срока службы (по имеющейся проектной документации от 2005 года), без проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Выполнено. Протокол испытания №000091 от 13.10.2023

Заведующий



Сизан

О.А. Сизанова