

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
“ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА –
ДЕТСКИЙ САД №89”
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТУБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ «89-НЧЫ БАЛАЛАР
БАКЧАСЫ – БАЛАЛАРНЫ
ТӨРЛЕ ЯКТАН УСТЕРУ ҮЗӘГЕ”
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРУ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

423570 Нижнекамск
Спортивная, 18

т.(8555) 39-48-29
detsad-nk89@mail.ru

423570 Тубән Кама
Спортчылар, 18

№ 01/89

от 23.01.2023 г.


Заместителю прокурора города
младшему советнику юстиции
Т.И.Асадуллину

от заведующей МБДОУ “Центр
развития ребенка – детский сад № 89”
НМР РТ А.Ф. Твердохлебовой

Ответ на представление
об устранении нарушений законодательства о противопожарной безопасности
№ 02-08-03/475-22-20920050 от 30.12.2022

№ п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению
1	На объекте защиты допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОЭУ 3 - типа) сверх срока службы (по имеющимся проектной документации от 2005 года), без ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования. Обязуемся выполнить до 31.12.2023 года
2	Помещение горячего цеха не оборудовано системой противопожарной защиты.	Выполнено. Акт проверки работоспособности смонтированной системы противопожарной защиты от 23 января 2023года

Заведующий МБДОУ “Центр развития ребенка –
детский сад №89” НМР РТ


А.Ф. Твердохлебова