



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел/факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №289/1/143

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка Детский сад №89» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан Насибуллина Рамиля Фаязовича №289 от 15.10.2021 года в период с «19» октября 2021 г. по «28 октября 2021 г. майором внутренней службы Мисалимовым Аликом Гаптельхаевичем – государственным инспектором по пожарному надзору Нижнекамского муниципального района, старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка Детский сад №89»; ИНН 1651046215; 423577, Татарстан Республика, Нижнекамский район, Нижнекамск город, Спортивная улица, 18

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующей Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка Детский сад №89» Белова Наталья Васильевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	В технической документации на системы противопожарной защиты объекта, отсутствуют результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.)	03.10.2022	
2.	На объекте защиты допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ 3- типа) сверх срока службы (по имеющейся проектной документации от 2005 года), без ежегодного проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.)	03.10.2022	
3.	Помещение горячего цеха не оборудовано системой противопожарной защиты	ст. 4,5,6 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4, НПБ 110-03, п.38 табл.А.3 прил.А СП 5.13130.2009*	03.10.2022	202. M-16/22 от 3.11.22

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Заведующий МЧС ДУ Улицы Республики
Татарстан - г.Татарстан, ул. 585 А И.И.И.И.И.
Татарстан А.И.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]
(подпись)

Государственный инспектор по пожарному надзору
Нижнекамского муниципального района – старший
дознаватель отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Нижнекамскому
муниципальному району РТ управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан
майор внутренней службы Мисалимов А.Г.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

[Подпись]
(подпись)