



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
**НИЖНЕКАМСКАЯ**  
**ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА**  
Студенческая ул., 7, Нижнекамск, 423570,  
(8555) 39-21-67, e-mail: nkam.prok@tatar.ru



319169 660307

Заведующей МБДОУ «Центр  
развития ребенка – детский сад  
№89»  
Нижнекамского муниципального  
района Республики Татарстан

Твердохлебовой А.Ф.

30.12.2022 №02-08-03/475-22-20920050

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законодательства  
о противопожарной безопасности

Нижнекамской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 89» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (далее по тексту – МБДОУ «Детский сад № 89»).

Согласно ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Проведенной проверкой установлено, что при эксплуатации здания МБДОУ «Детский сад № 89» допущены нарушения требований ст.ст. 4, 5, 6, ч.7 ст.134 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Так, эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ 3 типа) осуществляется сверх срока службы (по имеющейся проектной документации от 2005 г.) без ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Помещение горячего цеха не оборудовано системой противопожарной защиты.

Установленные в ходе проверки факты нарушения законодательства, гарантирующего жизнь и здоровье малолетних, работников дошкольного учреждения, стали возможны из-за ненадлежащего исполнения ответственными лицами своих должностных обязанностей, отсутствие должного контроля с Вашей стороны за исполнением законодательства о противопожарной безопасности.

Нижнекамская городская прокуратура  
Республики Татарстан

№ 02-08-03/475-22-20920050

Вопросы противопожарной безопасности граждан являются важнейшими в политике государства и нарушения в данной сфере являются недопустимыми.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 17.01.1992 ФЗ № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Нижнекамской городской прокуратуры, принять меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, допустивших нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в Нижнекамскую городскую прокуратуру в установленный законом срок.

Заместитель прокурора города

младший советник юстиции

Т.И. Асадуллин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B39786D71883251F3CDD2B78F6ECF59A  
Владелец Асадуллин Тимур Ильдарович  
Действителен с 22.11.2022 по 15.02.2024