

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
 ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
 (843) 221-61-52, ф.(843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96
 Управление надзорной деятельности Главного управления и профилактической
 работы МЧС России по Республике Татарстан
 ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
 по Нижнекамскому муниципальному району РТ
 Управления надзорной деятельности и профилактической работы
 Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
 ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
 тел. 41-26-45, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 92/1/46

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
 обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
 возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица - заведующему муниципального
 автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
 общеразвивающего вида №44» Нижнекамского муниципального района РТ Тихоновой
 Луизе Харисовне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
 (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина),
 собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
 по Нижнекамскому муниципальному району РТ по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№92 от "04" апреля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
 пожарной безопасности" в период

"11" апреля 2019 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин продолжительность 2 часа.

"15" апреля 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин продолжительность 2 часа.

проведена проверка старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району
 (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора

РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Гиниатуллин
 (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов

Рафаэлем Фаритовичем, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
 «Детский сад общеразвивающего вида №44» Нижнекамского муниципального района РТ,
 расположенного по адресу: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 32А

(власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующий МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №44»

Нижнекамского муниципального района РТ Тихонова Луиза Харисовна, заместитель
 заведующего по АХЧ Галанцева Эльвина Шамильевна (указываются должности, фамилии, имена,
 отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
 необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
 выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф.(843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96
Управление надзорной деятельности Главного управления и профилактической
работы МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нижнекамскому муниципальному району РТ
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел. 41-26-45, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 92/1/46

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица - заведующему муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №44» Нижнекамского муниципального района РТ Тихоновой Луизе Харисовне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району РТ по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№92 от "04" апреля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

"11" апреля 2019 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин продолжительность 2 часа.

"15" апреля 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин продолжительность 2 часа.

проведена проверка старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора

РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Гиниатуллин
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов

Рафаэлем Фаритовичем, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №44» Нижнекамского муниципального района РТ, расположенного по адресу: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 32А
(власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующий МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №44» Нижнекамского муниципального района РТ Тихонова Луиза Харисовна, заместитель заведующего по АХЧ Галанцева Эльвина Шамильевна (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Отдельно стоящее здание под складские помещения на территории МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №43» Нижнекамского муниципального района РТ оборудовать системой противопожарной защиты.	п.4, 14 – в зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией".	01.04.2020 г.	
2.	Отдельно стоящее здание под складские помещения на территории МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №44» Нижнекамского муниципального района РТ оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 5.1 таб. №2 п.20 НПБ 104-03, п.4 таб. №2 п.17 СП 3.13130.2009	01.04.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Нижнекамскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора

муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС

России по РТ Р.Ф. Гиниатуллов

по пожарному надзору)



«25» 04 2019 г.

Предписание для исполнения получил:



2019 г.

Заведующий МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №43»

Нижнекамского муниципального района РТ

Тихонова Луиза Харисовна

(должность, фамилия, инициалы)

Отчёт о выполнении предписания

Приложение №5

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 272-91-24, ф. 273-76-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066 (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5

тел/факс (8555) 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

г. Нижнекамск

(место составления акта)

" 17 " июня 2020 г.

(дата составления акта)

12 час 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 84

По адресу/адресам: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, проспект Строителей, дом 32А
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан – Главного государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району РТ по пожарному надзору Р.Ф. Насибуллина от 21.05.2020 г. №84; Решения Нижнекамского городского прокурора старшего советника юстиции О.В. Куповой о согласовании проведения внеплановой выездной проверки от 22.05.2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №44» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"26" мая 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность – 1 час

"09" июня 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность – 1 час

"17" июня 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность – 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дней / 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

22.05.2020 г. в 14 ч. 28 мин. о предстоящей проверке уведомлены по средствам электронной почты на email: mbdou-44@mail.ru; 26.05.2020 г. в 13 час. 00 мин. заведующий МАДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида №44» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Тихонова Луиза Харисовна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Решение Нижнекамского городского прокурора старшего советника юстиции О.В. Куповой о согласовании проведения внеплановой выездной проверки от 22.05.2020 г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор ОНД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитан внутренней службы Шигапова Лейсан Камилевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №44» НМР РТ Тихонова Луиза Харисовна; заместитель заведующего по АХЧ МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №44» НМР РТ Галанцева Эльвина Шамильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Пункты предписания №92/1/46 от 15.04.2019 года со сроком устранения 01.04.2020 г., выполнены в полном объеме

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено ----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Л.К. Шигапова
(подпись проверяющего)

Л.Х. Тихонова
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение №84 от 21.05.2020 г. о проведении внеплановой выездной проверки.
2. Предписание №92/1/46 от 15.04.2020 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах

защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара и заверенные копии документов, предоставленные при проведении проверки.

3. Решение Нижнекамской городской прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной проверки от 22.05.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан капитан внутренней службы Шигапова Лейсан Камилевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №44» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Тихонова Луиза Харисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Шигапова Лейсан Камилевна 2020 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)