

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ

ТУБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ "47-
НЧЕ САНЛЫ ГОМУМИ УСТЕРЕЛЭШЛЕ
БАЛАЛАР БАКЧАСЫ" МУНИЦИПАЛЬ
БЮДЖЕТ
МӘКТӘПКӘЧӨ БЕЛЕМ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

423578 Яшьләр урамы, 35А йорт,
Тубән Кама шәһәре

Тел.: (8555) 30-16-56 E-mail: doy47@mail.ru Сайт: <https://edu.tatar.ru/nkamsk/dou> 47

РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 47"
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

423578 г. Нижнекамск
ул. Юности, д. 35 А

« _____ » _____ 20 г.

Исх № 20 от 14.06.2019г

Главному Государственному инспектору
НМР РТ по пожарному надзору,
Начальнику отдела НД и ПР НМР РТ
УНД и ПР ГУ МЧС
России по РТ майору внутренней службы
Насибуллину Р.Ф.

Уважаемый Рамиль Фаязович!

Направляем ВАМ ответ о выполненных мероприятиях по представлению
№ 0335-2018-343 от 20.11.2018г. по отношению
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 47» НМР РТ

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Сроки устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	Пищевблок не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях 1 степени огнестойкости-перекрытиями 2-го типа) Дверь, выходящая в коридор первого этажа не противопожарная	п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	01.08.2019	07.06.2019 года вышел протокол рассмотрения заявки на аукционе. Заключается контракт с ООО «Кале»
2	Двери всех эвакуационных выходов (кроме центрального входа) из помещений закрываются на замок с ключом.	п.35 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 с изменениями и дополнениями «Правила	01.08.2019	

		противопожарного режима в Российской Федерации»		
3	Отсутствуют противопожарные перегородки с дверью, разделяющие коридор 1-го этажа здания, длина которого составляет более 82-х метров. В результате этого лестничная клетка не отделена от поэтажных коридоров.	п.6.26* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.1.102 СНиП 2.08.02.89* П.33 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.08.2019	Выполнено 14.11.2018
4	Лестничная клетка имеющая выход наружу на прилегающую к зданию территорию через вестибюль, не отделена от примыкающих коридоров перегородками с дверями.	п.6.34* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2019	
5	В помещении подвала допущено хранение горючих материалов (мебель, строительный мусор)	Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» п.23 «а»	01.08.2019	Выполнено
6	В подвале не обеспечен требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, в местах пересечения электрических проводов, кабелей и коммуникаций, образовавшихся отверстия и зазоры не заделаны негорючими материалами или раствором.	Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» п.22	01.08.2019	Выполнено
7	Отверстия и решетки вытяжных каналов в помещениях учреждения(пищеблока, музыкального зала) закрыты	Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» п.48 «б»	01.08.2019	Выполнено
8	На путях эвакуации у эвакуационных выходов из помещений приемных групп №8 и №10 допущено загромождение мебелью, что привело к заужению прохода (менее 0,7 м в свету эвакуационного выхода)	п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» п.36 п/п«б»	01.08.2019	Выполнено

Заведующий МБДОУ № 47

З.Г. Кашапова

Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ № 47

А.К. Нугманова

