

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 272-91-24, ф. 273-76-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066 (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нижнекамскому муниципальному району РТ
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5
тел. 8 (8555) 41-26-45, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 251/1/117

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица - заведующему МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №47» НМР РТ Кашаповой Зульхизе Галимзяновне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ по пожарному надзору N 251 от 01.08.2019 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. "05" августа 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. "06" августа 2019 г.

(наименование органа ГПН)
надзору N 251 от 01.08.2019 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. "05" августа 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. "06" августа 2019 г.

проведена проверка
старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Илаловой Эльмирой Рамилевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №47» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан расположенного по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Юности, д.35 «а»

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №47» НМР РТ Кашаповой Зульхизей Галимзяновной, заместителем заведующего по АХЧ МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №47» НМР РТ Нугмановой Айгуль Габдулкаримовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только

		ний пожарной безопасности	выполнение)
1	Двери всех эвакуационных выходов (кроме центрального входа) из помещений закрываются на замок с ключом.	Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации п.35 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 с изменениями и дополнениями «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2020
2	Лестничная клетка имеющая выход наружу на прилегающую к зданию территорию через вестибюль, не отделена от примыкающих коридоров перегородками с дверями.	п.6.34* Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. п.6.34* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципальному району РТ Э.Р.Илалова
по пожарному надзору)



«06» августа 2019 г.

Предписание для исполнения получил:



заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №47» НМР РТ Кашапова Зульхизя Галимзяновна
(должность, фамилия, инициалы)

2019 г.