

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика
Татарстан, 420088, (843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Татарстан ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Нижнекамскому муниципальному району Управления надзорной
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан ул.
Менделеева, 5, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555, тел. 41-26-35, факс 41-26-45,
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

Предписание № 23/1/1- 3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Законному представителю юридического лица МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №47»,-
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

заведующей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №47» Михайловой Елизавете Михайловне
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 23 от " 12 " января 2015 года, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
" 22 " января 2015 г. с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 час.
" 23 " января 2015 г. с 10 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 час.

проведена проверка старшим инспектором отдела НД по Нижнекамскому муниципальному району
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, подполковником внутренней службы Хуснуллиным
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органы

Айратом Хамзиевичем МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №47» расположенного по адресу:
(власти, органов местного самоуправления)

г. Нижнекамск, ул. Юности, 35 А.

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №47» Михайловой Елизаветой
Михайловной; завхозом Салаватовой Альфией Наилевной
(указываются должности, фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В теплоузле не заделаны отверстия в стене.	Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. (Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме») п. 22).	11.01.2016 г.	
2.	Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов.	Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроженных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. (Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме») п. 57).	11.01.2016 г.	

3.	Ограждающие конструкции кладовых для хранения белья, гладильной, не противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 45.	Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона. (ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ) ст. 151 ч.1); Ограждающие конструкции кладовых для хранения белья, хранения горючих материалов, гладильных, мастерских для работы с горючими материалами, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений площадью более 25 м ² должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 45. (СНИП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» п. 6.27).	11.01.2016 г.
----	--	--	---------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД по Нижнекамскому
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципальному району РТ А.Х. Хуснуллин
по пожарному надзору)

« 12 » 01 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Михайлова
(подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №47»
(должность, фамилия, инициалы)
Михайлова Елизавета Михайловна

« 12 » 01 2015 г.

