

А К Т
проверки работоспособности смонтированной системы
противопожарной защиты

г. Нижнекамск

«25» апреля 2024

Комиссия в составе представителей:

от Заказчика: Заведующий МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №49" НМР РТ Хайдарова Радина Гусмановна

от Подрядчика: Директор ООО «РиТМ-защита» Хакимов Р.Р.

составила настоящий акт в том, что дирекцией (заказчиком):

МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №49" НМР РТ
423584, Республика Татарстан, город Нижнекамск, проспект Шинников, 75А.
(указывается наименование организации)

и Подрядчиком ООО «РиТМ-защита»

установлена пожарная сигнализация на объекте

МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №49" НМР РТ

Защищаемые помещения:

МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №49" НМР РТ
423584, Республика Татарстан, город Нижнекамск, проспект Шинников, 75А.

(группы, коридоры, служебные помещения) замена кабеля

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено: на вышеуказанном объекте установлен (ы) прибор(ы):

| № п/п | Наименование | Ед. из мер | Кол-во | Примечание |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|
| 1. | Кабельный канал 40x25 | м | 80 | |
| 2. | Кабель КПСнг(А)-FRHFLTx 1x2x0,5 | м | 940 | |
| 3. | Кабельный канал 20x10 | м | 40 | |

Работа выполнена в соответствии с нормативными документами, действующими правилами и техническими условиями, отступлений от нормативных документов нет.

При проверке работоспособности пожарной сигнализации и оповещение о пожаре установлено: что система пожарной сигнализации и оповещение о пожаре в норме.

Установку, прошедшую комплексное опробование, считать работоспособной.

«ЗАКАЗЧИК»

«ПОДРЯДЧИК»

Заведующий МАДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида №49" НМР
РТ

Директор ООО «РиТМ-защита»

