

# А К Т

измерения сопротивления изоляции электропроводок

г.Нижнекамск

25 апреля 2024

Комиссия в составе представителей:

ЗАКАЗЧИКА: Заведующий МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №49" НМР РТ Хайдарова Радина Гусмановна

ПОДРЯДЧИКА: Директор ООО «РиТМ-защита» Хакимов Р.Р.

Произвела измерение сопротивления изоляции электропроводок пожарной сигнализации на объекте: МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №49" НМР РТ 423584, Республика Татарстан, город Нижнекамск, проспект Шинников, 75А.

Данные контрольных приборов

Прибор	Тип прибора	Шкала	Класс	Примечание
1	2	3	4	5
мегаомметр	M410014	1-10000	1	

Данные испытаний

Маркировка провода по чертежу	Маркировка провода	Кол-во и площадь сечения жил	Сопротивление изоляции (Мом)		Примечание
			между проводами	относительно земли	
1	2	3	4	5	6
1	КПСнг(А)-FRHFLTx	2x0,5	20 Мом	20 Мом	

Заключение комиссии:

Сопротивление изоляции перечисленных электропроводок соответствует техническим требованиям:

«ЗАКАЗЧИК»

Заведующий МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №49" НМР РТ

 Хайдарова Р. Г.



«ПОДРЯДЧИК»

Директор ООО «РиТМ-защита»



 Хакимов Р.Р.