



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел/факс 35-75-09, e-mail: ogpnizhnekamsk@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 29/1/15**

вручается:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего
вида №49» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан по пожарному надзору – Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майора внутренней службы Р.Ф. Насибуллина № 29 от 09.02.2022, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. « 11 » февраля 2022 г. по 14 ч. 00 мин. « 15 » февраля 2022 г., старшим лейтенантом внутренней службы Костиной Надеждой Александровной – государственным инспектором Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан по пожарному надзору - старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №49» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; ИНН 1651028368; 423584, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, пр-кт Шинников, д.75а

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующего МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №49» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Хайдаровой Радины Гусмановны

(должность, фамилия, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Для прокладки электропроводов систем пожарной автоматики использованы кабеля марки КСПВ 2х0,5, не имеющие свойств «не распространяющий горение» и соответственно не обеспечивающий работоспособность системы в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону	ч.2 ст.82 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Кабельные линии и электропровода систем противопожарной защиты, средства обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного оповещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан старший лейтенант внутренней службы И.А. Костина

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«15» 02 2023г.

М.П.:

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«15» 02 2023г.

заведующий Александров РТ
(фамилия, инициалы)