

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«Детский сад комбинированного
вида с группой для детей с
нарушениями речи № 57» НМР
РТ
Э.Р. Галеева
2024.



АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ 391/2024

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями
речи № 57» НМР РТ
полное юридическое наименование объекта
423584, Республика Татарстан, город Нижнекамск, улица Мурадыяна д.36
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Видомственная принадлежность объекта Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района

2. Вид деятельности Дошкольное образование

3. Форма собственности Муниципальная

4. Размещение объекта Республика Татарстан, город Нижнекамск, улица Мурадыяна д.36
кадастровый номер участка 16:53:040301:5; номер БТИ здания № 903-1.

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. – 600

5. Функциональное назначение объекта: Дошкольное образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-
досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного
проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения					Состояние удовлетворительное	
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	1,8	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	4	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	1	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	8	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	отсутствует	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	0,1	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	0,03	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	0,03	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	отсутствует	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	Наличие	-	-	для всех категорий	имеется	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	отсутствует	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	отсутствует	
	Бордюрный пандус на пересечении	наличие	-	-	для всех	отсутствует	

основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна					категорий		
Лестницы наружные							
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	отсутствует		
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	отсутствует		
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	0,6		
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	0,10		
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется		
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется		
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	отсутствует		
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	отсутствует		
Пандусы наружные							
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	отсутствует		
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	0,82		
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	-		
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	7		
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	0,3		
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	1,5		
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	0,06		
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	отсутствует		
Завершающие части поручней	длиннее маршей или наклонной	0,3	м	К, О, М	отсутствует		

	пандусов	части пандуса					
	Препятствия на пешеходных путях						
	Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	отсутствует	
	Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	отсутствует	
	Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	отсутствует	
	Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	отсутствует	
	Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	отсутствует	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	отсутствует	
	Тактильная предупреждающая информация						
	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	отсутствует	Установить
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	отсутствует	Установить
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	отсутствует	Установить
	Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	отсутствует	Установить
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода,	0,8	м	С	отсутствует	Установить

	началом наземного перехода под углом 90°	выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии					
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	отсутствует	Установить
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	отсутствует	Установить
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	отсутствует	Установить
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	отсутствует	Установить
	Информационные указатели						
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	1,75	
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	отсутствует	

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки						
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	отсутствует	
	Удаленность от входов мест личного	не далее	100	м	К	отсутствует	-

	автотранспорта инвалидов при жилых зданиях						
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	отсутствует	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	отсутствует	
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	не менее	3,5	м	К	отсутствует	Установить парковку не менее 4,5 метра
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	Отсутствует	
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Отсутствует	После оборудования парковки

							установить дорожный знак «Парковка для инвалидов»
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Отсутствует	Сделать разметки на парковке
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	Отсутствует	

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	Отсутствует	-
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	Отсутствует	-
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	Отсутствует	-
	Ширина проветров ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	Отсутствует	-
	Лестница наружная						
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	0,6	-

Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	0,10	-
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Имеется	-
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Отсутствует	-
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Отсутствует	-
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	Отсутствует	-
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	Отсутствует	-
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	имеется	-
Пандус наружный						-
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	0,82	-
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	-	-
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	7	-
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	0,3	-
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	1,5	-
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	0,06	-
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	отсутствует	-
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	отсутствует	-
Тамбур						
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К	1,8 м	
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К	-	-
Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	2,5 м	
Двери						

	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	0,8	
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	0,07	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	отсутствует	-
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	отсутствует	-
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	отсутствует	-

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	1,4	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	1,4	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	1,30	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	1,4	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	2,55	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	2,55	

	себе»						
	Ширина проемов в стене						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	отсутствует	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	отсутствует	
	Перемещение по этажам						
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	отсутствует	Нет технической возможности
	Лифты						
	Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К	отсутствует	-
	Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К	отсутствует	-
	Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К	отсутствует	-
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие	-	-	К	отсутствует	-
	Лестницы						
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	0,3	
	Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	0,15	
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	
	Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	
	Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	соответствует	
	Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	0.05	

Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	Не имеется	
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К	Перила с одной стороны	
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	отсутствует	
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется	
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	Нет необходимости	-
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	С	отсутствует	-
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м	С	отсутствует	Установить предупредительную рифленую или контрастно окрашенную поверхность
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	отсутствует	Произвести окраску крайних ступеней Ярко - желтого цвета
Пандусы						-
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	отсутствует	Нет технической возможности
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	отсутствует	Нет технической возможности

Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	отсутствует	Нет технической возможности
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	отсутствует	Нет технической возможности
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	отсутствует	Нет технической возможности
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	отсутствует	Нет технической возможности
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	отсутствует	Нет технической возможности
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	отсутствует	Нет технической возможности
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С	отсутствует	Нет технической возможности
Двери						
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	0,8	
Высота порогов	не более	0,025	м	К	0,060	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	отсутствует	
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	отсутствует	
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	отсутствует	
Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	отсутствует	

	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	Имеется	
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	отсутствует	-
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	Имеются	
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	0,7	
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	отсутствует	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	отсутствует	Обеспечить предупредительную рифленую контрастно окрашенную поверхность

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других						

	МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	отсутствует	
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах						
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	отсутствует	
	Зоны отдыха						
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	отсутствует	
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	отсутствует	
	Расстановка оборудования						
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	отсутствует	Нет технической возможности
	Подходы к оборудованию и мебели					-	
	Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	отсутствует	Нет технической возможности
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	отсутствует	Нет технической возможности
	Расположение поверхности столов						
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования,	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	отсутствует	-

прилавков и других мест обслуживания							
Обеденные залы							-
Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	отсутствует		-
Читальные залы							-
Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К	отсутствует		-
Раздевальные в спортивных сооружениях							-
Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	отсутствует		-
Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	отсутствует		-
Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К	отсутствует		-
Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К	отсутствует		-
Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	К	отсутствует		-
При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5			отсутствует		-
Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м	К	отсутствует		-
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К	отсутствует		-
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К	отсутствует		-

	Комната отдыха при раздевальных						-
	Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²	К	отсутствует	-
	Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К	отсутствует	-
	Шкафы для хранения						
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К	отсутствует	-
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий	отсутствует	-

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	-	-
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К	-	-
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К	-	-
	Ширина помещений						
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	-	-
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	-	-
	Ширина кухни при двухстороннем	не менее	2,9	м	К	-	-

	или угловом размещении оборудования						
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К	-	-
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	-	-
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений						
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К	-	-
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К	-	-
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К	-	-
	Домофон						
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г	-	-

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы					Состояние удовлетворительное	
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	Имеется, кроме инвалидов-колясочников	Нет технической возможности
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	1.65	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	1.8	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	отсутствует	Нет технической возможности

Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	отсутствует	Оборудовать санузел крючками для одежды, костылей и других принадлежностей
Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	отсутствует	Установить поручни в санузлах
Душевые						
В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	отсутствует	-
Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	отсутствует	-
Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	м	К	отсутствует	-
Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	м	К	отсутствует	-
Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий						-
Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	м	К	отсутствует	-
Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях		-	м	К		-
Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	м	К	отсутствует	-
Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	К	отсутствует	-
Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	К	отсутствует	-
Удобство использования						
Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или	наличие	-	-	К, О	отсутствует	

	управляемые электронными системами						
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	отсутствует	
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	отсутствует	Нет технической возможности

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН					-	
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	-
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О	отсутствует	
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	

	непроходной зоне						
	Расстояние до эвакуационного выхода						
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	отсутствует	
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	отсутствует	
	Ширина эвакуационных путей						
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек КАБИНЕТЫ	не менее	0,9	м	К	0,8	
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях группы	не менее	1,2	м	К	1,2	
	Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	1,2	
	Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	отсутствует	
	Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	отсутствует	Нет технической возможности
	Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	отсутствует	Нет технической возможности
	Время эвакуации						
	Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г		Нет технической возможности
	Пожаробезопасные зоны					-	
	Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	Нет технической возможности
	Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	Нет технической возможности

единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями							
Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г	отсутствует	Нет технической возможности	
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	Нет технической возможности	
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	Нет технической возможности	
Эвакуационные выходы							
В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	Нет технической возможности	
В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	-	
Пожарная сигнализация							
Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует		
Система оповещения о пожаре							
Синхронная (звуковая и световая)	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует		

	сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН						
	Пожарные извещатели						
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	-

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	Установить необходимые информационные таблички вблизи и внутри объекта
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	-

	компенсирующих мероприятий						
	Звуковая информация						
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	отсутствует	Установить звуковые информаторы
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	отсутствует	Нет необходимости
	Освещенность						
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Имеется	
	Связь с диспетчером или дежурным						
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	Нет необходимости
	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	Нет необходимости
	Рельефные информирующие обозначения						
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	отсутствует	Установить информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки
	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие	-	-	С	отсутствует	Нет необходимости
	Тактильная предупреждающая информация						

	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	отсутствует	Обеспечить предупредительную рифленую контрастно окрашенную поверхность
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	отсутствует	-
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	отсутствует	-
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	отсутствует	-
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	отсутствует	-
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	отсутствует	Установить тактильные указатели с рифами, расположенным и по диагонали

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	отсутствует	Нет необходимости
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	Имеются односторонние перила	Установить двухсторонние поручни на

							лестнице
Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	отсутствует		
Ограничение выступающих конструктивных элементов							
Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует		Нет технической возможности
Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	отсутствует		-
Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	отсутствует		-
Установка приборов							
Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	1,1		
Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	1,5		
Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН							
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных,	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется		

венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно						
Недопустимые покрытия полов						
Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	отсутствует	-

Примечание: * Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено


№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3		4	5	6
	Пешеходные пути	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно
	Автостоянки	нет	нет	нет	нет	нет
	Входная группа	не доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно
	Пути движения в зданиях или сооружениях	не доступно	частично доступно	не доступно	частично доступно	доступно
	Планировочные решения	не доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	доступно
	Санитарно-гигиенические помещения	не доступно	доступно	частично доступно	доступно	доступно
	Пожарная безопасность	не доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно
	Средства информации и ориентирования	частично	частично	частично	частично	доступно

		доступно	доступно	доступно	доступно	
	Безопасность и удобство использования	не доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	Пути движения в зданиях или сооружениях	Установить поручни с двух сторон пандуса	2025 года по мере поступления финансирования	5
	Санитарно-гигиенические помещения	Установить крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей	2025 года по мере поступления финансирования	
	Средства информации и ориентирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приобретение плана здания (планов эвакуации), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 2. Приобрести индукционную петлю в музыкальный зал 3. Нанесение контрастной окраской на крайней ступени лестницы 	2025 года по мере поступления финансирования	

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта:
 Начальник Управления дошкольного образования ИК НМР РТ


 Андрианова С.А.
 (подпись) (фамилия, и. о.)
 «И» 02 2024 г.

Члены рабочей группы:
 Ведущий специалист отдела охраны труда
 и здоровья детей МБУ «Центр дошкольного образования» НМР РТ

Хаси-Хайруллина Г.Д.
(подпись) (фамилия, и. о.)

«20» _____ 2021 г.

Заместитель завлечующего по ХЧ МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида с группами
для детей с нарушениями речи № 57» НМР РТ
Ишмурадина Г.Ф.
(подпись) (фамилия, и. о.)

«19» _____ 2021 г.

Бухгалтер МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида с группами
для детей с нарушениями речи № 57» НМР РТ
Гайнетдинова Э.Г.
(подпись) (фамилия, и. о.)

«19» _____ 2021 г.

