



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
**НИЖНЕКАМСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА**

Студенческая ул., 7, Нижнекамск, 423570,
(8-8555) 392 167, e-mail: nkam.prok@tatar.ru

28.11.2019 № 2-08-03-2019

И.о. руководителя
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида с
группами для детей с
нарушениями речи №57»
Нижнекамского муниципального
района РТ

Галеевой Э.Р.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства о
противопожарной безопасности

Проведенной Нижнекамской городской прокуратурой с привлечением сотрудника ОНД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ проверкой установлено, что при эксплуатации здания МАДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи №57» Нижнекамского муниципального района РТ, расположенного по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Мурадыяна, д. 36, допускаются нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Несоблюдение требований пожарной безопасности может привести к несчастным случаям и причинить вред здоровью граждан.

Согласно ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья.

В соответствии со ст. 38 Конституции Российской Федерации детство находится под особой защитой государства. Государство признает детство важным этапом жизни человека и устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка.

Согласно статье 4 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» одной из целей государственной политики в интересах детей является осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений.

Согласно ст.ст. 20, 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Проведенной проверкой в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи №57» Нижнекамского муниципального района РТ выявлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности:

1. Не произведена перекачка пожарных рукавов не реже одного раза в год (не предоставлен акт) (п.57 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.);

2. В коридоре на втором этаже образовавшиеся отверстия и зазоры в месте пересечения противопожарных преград с инженерными коммуникациями не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость (п. 22 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.);

3. Не обеспечен предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость места установки противопожарной двери помещения склада на втором этаже рядом с физкультурным залом, не выполнены работы по заделке противопожарных проемов негорючим составом и доведения до соответствующего предела огнестойкости (ст. 4, 6, 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.14* СНИП 21-01-97*);

4. Допущено размещение на путях эвакуации горючих веществ и материалов (макулатура) (п/п «б» п.36 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.);

5. Допущено размещение на путях эвакуации из спальной группы №11 предметов мебели (кровать) (п/п «б» п.36 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.);

6. В подсобном помещении допущено эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника (п/п «в», п.42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.);

7. Не обеспечен предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость места установки противопожарной двери помещения кастаньяши на втором этаже, не выполнены работы по заделке противопожарных проемов негорючим составом и доведения до соответствующего предела огнестойкости (ст. 4, 6, 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.14* СНИП 21-01-97*).

Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности.

В результате бездействия и ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами МАДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи №57» Нижнекамского муниципального района РТ нарушаются права и законные интересы, создаётся угроза жизни и здоровью граждан.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным участием сотрудника Нижнекамской городской прокуратуры и принять меры к устранению выявленных нарушений норм действующего законодательства.

2. О месте и времени рассмотрения представления известить прокурора города.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке ответственных должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в Нижнекамскую городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок с приложением копий соответствующих документов.

Нижнекамский городской прокурор
старший советник юстиции



О.В.Купова