

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«01» апреля 2024 г., 16240061000210072904
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОНДиПР по Нижнекамскому району РТ

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» апреля 2024 г., № 2404/135-16/67/ПВПР

(дата составления предписания)

Респ Татарстан, р-н Нижнекамский, г Нижнекамск, ул Менделеева, Дом 5, 88555357509, e-mail:
ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 16 » апреля 2024 г., учетный номер 16240061000210072904.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:
Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Начальник ОНДиПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Насибуллин Рамиль Фаязович, e-mail: ramil.nasibullin@16.mchs.gov.ru, телефон: +78555357502

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Татарстан, р-н Нижнекамский, г Нижнекамский, ул Мурадыяна, Здание 36

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА С ГРУППАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ №57" НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, адрес юридического лица: 423584, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, НИЖНЕКАМСКИЙ, НИЖНЕКАМСК, МУРАДЬЯНА УЛИЦА, 36

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Руководитель и ответственное лицо не прошли обучение мерам пожарной безопасности. (п. 3 ППР в РФ)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 3 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
01.04.2025

2. В помещениях групп №№ 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 (спальни, игровые, приемные) дошкольного образовательного учреждения подкласса Ф1.1 допущено применение декоративно-отделочных материалов (линолеум) для покрытия полов с неисследованными показателями пожарной опасности (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов) (п.25 ППР в РФ, п.7 ст.134 ФЗ-123).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

3. В помещении музыкального зала допущено применение декоративно-отделочных материалов (линолеум) для покрытия пола с неисследованными показателями пожарной опасности (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов) (п.25 ППР в РФ, п.6 ст.134 ФЗ-123).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

4. В помещении спортивного зала допущено применение декоративно-отделочных материалов (линолеум) для покрытия пола с неисследованными показателями пожарной опасности (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов) (п.25 ППР в РФ, п.6 ст.134 ФЗ-123).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

5. Для покрытия полов общих коридоров 2 этажа допущено применение декоративно-отделочных материалов (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов) (п.25 ППР в РФ, п.6 ст.134 ФЗ-123).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.


Срок устранения нарушения:

01.04.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Начальник ОНДиПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Насибуллин Рамиль Фаязович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Начальник ОНДиПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Насибуллин Рамиль Фаязович, e-mail: ramil.nasibullin@16.mchs.gov.ru, телефон: +78555357502

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kad.pmosnabgi.ru/> или с помощью QR-кода

