

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
С ГРУППАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ №57»
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул. Мурадыяна, 36
г. Нижнекамск, 423584

Тел.(8555)36-32-21 sadnk57@mail.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«57-НЧЕ САНЛЫ СӨЙЛӘМНӨРЕНДӨ
КИМЧЕЛЕКЛӘРЕ БУЛГАН КАТНАШ
ТӨРДӨГЕ БАЛАЛАР БАКЧАСЫ»
МУНИЦИПАЛЬ ҮЗИДӘРӘ
МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

Мурадыян урамы, 36 нчы йорт,
Түбән Кама шәһәре, 423584

сайт: edu.tatar.ru

от «4» 12 2019 г.

№ 50

Нижнекамскому городскому прокурору
старшему советнику юстиции
Куповой О.В.

В ответ на Ваше представление № 02-08-03-2019 от 28.11.2019г. об устранении нарушений законодательства о противопожарной безопасности сообщаем, что оно рассмотрено 29.11.2019г. с учетом старшего помощника Нижнекамского городского прокурора Хуснуллина Р.Ф. и приняты меры для устранения и недопущения впредь указанных в представлении нарушений закона, а именно:

- Произведена перекатка пожарных рукавов, Акт от 29.11.2019г. в соответствии (п.57 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.);

- В коридоре на втором этаже заделаны не горючими материалами образовавшиеся отверстия и зазоры в месте пересечения противопожарных преград с инженерными коммуникациями, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость (п.22 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.);

- Обеспечен предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость места установки противопожарной двери помещения склада на втором этаже рядом с физкультурным залом, выполнены работы по заделке противопожарных проемов негорючим составом и доведения до соответствующего предела огнестойкости (ст.4,6,88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.14 СНИП 21-01-97);

- На путях эвакуации устранены горючие вещества и материалы (макулатура) в соответствии (п/п «б» п.36 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.);

- Освобождены пути эвакуации из спальни группы №11 предметов мебели (кровать) в соответствии (п/п «б» п.36 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.);


- В подсобном помещении устранено эксплуатации светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника (п/п «в», п.42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.);

- Обеспечен предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость места установки противопожарной двери помещения кастаньяши на втором этаже, выполнены работы по заделке противопожарных проемов негорючим составом и доведения до соответствующего предела огнестойкости (ст.4,6,88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.14 СНиП 21-01-97).

Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Приложение:

1. копия приказа №104 от 29.11.2019 г.

И.о. заведующий  Э.Р. Галеева