

УТВЕРЖДАЮ:



Н.М.Бабакаева

2021 г.

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий

№ 8 / 2021

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 13» НМР РТ
полное юридическое наименование объекта

423576.Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная 12А, телефон 8(8555)39-77-26, e-mail nk_doy13@mail.ru
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района
2. Вид деятельности Дошкольное образование
3. Форма собственности Муниципальная
4. Размещение объекта г. Нижнекамск, ул. Вокзальная 12А, отдельно стоящее здание из двух этажей, год постройки - 1970
кадастровый номер участка 16:53:04 04 06: 0057 ; номер БТИ здания 13 ;
5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. — 300
6. Функциональное назначение объекта: Дошкольное образование
Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное) управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий		
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	5,40	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	5	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	1-2	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	10	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	0,05	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	0,04	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	0,04	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	0,015	Нет необходимости
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	Наличие	-	-	для всех категорий		Провести выравнивание площадки при входе в учреждение
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О		
	Доступность функциональных зон и	наличие	-	-	для всех		

площадок участка, элементов благоустройства					категорий		
Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий		Нет необходимости	
Лестницы наружные							
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К			
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	0,9		
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	0,4		
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	0,12		
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует		
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	нет		
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	нет		
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	имеется		
Пандусы наружные							
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	имеется		
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	1,2		
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	-		
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	6%		
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	0,8		
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	2,3		
Бортики по продольным краям	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	0,05		

маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей							
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	соответствует		
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	0,3		
Препятствия на пешеходных путях							
Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С			
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С			
Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С			
Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С			
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С			
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К			
Тактильная предупреждающая информация							
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	не имеется	Установить	
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	не имеется	Установить	
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой	0,8	м	С	не имеется	Установить	

		ступени лестницы подземного перехода
Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода		по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°		две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора		вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия		полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)		на месте поворота плита со стороной квадрата
Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)		на расстоянии
Информационные указатели		
Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов		наличие
Высота расположения визуальных указателей		вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м

0,8	М	С	не имеется	Установить
0,8	М	С	не имеется	Установить
0,5	М	С	не имеется	Установить
0,8	М	С	не имеется	Установить
0,5	М	С	не имеется	Установить
0,5	М	С	не имеется	Установить
-	-	для всех категорий	не имеется	Установить
-	-	К	не соответствует	Необходимо установить визуальные указатели вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м

	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	не имеется	Необходимо установить дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов вне здания
--	--	---------	---	---	------	------------	---

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки					не имеется	
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	отсутствует	
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	отсутствует	-
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	отсутствует	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К	отсутствует	

	при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К	отсутствует	
	при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К	отсутствует	
	при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К	отсутствует	
	при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	отсутствует	
	при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К	отсутствует	
	при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	отсутствует	
	при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	отсутствует	
Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	не менее	3,5	м	К	отсутствует	Установить парковку не менее 4,5 метра
Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	-	
Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	отсутствует	После оборудования парковки установить дорожный знак «Парковка для инвалидов»
Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	отсутствует	Сделать разметки на парковке
Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	-	

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка					не имеется	
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	Нет технической возможности
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	нет	-
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	нет	-
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	нет	-
	Ширина проветров ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	нет	-
	Лестница наружная					не имеется	
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	0,4	-
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	0,12	-
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	нет	-
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	-	-
	Контрастная окраска крайних	наличие	-	-	для всех,	нет	

ступеней					кроме К		
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	нет	-	
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	нет	-	
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	нет	-	
Пандус наружный					имеется	-	
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1.0	м	К, О, М	1,2	-	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	-	-	
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	6%	-	
Высота одного подъема пандуса	не более	0.8	м	К, О, М	0.8	-	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	2,3	-	
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	0,05	-	
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	0,9	-	
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	нет	-	
Тамбур					имеется		
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1.8	м	К	1,3 м		
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К	-	-	
Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	2,6 м соответствует		
Двери							
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	0,9		
Высота порогов	не более	0,025	м	К	0,025		
Смотровые панели в полотнах	расположение нижней части	0,3 - 0,9	м	К	не имеются	-	

	наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	смотровых панелей от уровня пола в пределах					
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	-
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	не имеется	-

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	1,35	Нет технической возможности
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	не имеется	Нет технической возможности
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	не имеется	Нет технической возможности
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	1,4	Нет технической возможности
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	1,2	Нет технической возможности
	Глубина пространства для	не менее	1,5	м	К	имеется	Нет

маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	при ширине не менее
Ширина проемов в стене	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее
Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее
Перемещение по этажам	
Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие
Лифты	
Ширина кабины лифта	не менее
Глубина кабины лифта	не менее
Ширина дверного проема лифта	не менее
Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие
Лестницы	
Глубина проступи лестниц	не менее
Высота подъема ступеней	не более

	1,5				технической возможности
	0,9	м	К	0,8	Нет технической возможности
	1,2	м	К	не имеется	Нет технической возможности
				нет возможности	
	-	-	К, О, М	не имеется	Нет технической возможности
				не имеется	
	1,1	м	К	нет	-
	1,4	м	К	нет	-
	0,9	м	К	нет	-
	-	-	К	нет	-
				состояние удовлетворитель- ное	
	0,3	м	для всех. кроме К	соответствует 0,3	
	0,15	м	для всех. кроме К	соответствуют. 0,15	

Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие
Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие
Уклон лестниц	не более 1:2
Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии
Контрастная окраска крайних	наличие

-	-	для всех, кроме К	соответствует	
-	-	для всех, кроме К	соответствует	
-	-	для всех, кроме К	соответствует	
0,05	м	для всех, кроме К	соответствует 0.05	
0,02	м	для всех, кроме К	не имеется	Нет возможности
-	-	для всех, кроме К	перила с одной стороны	Установить поручни по обеим сторонам лестницы
0,9 0,5	м	для всех, кроме К	соответствует 0,9 0,5	
-	-	для всех, кроме К	имеется	
2,5	м	для всех, кроме К	Нет необходимости	-
0,01 0,015 0,002	м	С	не имеется	-
0.6	м	С	не имеется	Установить предупредит ельную рифленую или контрастно окрашенную поверхность
-	-	С, М	не имеется	Произвести

Двери						состояние удовлетворитель- ное	
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К		соответствует	
Высота порогов	не более	0,025	м	К		0,025	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К		не имеется	нет необходимос- ти
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий		не имеется	нет необходимос- ти
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий		не имеется	Нет необходимос- ти
Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К		имеется	Нет необходимос- ти
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закртыго» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М		имеется	
Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий		не имеется	-
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий		не имеется	
Размещение ручек дверей,	на расстоянии не менее	0,6	м	К		не имеются	

расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены							
Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более		0,025	м	К	имеется 0,025	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии		0,6	м	С	не имеется	Обеспечить предупредительную рифленую контрастно окрашенную поверхность

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	не имеются	
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах					не имеется	
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	-	

	Зоны отдыха					не имеется	
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Расстановка оборудования					не имеется	
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	не имеется	Нет технической возможности
	Подходы к оборудованию и мебели					-	
	Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	не имеется	Нет технической возможности
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	не имеется	Нет технической возможности
	Расположение поверхности столов					-	
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	-	-
	Обеденные залы					-	-
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	-	-
	Читальные залы					-	-
	Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К	-	-

	Раздевальные в спортивных сооружениях	
	Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие
	Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие
	Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более
	Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более
	Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие
	При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее
	Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее
	Комната отдыха при раздевальных	
	Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее
	Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее

				-	-
	-	-	K	-	-
	-	-	K	-	-
	1,7	M	K	-	-
	3 0,7 0,5	M	K	-	-
	-	-	K	-	-
	0,6 2,5			-	-
	1,3	M	K	-	-
	2,4	M	K	-	-
	1,8	M	K	-	-
				-	-
	0,4	M ²	K	-	-
	20	M ²	K	-	-

	Шкафы для хранения						
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К	-	-
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий	-	-

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	-	-
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К	-	-
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К	-	-
	Ширина помещений					-	-
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	-	-
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	-	-
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К	-	-
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К	-	-

Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	-	-
Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений						
Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К	-	-
Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К	-	-
Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К	-	-
Домофон						
Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г	-	-

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы					-	
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	Имеется, кроме инвалидов-колясочников	Нет технической возможности
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	1,65	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	1,8	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	не имеется	Нет технической возможности
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	не имеется	Оборудовать санузел крючками

	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие
	Душевые	
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1.8 x 1.8
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом: полудушей	не менее 1.2 x 0.9
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий	
	Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1.8 x 2.6
	Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях	
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее
	Удобство использования	
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или	наличие

					для одежды, костылей и других принадлежно стей
	-	-	К, О	не имеется	Установить поручни в санузлах
				не имеется	
	-	-	К	нет	-
	-	-	К	нет	-
	-	М	К	нет	-
	-	М	К	нет	-
				не имеется	-
	-	М	К	нет	-
	-	М	К	не имеется	-
	1.8	М	К		-
	1.8	М	К	-	-
	1.8	М	К	-	-
	-	-	К, О	не имеются	-

	управляемые электронными системами						
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	не имеются	
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	не имеется	Нет технической возможности

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН					-	
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	-
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О	не имеется	
	Посадочные места (столы) для	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	

инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне							
Расстояние до эвакуационного выхода							
Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	не имеется		
Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	не имеется		
Ширина эвакуационных путей							
Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0.9	м	К	0.9		
Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1.2	м	К	-		
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1.2	м	К	-		
Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1.5	м	К	-		
Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1.8	м	К	не соответствует	Нет технической возможности	
Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0.9	м	К	не соответствует	Нет технической возможности	
Время эвакуации							
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	-	Нет технической возможности	
Пожаробезопасные зоны							
Пожаробезопасные зоны, из которых	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	Нет технической	

МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений							возможности
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется		Нет технической возможности
Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г	не имеется		Нет технической возможности
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется		Нет технической возможности
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется		Нет технической возможности
Эвакуационные выходы							
В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется		Нет технической возможности
В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	-	-

	месте не более трех						
	Пожарная сигнализация					не имеется	
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	Установить пожарную сигнализацию с учетом восприятия всеми категориями инвалидов
	Система оповещения о пожаре					имеется	
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	Установить пожарную сигнализацию (звуковую и световую)
	Пожарные извещатели					имеется	
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	-

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация					имеется	
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации.	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	

предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	
Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания	наличие
При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.). использование других компенсирующих мероприятий	наличие
Звуковая информация	
Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие
Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие
Освещенность	
Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие
Связь с диспетчером или дежурным	
Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или	наличие

	-	-	К, О, С, Г	не имеется	Установить необходимые информационн ые таблички вблизи и внутри объекта
	-	-	К, О, С, Г	не имеется	-
				не имеется	
	-	-	С	не имеется	Установить звуковые информаторы
	-	-	Г	не имеется	Нет необходимости
				состояние удовлетворите льное	
	-	-	К, О, С, Г	имеется	
				не имеется	
	-	-	К, О, С, Г	не имеется	Нет необходимости

	кнопка звонка	
	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие
	Рельефные информирующие обозначения	
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до
	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие
	Тактильная предупреждающая информация	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и ступеньки от кромки ступеньки на расстоянии
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее
	Тактильные указатели с квадратными	полоса, выложенная по

	-	-	К, О, С, Г	нет	Нет необходимости
				не имеется	
	1,4 1,75	м	С	не имеется	Установить информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки
	-	-	С	не имеется	Нет необходимости
				не имеется	
	0.6	м	С	не имеется	Обеспечить предупредительную рифленую контрастно окрашенную поверхность
	5	мм	С	не имеется	-
длине крайней	0.6	м	С	не имеется	-
	0,5	м	С	не имеется	-
контуру	0.6	м	С	не имеется	-

рифами вокруг препятствия	препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия						
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	не имеется	Установить тактильные указатели с рифами, расположенным и по диагонали	

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон					не имеется	
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	нет	Нет необходимости
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	имеются односторонние перила	Установить двухсторонние поручни на лестнице
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	имеются	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов					не имеется	
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	Нет технической возможности

вертикальных поверхностях							
Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	не имеется	-	
Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	не имеется	-	
Установка приборов					состояние удовлетворительное		
Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	нет		
Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	не соответствуют		
Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН					состояние удовлетворительное		
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН. (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется		
Недопустимые покрытия полов					отсутствуют		

Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	отсутствуют	-
--	-------	-------	---	------------	-------------	---

Примечание: * Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3		4	5	6
	Пешеходные пути	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно
	Автостоянки	нет	нет	нет	нет	нет
	Входная группа	не доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно
	Пути движения в зданиях или сооружениях	не доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	доступно
	Планировочные решения	не доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	доступно
	Санитарно-гигиенические помещения	не доступно	доступно	частично доступно	доступно	доступно
	Пожарная безопасность	не доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно
	Средства информации и ориентирования	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	доступно
	Безопасность и удобство использования	не доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути			
	Автостоянки			
	Входная группа	1.Реконструировать площадку перед входной дверью.		
	Пути движения в зданиях или сооружениях	1. Установить поручни по обеим сторонам лестницы 2.Нанесение контрастной окраски на крайние ступени лестницы.		
	Планировочные решения	-		
	Санитарно-гигиенические помещения	1.Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		
	Пожарная безопасность			
	Средства информации и ориентирования	1.Установить необходимые информационные таблички вблизи и внутри объекта		
	Безопасность и удобство использования	Установить поручни на стенах(20м)		

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта:

Начальник управления дошкольного образования ИК НМР РТ

(подпись)

Андрианова С.А.
(фамилия, и. о.)

«24» 02

20 21 г.



Пропишено
проучеровано
Скреплено и заверено
Печатно на 30 летна
И.О. введующего

МДОУ №13
И.М.Бабакаева

