

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ  
«Детский сад комбинированного  
вида №64» НМР РТ

Н.Р. Мирхазова  
2017 г.



## АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,  
жилых домов и внутридомовых территорий

№ 44 / 2017

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №64» Нижнекамского  
муниципального района Республики Татарстан  
полное юридическое наименование объекта

423571, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, проспект Мира, 9 тел/факс 88(555)36-53-06, e-mail: mdou64nk@gmail.com  
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района

2. Вид деятельности Дошкольное образование

3. Форма собственности Муниципальная

4. Размещение объекта г. Нижнекамск, пр. Мира, 9

Отдельно стоящее здание 2 этажей; (встроенное; пристроенное;        этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1988 год;

кадастровый номер участка 16:53:04 01 04:12; номер БТИ здания 1164 ;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. – 556

6. Функциональное назначение объекта: Дошкольное образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное) управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

## 1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта                                                                | Норматив                                                                | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние        | Рекомендуемые мероприятия   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                   | 3                                                                       | 4                  | 5       | 6                                          | 7                            | 8                           |
|   | <b>Пути движения</b>                                                                                                |                                                                         |                    |         |                                            |                              |                             |
|   | Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)                                                                | наличие                                                                 | -                  | -       | для всех категорий                         | имеется                      | -                           |
|   | Ширина пути движения при встречном движении инвалидов                                                               | не менее                                                                | 1,8                | м       | К                                          | 2,1                          | -                           |
|   | Продольный уклон* пути движения                                                                                     | не более                                                                | 5                  | %       | К                                          | 5%                           | -                           |
|   | Поперечный уклон* пути движения                                                                                     | не более                                                                | 1-2                | %       | К                                          | 1-2%                         | -                           |
|   | Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м                                     | не более                                                                | 10                 | %       | К                                          | соответствует                | -                           |
|   | Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей                                                              | наличие                                                                 | -                  | -       | для всех категорий                         | имеется                      | -                           |
|   | Границы пешеходных путей                                                                                            | высота бордюров по краям пешеходных путей не менее                      | 0,05               | м       | К, С                                       | 0,15                         | -                           |
|   | Пересечение тротуаров с проезжей частью                                                                             | высота бортового камня не более                                         | 0,04               | м       | К                                          | 0,15                         | -                           |
|   | Границы эксплуатируемых газонов и площадок                                                                          | перепад высот бордюров, бортовых камней не более                        | 0,04               | м       | К                                          | 0,04                         | -                           |
|   | Тротуары из бетонных плит                                                                                           | толщина швов между плитами не более                                     | 0,015              | м       | К, О                                       | -                            | -                           |
|   | Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов                                               | наличие                                                                 | -                  | -       | для всех категорий                         | неровности на входной группе | -                           |
|   | Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов              | исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий | -                  | -       | К, О                                       | -                            | -                           |
|   | Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства                                        | наличие                                                                 | -                  | -       | для всех категорий                         | -                            | -                           |
|   | Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна | наличие                                                                 | -                  | -       | для всех категорий                         | -                            | установить бордюрный пандус |

|  |                                                                                                                    |                                            |            |   |                   |            |   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---|-------------------|------------|---|
|  | <b>Лестницы наружные</b>                                                                                           |                                            |            |   |                   |            |   |
|  | На перепадах уровней лестницы с поручнями                                                                          | наличие                                    | -          | - | для всех, кроме К | имеются    | - |
|  | Поручни лестниц с двух сторон                                                                                      | на высоте                                  | 0,9        | м | для всех, кроме К | -          | - |
|  | Глубина проступи лестниц                                                                                           | не менее                                   | 0,4        | м | для всех, кроме К | 0,3        | - |
|  | Высота подъема ступеней                                                                                            | не более                                   | 0,12       | м | для всех, кроме К | 0,15       | - |
|  | Одинаковая форма и размеры ступеней                                                                                | наличие                                    | -          | - | для всех, кроме К | одинаковая | - |
|  | Ровное, нескользкое покрытие                                                                                       | наличие                                    | -          | - | для всех, кроме К | -          | - |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней                                                                               | наличие                                    | -          | - | С, М              | -          | - |
|  | Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема                                                      | наличие                                    | -          | - | К, О, М           | -          | - |
|  | <b>Пандусы наружные</b>                                                                                            |                                            |            |   |                   |            |   |
|  | На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники                                                            | наличие                                    | -          | - | К, О, М           | -          | - |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении                                                                          | не менее                                   | 1,0        | м | К, О, М           | 0,84       | - |
|  | Ширина пандуса при двустороннем движении                                                                           | не менее                                   | 1,8        | м | К, О, М           | -          | - |
|  | Уклон* пандуса                                                                                                     | не более                                   | 8          | % | К, О, М           | -          | - |
|  | Высота одного подъема пандуса                                                                                      | не более                                   | 0,8        | м | К, О, М           | -          | - |
|  | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса                                                                 | не менее                                   | 1,5        | м | К, О, М           | 1,28       | - |
|  | Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей                             | высотой не менее                           | 0,05       | м | К, О, М           | 0,03       | - |
|  | Поручни пандусов с двух сторон                                                                                     | на высоте<br>и на высоте                   | 0,7<br>0,9 | м | К, О, М           | -          | - |
|  | Завершающие части поручней пандусов                                                                                | длиннее маршей или наклонной части пандуса | 0,3        | м | К, О, М           | 0,5        | - |
|  | <b>Препятствия на пешеходных путях</b>                                                                             |                                            |            |   |                   |            |   |
|  | Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути | не более чем                               | 0,1        | м | С                 | -          | - |

|  |                                                                                                            |                                                                                                                                                    |      |    |                   |   |                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
|  | Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре                                        | не более чем                                                                                                                                       | 0,3  | м  | С                 | - | -                                                                        |
|  | Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м                      | высотой не менее                                                                                                                                   | 0,05 | м  | С                 | - | -                                                                        |
|  | Ограждение выступающих частей объектов                                                                     | высотой не менее                                                                                                                                   | 0,7  | м  | С                 | - | -                                                                        |
|  | Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения                                                  | высота не менее                                                                                                                                    | 2,1  | м  | С                 | - | -                                                                        |
|  | Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м                                      | высотой                                                                                                                                            | 0,9  | м  | для всех, кроме К | - | -                                                                        |
|  | <b>Тактильная предупреждающая информация</b>                                                               |                                                                                                                                                    |      |    |                   | - | <b>установить тактильную предупреждающую информацию перед лестницами</b> |
|  | Тактильные средства на покрытии пешеходных путей                                                           | до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем                                         | 0,8  | м  | С                 | - | -                                                                        |
|  | Глубина рифов для тактильных дорожных указателей                                                           | должна быть                                                                                                                                        | 7    | мм | С                 | - | -                                                                        |
|  | Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода                            | по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода                              | 0,8  | м  | С                 | - | -                                                                        |
|  | Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода                                 | по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии                                     | 0,8  | м  | С                 | - | -                                                                        |
|  | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90° | две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии | 0,8  | м  | С                 | - | -                                                                        |
|  | Тактильные указатели с квадратными                                                                         | вокруг мачты светофора в обхват –                                                                                                                  | 0,5  | м  | С                 | - | -                                                                        |

|  |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |     |   |                    |         |   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------------|---------|---|
|  | рифами вокруг мачты светофора                                                                                                                                      | квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной                              |     |   |                    |         |   |
|  | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия                                                                                                       | полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия | 0,8 | м | С                  | -       | - |
|  | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)                                                                           | на месте поворота плита со стороной квадрата                                           | 0,5 | м | С                  | -       | - |
|  | Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.) | на расстоянии                                                                          | 0,5 | м | С                  | -       | - |
|  | <b>Информационные указатели</b>                                                                                                                                    |                                                                                        |     |   |                    |         |   |
|  | Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов                                                                                                            | наличие                                                                                | -   | - | для всех категорий | имеются | - |
|  | Высота расположения визуальных указателей                                                                                                                          | вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м                                             | -   | - | К                  | 1,5     | - |
|  | Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов                                                                                                               | наличие                                                                                | -   | - | К, С               | -       | - |

## 2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта                                                                 | Норматив                               | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                    | 3                                      | 4                  | 5       | 6                                          | 7                     | 8                         |
|   | <b>Автостоянки</b>                                                                                                   |                                        |                    |         |                                            | -                     | -                         |
|   | Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях | не далее                               | 50                 | м       | К                                          | -                     | -                         |
|   | Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях                                        | не далее                               | 100                | м       | К                                          | -                     | -                         |
|   | Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания                                               | не менее<br>(но не менее одного места) | 10                 | %       | К                                          | -                     | -                         |
|   | Количество мест для инвалидов на                                                                                     | при общем количестве мест на           | 1                  | мест    | К                                          | -                     | -                         |

|  |                                                                                                   |                                                                                                      |     |      |   |   |   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|---|
|  | открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий                        | автостоянке от 1 до 25                                                                               |     |      |   |   |   |
|  |                                                                                                   | при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50                                                     | 2   | мест | К | - | - |
|  |                                                                                                   | при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75                                                     | 3   | мест | К | - | - |
|  |                                                                                                   | при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100                                                    | 4   | мест | К | - | - |
|  |                                                                                                   | при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150                                                   | 5   | мест | К | - | - |
|  |                                                                                                   | при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200                                                   | 6   | мест | К | - | - |
|  |                                                                                                   | при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300                                                   | 7   | мест | К | - | - |
|  |                                                                                                   | при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400                                                   | 8   | мест | К | - | - |
|  |                                                                                                   | при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500                                                   | 9   | мест | К | - | - |
|  |                                                                                                   | при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000                                                  | 2   | %    | К | - | - |
|  |                                                                                                   | при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест | 20  | мест | К | - | - |
|  | Ширина зоны парковки автомобиля инвалида                                                          | не менее                                                                                             | 3,5 | м    | К | - | - |
|  | Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов | от входов в общественные здания не далее                                                             | 100 | м    | К | - | - |
|  | Дорожный знак автостоянок для инвалидов                                                           | наличие                                                                                              | -   | -    | К | - | - |
|  | Дорожная разметка автостоянок для инвалидов                                                       | наличие                                                                                              | -   | -    | К | - | - |
|  | Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара                         | наличие                                                                                              | -   | -    | К | - | - |

### 3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|---|------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|

|   |                                                                                                    |                                                         |            |   |                    |                         |                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                    |                                                         |            |   | норматив           |                         |                                                             |
| 1 | 2                                                                                                  | 3                                                       | 4          | 5 | 6                  | 7                       | 8                                                           |
|   | <b>Крыльцо или входная площадка</b>                                                                |                                                         |            |   |                    | имеется                 |                                                             |
|   | Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения                         | наличие                                                 | -          | - | для всех категорий | имеется                 | -                                                           |
|   | Навес                                                                                              | наличие                                                 | -          | - | для всех категорий | -                       | -                                                           |
|   | Водоотвод                                                                                          | наличие                                                 | -          | - | для всех категорий | -                       | -                                                           |
|   | Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров | наличие                                                 | -          | - | для всех категорий | да                      | -                                                           |
|   | Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м                              | на высоте                                               | 0,9        | м | для всех категорий | поручни с одной стороны | -                                                           |
|   | Ударопрочный материал прозрачных ограждений                                                        | наличие                                                 | -          | - | для всех категорий | -                       | -                                                           |
|   | Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток                                             | не более                                                | 0,015      | м | О, С               | -                       | -                                                           |
|   | <b>Лестница наружная</b>                                                                           |                                                         |            |   |                    | имеется                 | -                                                           |
|   | Глубина проступи лестниц                                                                           | не менее                                                | 0,4        | м | для всех, кроме К  | 0,3                     | -                                                           |
|   | Высота подъема ступеней                                                                            | не более                                                | 0,12       | м | для всех, кроме К  | 0,14                    | -                                                           |
|   | Одинаковая форма и размеры ступеней                                                                | наличие                                                 | -          | - | для всех, кроме К  | одинаковая              | -                                                           |
|   | Ровное, нескользкое покрытие                                                                       | наличие                                                 | -          | - | для всех, кроме К  | имеется                 | -                                                           |
|   | Контрастная окраска крайних ступеней                                                               | наличие                                                 | -          | - | для всех, кроме К  | нет                     | <b>нанести контрастную окраску крайних ступеней лестниц</b> |
|   | Поручни лестниц                                                                                    | на высоте<br>в дошкольных учреждениях также и на высоте | 0,9<br>0,5 | м | для всех, кроме К  | 1,3<br>0,8              | -                                                           |
|   | Разделительные поручни лестниц                                                                     | при ширине лестниц более                                | 2,5        | м | для всех,          | -                       | -                                                           |

|  |                                                                                                                                  |                                                                       |            |        |                    |         |   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------|---------|---|
|  |                                                                                                                                  |                                                                       |            |        | кроме К            |         |   |
|  | Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема                                                                    | наличие                                                               | -          | -      | К, О, М            | -       | - |
|  | <b>Пандус наружный</b>                                                                                                           |                                                                       |            |        |                    | имеется | - |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении                                                                                        | не менее                                                              | 1,0        | м      | К, О, М            | 0,84    | - |
|  | Ширина пандуса при двустороннем движении                                                                                         | не менее                                                              | 1,8        | м      | К, О, М            | нет     | - |
|  | Уклон* пандуса                                                                                                                   | не более                                                              | 8          | %      | К, О, М            | 39%     | - |
|  | Высота одного подъема пандуса                                                                                                    | не более                                                              | 0,8        | м      | К, О, М            | 0,4     | - |
|  | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса                                                                               | не менее                                                              | 1,5        | м      | К, О, М            | 1,5     | - |
|  | Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей                                           | высотой не менее                                                      | 0,05       | м      | К, О, М            | 0,03    | - |
|  | Поручни пандусов с двух сторон                                                                                                   | на высоте<br>и на высоте                                              | 0,7<br>0,9 | м      | К, О, М            | -       | - |
|  | Завершающие части поручней пандусов                                                                                              | длиннее маршей или наклонной части пандуса                            | 0,3        | м      | К, О, М            | 0,73    | - |
|  | <b>Тамбур</b>                                                                                                                    |                                                                       |            |        |                    | имеется | - |
|  | Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов                                                                                                 | не менее                                                              | 1,8        | м      | К                  | 2,75 м  | - |
|  | Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях                                                                                 | не менее                                                              | 1,5        | м      | К                  | -       | - |
|  | Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов                                                                                                  | не менее                                                              | 2,2        | м      | К                  | 1,4 м   | - |
|  | <b>Двери</b>                                                                                                                     |                                                                       |            |        |                    |         |   |
|  | Ширина дверных проемов (в свету)                                                                                                 | не менее                                                              | 0,9        | м      | К                  | 0,8     | - |
|  | Высота порогов                                                                                                                   | не более                                                              | 0,025      | м      | К                  | 0,03    | - |
|  | Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом                                    | расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах | 0,3 - 0,9  | м      | К                  | -       | - |
|  | Ударопрочный материал прозрачных дверей                                                                                          | наличие                                                               | -          | -      | для всех категорий | -       | - |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути | маркировка высотой не менее шириной не менее                          | 0,1<br>0,2 | м<br>м | для всех категорий | -       | - |

#### 4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта                                                                                                                                                        | Норматив                        | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                               | 4                  | 5       | 6                                          | 7                     | 8                         |
|   | <b>Ширина пути движения</b>                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |         |                                            | -                     |                           |
|   | Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении                                                                                                                                        | не менее                        | 1,5                | м       | К                                          | 1,4                   | -                         |
|   | Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски                                                                                                                                                  | не менее                        | 1,8                | м       | К                                          | 1,4                   | -                         |
|   | Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью                                                                                                                                                        | не менее                        | 1,2                | м       | К                                          | 1,2                   | -                         |
|   | Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске                                                                                                                                              | не менее                        | 1,4                | м       | К                                          | 1,4                   | -                         |
|   | Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»                                                                                                                | не менее                        | 1,2                | м       | К                                          | -                     | -                         |
|   | Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»                                                                                                                 | не менее<br>при ширине не менее | 1,5<br>1,5         | м       | К                                          | 1,5                   | -                         |
|   | <b>Ширина проемов в стене</b>                                                                                                                                                                               |                                 |                    |         |                                            | не имеется            |                           |
|   | Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку                                                                                                         | не менее                        | 0,9                | м       | К                                          | 0,8                   | -                         |
|   | Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м                                                                                                                                                                | не менее                        | 1,2                | м       | К                                          | -                     | -                         |
|   | <b>Перемещение по этажам</b>                                                                                                                                                                                |                                 |                    |         |                                            | -                     |                           |
|   | Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание | наличие                         | -                  | -       | К, О, М                                    | -                     | -                         |

|  |                                                                                                                          |                                                            |                        |   |                      |                                 |   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---|
|  | <b>Лифты</b>                                                                                                             |                                                            |                        |   |                      | -                               | - |
|  | Ширина кабины лифта                                                                                                      | не менее                                                   | 1,1                    | м | К                    | -                               | - |
|  | Глубина кабины лифта                                                                                                     | не менее                                                   | 1,4                    | м | К                    | -                               | - |
|  | Ширина дверного проема лифта                                                                                             | не менее                                                   | 0,9                    | м | К                    | -                               | - |
|  | Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках  | наличие                                                    | -                      | - | К                    | -                               | - |
|  | <b>Лестницы</b>                                                                                                          |                                                            |                        |   |                      | состояние<br>удовлетворительное | - |
|  | Глубина проступи лестниц                                                                                                 | не менее                                                   | 0,3                    | м | для всех,<br>кроме К | 0,3                             | - |
|  | Высота подъема ступеней                                                                                                  | не более                                                   | 0,15                   | м | для всех,<br>кроме К | 0,15                            | - |
|  | Одинаковая геометрия и размеры ступеней                                                                                  | наличие                                                    | -                      | - | для всех,<br>кроме К | одинаковая                      | - |
|  | Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени                                                      | наличие                                                    | -                      | - | для всех,<br>кроме К | да                              | - |
|  | Уклон лестниц                                                                                                            | не более 1:2                                               | -                      | - | для всех,<br>кроме К | соответствует                   | - |
|  | Закругление ребра ступеней лестниц                                                                                       | радиусом не более                                          | 0,05                   | м | для всех,<br>кроме К | 0,05                            | - |
|  | Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам                                                               | высотой не менее                                           | 0,02                   | м | для всех,<br>кроме К | -                               | - |
|  | Поручни вдоль обеих сторон лестниц                                                                                       | наличие                                                    | -                      | - | для всех,<br>кроме К | перила с одной<br>стороны       | - |
|  | Поручни лестниц                                                                                                          | на высоте<br>в дошкольных учреждениях также и<br>на высоте | 0,9<br>0,5             | м | для всех,<br>кроме К | 1,25<br>0,73                    |   |
|  | Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте                                                  | наличие                                                    | -                      | - | для всех,<br>кроме К | имеется                         | - |
|  | Разделительные поручни лестниц                                                                                           | при ширине лестниц более                                   | 2,5                    | м | для всех,<br>кроме К | -                               | - |
|  | На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр | ширина<br>высота<br>высота рельефа цифры не менее          | 0,01<br>0,015<br>0,002 | м | С                    | -                               | - |
|  | Предупредительная рифленая и/или                                                                                         | на расстоянии                                              | 0,6                    | м | С                    | -                               | - |

|  |                                                                                                                 |                                                                       |            |   |                    |      |                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---|--------------------|------|-------------------------------------------------------------|
|  | контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы                                 |                                                                       |            |   |                    |      |                                                             |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней                                                                            | наличие                                                               | -          | - | С, М               | -    | <b>нанести контрастную окраску крайних ступеней лестниц</b> |
|  | <b>Пандусы</b>                                                                                                  |                                                                       |            |   |                    | -    | -                                                           |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении                                                                       | не менее                                                              | 1,0        | м | К, О, М            | -    | -                                                           |
|  | Ширина пандуса при двустороннем движении                                                                        | не менее                                                              | 1,8        | м | К, О, М            | -    | -                                                           |
|  | Уклон* пандуса                                                                                                  | не более                                                              | 8          | % | К, О, М            | -    | -                                                           |
|  | Высота одного подъема пандуса                                                                                   | не более                                                              | 0,8        | м | К, О, М            | -    | -                                                           |
|  | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса                                                              | не менее                                                              | 1,5        | м | К, О, М            | -    | -                                                           |
|  | Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей                          | высотой не менее                                                      | 0,05       | м | К, О, М            | -    | -                                                           |
|  | Поручни пандусов с двух сторон                                                                                  | на высоте<br>и на высоте                                              | 0,7<br>0,9 | м | К, О, М            | -    | -                                                           |
|  | Завершающие части поручней пандусов                                                                             | длиннее маршей или наклонной части пандуса                            | 0,3        | м | К, О, М            | -    | -                                                           |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы | на расстоянии                                                         | 0,6        | м | С                  | -    | -                                                           |
|  | <b>Двери</b>                                                                                                    |                                                                       |            |   |                    |      |                                                             |
|  | Ширина дверных проемов (в свету)                                                                                | не менее                                                              | 0,9        | м | К                  | 0,8  | -                                                           |
|  | Высота порогов                                                                                                  | не более                                                              | 0,025      | м | К                  | 0,03 | -                                                           |
|  | Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом                   | расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах | 0,3 - 0,9  | м | К                  | -    | -                                                           |
|  | Ударопрочный материал прозрачных дверей                                                                         | наличие                                                               | -          | - | для всех категорий | -    | -                                                           |
|  | Яркая контрастная маркировка на                                                                                 | маркировка высотой не менее                                           | 0,1        | м | для всех           | -    | -                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                               |                        |       |   |                    |         |                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|---|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути                                                                                              | шириной не менее       | 0,2   |   | категорий          |         |                                                                               |
|  | Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен                                                                                                                                    | на высоту не менее     | 0,3   | м | К                  | -       | -                                                                             |
|  | Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с | наличие                | -     | - | К, О, М            | имеется | -                                                                             |
|  | Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан                                                                                                          | -                      | -     | - | для всех категорий | -       | -                                                                             |
|  | Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье        | наличие                | -     | - | для всех категорий | имеется | -                                                                             |
|  | Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены                                                                                                        | на расстоянии не менее | 0,6   | м | К                  | -       | -                                                                             |
|  | Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот                                                             | не более               | 0,025 | м | К                  | -       | -                                                                             |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами                                                                                | на расстоянии          | 0,6   | м | С                  | -       | <b>обеспечить контрастное окрашивание поверхности перед дверными проемами</b> |

## 5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

### 5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|---|------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|

| 1 | 2                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                            | 4   | 5 | 6                  | 7 | 8 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------------|---|---|
|   | <b>Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания</b>                                                                       |                                                                                                                                              |     |   |                    |   |   |
|   | Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН | не менее                                                                                                                                     | 5   | % | для всех категорий | - | - |
|   | <b>Места для инвалидов и других МГН в гостиницах</b>                                                                              |                                                                                                                                              |     |   |                    | - | - |
|   | Наличие в гостиницах, отелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей          | не менее                                                                                                                                     | 10  | % | для всех категорий | - | - |
|   | <b>Зоны отдыха</b>                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |   |                    | - | - |
|   | Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН                     | наличие                                                                                                                                      | -   | - | для всех категорий | - | - |
|   | Условия отдыха в зале ожидания                                                                                                    | наличие                                                                                                                                      | -   | - | для всех категорий | - | - |
|   | <b>Расстановка оборудования</b>                                                                                                   |                                                                                                                                              |     |   |                    | - | - |
|   | Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости              | не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя;<br>не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе | -   | - | К                  | - | - |
|   | <b>Подходы к оборудованию и мебели</b>                                                                                            |                                                                                                                                              |     |   |                    | - | - |
|   | Подходы к различному оборудованию и мебели                                                                                        | не менее                                                                                                                                     | 0,9 | м | К                  | - | - |
|   | Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°                                       | не менее                                                                                                                                     | 1,2 | м | К                  | - | - |
|   | <b>Расположение поверхности столов</b>                                                                                            |                                                                                                                                              |     |   |                    | - | - |
|   | Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест                                              | над уровнем пола на высоте не более                                                                                                          | 0,8 | м | К                  | - | - |

|  |                                                                                                                              |                                                         |                 |    |   |   |   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----|---|---|---|
|  | обслуживания                                                                                                                 |                                                         |                 |    |   |   |   |
|  | <b>Обеденные залы</b>                                                                                                        |                                                         |                 |    |   | - | - |
|  | Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах                                                    | наличие                                                 | -               | -  | К | - | - |
|  | <b>Читальные залы</b>                                                                                                        |                                                         |                 |    |   | - | - |
|  | Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек                                                                   | наличие                                                 | -               | -  | К | - | - |
|  | <b>Раздевальные в спортивных сооружениях</b>                                                                                 |                                                         |                 |    |   | - | - |
|  | Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов                                                                 | наличие                                                 | -               | -  | К | - | - |
|  | Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов | наличие                                                 | -               | -  | К | - | - |
|  | Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов     | высотой не более                                        | 1,7             | м  | К | - | - |
|  | Скамья для занимающихся инвалидов                                                                                            | длиной не менее<br>шириной не менее<br>высотой не более | 3<br>0,7<br>0,5 | м  | К | - | - |
|  | Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи                                                             | наличие                                                 | -               | -  | К | - | - |
|  | При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи                                            | шириной не менее<br>длиной не менее                     | 0,6<br>2,5      |    |   | - | - |
|  | Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе                                                      | высотой от пола не более                                | 1,3             | м  | К | - | - |
|  | Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)                                                | не менее                                                | 2,4             | м  | К | - | - |
|  | Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей                                                                   | не менее                                                | 1,8             | м  | К | - | - |
|  | <b>Комната отдыха при раздевальных</b>                                                                                       |                                                         |                 |    |   | - | - |
|  | Организация дополнительной площади из расчета на каждого из                                                                  | не менее                                                | 0,4             | м² | К | - | - |

|  |                                                                                                                                  |           |    |                |                    |   |   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------------|--------------------|---|---|
|  | одновременно занимающихся инвалидов                                                                                              |           |    |                |                    |   |   |
|  | Площадь комнаты отдыха при сауне                                                                                                 | не менее  | 20 | м <sup>2</sup> | К                  | - | - |
|  | <b>Шкафы для хранения</b>                                                                                                        |           |    |                |                    |   |   |
|  | Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений | наличие   | -  | -              | К                  | - | - |
|  | Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды                                                                       | 0,4 x 0,5 | -  | м              | для всех категорий | - | - |

## 5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта                                                  | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм        | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2                                                                                                     | 3        | 4                  | 5              | 6                                          | 7                     | 8                         |
|   | <b>Площадь помещений</b>                                                                              |          |                    |                |                                            |                       |                           |
|   | Минимальный размер жилого помещения для инвалида                                                      | не менее | 12                 | м <sup>2</sup> | К                                          | -                     | -                         |
|   | Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью | не менее | 16                 | м <sup>2</sup> | К                                          | -                     | -                         |
|   | Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда                                       | не менее | 9                  | м <sup>2</sup> | К                                          | -                     | -                         |
|   | <b>Ширина помещений</b>                                                                               |          |                    |                |                                            | -                     | -                         |
|   | Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)                                      | не менее | 1,6                | м              | К                                          | -                     | -                         |
|   | Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования                                                | не менее | 2,3                | м              | К                                          | -                     | -                         |
|   | Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования                                    | не менее | 2,9                | м              | К                                          | -                     | -                         |
|   | Ширина внутриквартирных коридоров                                                                     | не менее | 1,15               | м              | К                                          | -                     | -                         |

|  |                                                          |                    |     |   |      |   |   |
|--|----------------------------------------------------------|--------------------|-----|---|------|---|---|
|  | Ширина балконов и лоджий в свету                         | не менее           | 1,4 | м | К    | - | - |
|  | <b>Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений</b> |                    |     |   |      |   |   |
|  | Ванная комната или совмещенный санитарный узел           | не менее 2,2 × 2,2 | -   | м | К    | - | - |
|  | Уборная с умывальником (рукомойником)                    | не менее 1,6 × 2,2 | -   | м | К    | - | - |
|  | Уборная без умывальника                                  | не менее 1,2 × 1,6 | -   | м | К    | - | - |
|  | <b>Домофон</b>                                           |                    |     |   |      |   |   |
|  | Домофоны со звуковой и световой сигнализацией            | наличие            | -   | - | С, Г | - | - |

## 6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта                                                                                                                                            | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние        | Рекомендуемые мероприятия                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                                                                               | 3        | 4                  | 5       | 6                                          | 7                            | 8                                                                 |
|   | <b>Санузлы</b>                                                                                                                                                                                  |          |                    |         |                                            | состояние удовлетворительное |                                                                   |
|   | В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов | наличие  | -                  | -       | К, О                                       | -                            | -                                                                 |
|   | Ширина универсальной кабины уборной общего пользования                                                                                                                                          | не менее | 1,65               | м       | К, О                                       | 0,80                         | -                                                                 |
|   | Глубина универсальной кабины уборной общего пользования                                                                                                                                         | не менее | 1,8                | м       | К, О                                       | 1,58                         | -                                                                 |
|   | Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной                                                                                                                                     | наличие  | -                  | -       | К                                          | -                            | -                                                                 |
|   | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей                                                                                                                                            | наличие  | -                  | -       | К, О                                       | -                            | установить крючками для одежды, костылей и других принадлежностей |
|   | Поручни, штанги, поворотные или                                                                                                                                                                 | наличие  | -                  | -       | К, О                                       | -                            | -                                                                 |

|  |                                                                                                                                             |                    |     |   |      |   |   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---|------|---|---|
|  | откидные сиденья                                                                                                                            |                    |     |   |      |   |   |
|  | <b>Душевые</b>                                                                                                                              |                    |     |   |      | - | - |
|  | В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной | наличие            | -   | - | К    | - | - |
|  | Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной                                                                              | наличие            | -   | - | К    | - | - |
|  | Размеры закрытых кабин душевых                                                                                                              | не менее 1,8 x 1,8 | -   | м | К    | - | - |
|  | Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей                                                                            | не менее 1,2 x 0,9 | -   | м | К    | - | - |
|  | <b>Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий</b>                                                                        |                    |     |   |      | - | - |
|  | Размеры кабин личной гигиены женщин                                                                                                         | не менее 1,8 x 2,6 | -   | м | К    | - | - |
|  | <b>Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях</b>                                                                                 |                    | -   | м | К    | - | - |
|  | Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых                                                                              | не менее           | 1,8 | м | К    | - | - |
|  | Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных                                                                             | не менее           | 1,8 | м | К    | - | - |
|  | Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров                                                                                             | не менее           | 1,8 | м | К    | - | - |
|  | <b>Удобство использования</b>                                                                                                               |                    |     |   |      | - | - |
|  | Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами                                                | наличие            | -   | - | К, О | - | - |
|  | Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины                                                       | наличие            | -   | - | К, О | - | - |
|  | Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями                                                                              | наличие            | -   | - | К, О | - | - |

## 7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|---|------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                      |          |     |   |            |     |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---|------------|-----|---|
|   |                                                                                                                                                                                      |          |     |   | норматив   |     |   |
| 1 | 2                                                                                                                                                                                    | 3        | 4   | 5 | 6          | 7   | 8 |
|   | <b>Расположение мест обслуживания МГН</b>                                                                                                                                            |          |     |   |            | -   | - |
|   | Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу                   | наличие  | -   | - | К, О, С, Г | -   | - |
|   | Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей     | наличие  | -   | - | К, О, С, Г | -   | - |
|   | Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну | наличие  | -   | - | К, О       | -   | - |
|   | Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне                                                  | наличие  | -   | - | К, О, С, Г | -   | - |
|   | <b>Расстояние до эвакуационного выхода</b>                                                                                                                                           |          |     |   |            | -   | - |
|   | Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа                                                              | не более | 15  | м | К, О, С, Г | -   | - |
|   | Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов      | не более | 4   | м | К, О, С, Г | -   | - |
|   | <b>Ширина эвакуационных путей</b>                                                                                                                                                    |          |     |   |            | -   | - |
|   | Ширина (в свету) дверей из                                                                                                                                                           | не менее | 0,9 | м | К          | 0,8 | - |

|  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                             |                     |            |     |   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----|---|
|  | помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                             |                     |            |     |   |
|  | Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях                                                                                                                                         | не менее                                                                                                                                                    | 1,2                         | м                   | К          | 1,2 | - |
|  | Ширина проходов внутри помещений                                                                                                                                                              | не менее                                                                                                                                                    | 1,2                         | м                   | К          | 1,2 | - |
|  | Ширина переходных лоджий и балконов                                                                                                                                                           | не менее                                                                                                                                                    | 1,5                         | м                   | К          | -   | - |
|  | Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации                                                                                                                                        | не менее                                                                                                                                                    | 1,8                         | м                   | К          | 1,4 | - |
|  | Увеличение ширины проходов в зальном помещении                                                                                                                                                | на ширину свободного проезда кресла-коляски                                                                                                                 | 0,9                         | м                   | К          | -   | - |
|  | <b>Время эвакуации</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                             |                     |            | -   | - |
|  | Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время                                                                                                                                                | по расчету                                                                                                                                                  |                             | мин                 | К, О, С, Г | -   | - |
|  | <b>Пожаробезопасные зоны</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                             |                     |            | -   | - |
|  | Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений                                           | наличие                                                                                                                                                     | -                           | -                   | К, О, С, Г | -   | - |
|  | Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями | наличие                                                                                                                                                     | -                           | -                   | К, О, С, Г | -   | - |
|  | Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования    | инвалид в кресле-коляске<br>инвалид в кресле-коляске с сопровождающим<br>инвалид, перемещающийся самостоятельно<br>инвалид, перемещающийся с сопровождающим | 2,40<br>2,65<br>0,75<br>1,0 | м <sup>2</sup> /чел | К, О, С, Г | -   | - |
|  | Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода                                              | наличие                                                                                                                                                     | -                           | -                   | К, О, С, Г | -   | - |
|  | Подпор воздуха при пожаре в шахтах                                                                                                                                                            | наличие                                                                                                                                                     | -                           | -                   | К, О, С, Г | -   | - |

|  |                                                                                                                                                                                                                          |         |   |   |            |                  |   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|------------|------------------|---|
|  | лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону                                                                                                                                                                           |         |   |   |            |                  |   |
|  | <b>Эвакуационные выходы</b>                                                                                                                                                                                              |         |   |   |            | -                | - |
|  | В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН                                                                                                                             | наличие | - | - | К, О, С, Г | -                | - |
|  | В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех | наличие | - | - | К, О, С, Г | -                | - |
|  | <b>Пожарная сигнализация</b>                                                                                                                                                                                             |         |   |   |            | -                | - |
|  | Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов                                                                                                                                                    | наличие | - | - | К, О, С, Г | -                | - |
|  | <b>Система оповещения о пожаре</b>                                                                                                                                                                                       |         |   |   |            | имеется          | - |
|  | Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН                                                         | наличие | - | - | К, О, С, Г | имеется          | - |
|  | <b>Пожарные извещатели</b>                                                                                                                                                                                               |         |   |   |            | -                | - |
|  | Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями                                                                                                                                                          | наличие | - | - | К, О, С, Г | имеется звуковая | - |

## 8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта                                            | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2                                                                                               | 3        | 4                  | 5       | 6                                          | 7                     | 8                         |
|   | <b>Визуальная информация</b>                                                                    |          |                    |         |                                            | не имеется            |                           |
|   | Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении | наличие  | -                  | -       | К, О, С, Г                                 | имеется частично      | -                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |   |   |            |                              |                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.                                                                                                                                        |         |   |   |            |                              |                                                                       |
|  | Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения                                                                                                                                              | наличие | - | - | К, О, С, Г | имеется                      | <b>имеется информация об объекте с точно-рельефным шрифтом Брайля</b> |
|  | При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий | наличие | - | - | К, О, С, Г | -                            | -                                                                     |
|  | <b>Звуковая информация</b>                                                                                                                                                                                                                                  |         |   |   |            | -                            | -                                                                     |
|  | Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий                                                                                                                                                                                                       | наличие | - | - | С          | -                            | -                                                                     |
|  | Текстофоны в вестибюлях общественных зданий                                                                                                                                                                                                                 | наличие | - | - | Г          | -                            | -                                                                     |
|  | <b>Освещенность</b>                                                                                                                                                                                                                                         |         |   |   |            | состояние удовлетворительное | -                                                                     |
|  | Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН                                                                                                                                                                                                    | наличие | - | - | К, О, С, Г | имеется                      | -                                                                     |
|  | <b>Связь с диспетчером или дежурным</b>                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |            | -                            | -                                                                     |
|  | Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка                                                        | наличие | - | - | К, О, С, Г | -                            | -                                                                     |
|  | В общественной уборной выводение электрического звонка или                                                                                                                                                                                                  | наличие | - | - | К, О, С, Г | -                            | -                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |             |    |   |   |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---|---|------------------------------------------------------------------------|
|  | извещателя в дежурную комнату                                                                                                                                                                  |                                                                                         |             |    |   |   |                                                                        |
|  | <b>Рельефные информизирующие обозначения</b>                                                                                                                                                   |                                                                                         |             |    |   | - | -                                                                      |
|  | Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки                                                       | на высоте от<br>на высоте до                                                            | 1,4<br>1,75 | м  | С | - | -                                                                      |
|  | Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах                                                                                                                   | наличие                                                                                 | -           | -  | С | - | -                                                                      |
|  | <b>Тактильная предупреждающая информация</b>                                                                                                                                                   |                                                                                         |             |    |   | - |                                                                        |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей | на расстоянии                                                                           | 0,6         | м  | С | - | обеспечить контрастное окрашивание поверхности перед дверными проемами |
|  | Глубина рифов для тактильных напольных указателей                                                                                                                                              | должна быть                                                                             | 5           | мм | С | - | -                                                                      |
|  | Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша                                                                                                       | полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии            | 0,6         | м  | С | - | -                                                                      |
|  | Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены                                                                                                      | Полоса шириной не менее                                                                 | 0,5         | м  | С | - | -                                                                      |
|  | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия                                                                                                                                   | полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия | 0,6         | м  | С | - | -                                                                      |
|  | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)                                                                                                       | на месте поворота плита со стороной квадрата                                            | 0,5         | м  | С | - | -                                                                      |

## 9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2                                                    | 3        | 4                  | 5       | 6                                          | 7                     | 8                         |

|  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                        |   |            |                                      |   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|------------|--------------------------------------|---|
|  | <b>Ограждения опасных зон</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                        |   |            | не имеется                           |   |
|  | Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания                                                                                               | размер в свету по высоте менее                                                                                                                        | 1,9                    | м | К, О, С    | -                                    | - |
|  | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот                                                                                             | более                                                                                                                                                 | 0,45                   | м | К, О, С    | имеются<br>односторон-<br>ные перила | - |
|  | Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах                        | наличие                                                                                                                                               | -                      | - | К          | имеются                              | - |
|  | <b>Ограничение выступающих конструктивных элементов</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                        |   |            | -                                    | - |
|  | Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях                                     | наличие                                                                                                                                               | -                      | - | К, О, С, Г | -                                    | - |
|  | Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях                               | не более<br>на высоте от<br>на высоте до                                                                                                              | 0,1<br>0,7<br>2,0      | м | К, О, С, Г | -                                    | - |
|  | Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре                                                                                                                                  | не должны выступать более чем                                                                                                                         | 0,3                    | м | К, О, С, Г | -                                    | - |
|  | <b>Установка приборов</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                        |   |            | -                                    | - |
|  | Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств | на высоте от пола не более<br>на высоте от пола не менее<br>на расстоянии от боковой стены<br>помещения или другой<br>вертикальной плоскости не менее | 1,1<br>0,85<br><br>0,4 | м | К, О, С    | -                                    | - |
|  | Расположение выключателей и розеток в помещениях                                                                                                                                              | на высоте от уровня пола                                                                                                                              | 0,8                    | м | К, О, С    | 1,8 м                                | - |
|  | <b>Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                        |   |            | имеется                              | - |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |   |            |         |   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---|------------|---------|---|
|  | <b>нахождение МГН</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |   |            |         |   |
|  | Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно | наличие | -     | - | К, О, С, Г | имеется | - |
|  | <b>Недопустимые покрытия полов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |   |            | -       | - |
|  | Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)                                                                                                                                                                                                                                                    | более   | 0,013 | м | К, О, С, Г | -       | - |

Примечание: \* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

## 10. ВЫВОДЫ

### В результате обследования установлено

| №№ | Позиции обследования   | Фактическая доступность для инвалидов и других МГН |                                                |                         |                        |                                           |
|----|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|    |                        | на кресле-коляске (К)                              | с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | с поражением зрения (С) | с поражением слуха (Г) | другие маломобильные группы населения (М) |
| 1  | 2                      | 3                                                  |                                                | 4                       | 5                      | 6                                         |
|    | <b>Пешеходные пути</b> | частично доступно                                  | частично доступно                              | частично доступно       | частично доступно      | частично доступно                         |

|  |                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>Автостоянки</b>                             | нет                  | нет                  | нет                  | нет                  | нет                  |
|  | <b>Входная группа</b>                          | частично<br>доступно | частично<br>доступно | частично<br>доступно | частично<br>доступно | частично<br>доступно |
|  | <b>Пути движения в зданиях или сооружениях</b> | частично<br>доступно | частично<br>доступно | частично<br>доступно | частично<br>доступно | частично<br>доступно |
|  | <b>Планировочные решения</b>                   | частично<br>доступно | частично<br>доступно | частично<br>доступно | частично<br>доступно | частично<br>доступно |
|  | <b>Санитарно-гигиенические помещения</b>       | не доступно          | частично<br>доступно | частично<br>доступно | доступно             | частично<br>доступно |
|  | <b>Пожарная безопасность</b>                   | не доступно          | частично<br>доступно | частично<br>доступно | частично<br>доступно | частично<br>доступно |
|  | <b>Средства информации и ориентирования</b>    | частично<br>доступно | частично<br>доступно | частично<br>доступно | частично<br>доступно | частично<br>доступно |
|  | <b>Безопасность и удобство использования</b>   | частично<br>доступно | частично<br>доступно | частично<br>доступно | частично<br>доступно | частично<br>доступно |

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

| №№ | Наименование элементов объекта                 | Мероприятия                                                                                                                         | Сроки исполнения                                   | Примечания |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                                              | 3                                                                                                                                   | 4                                                  | 5          |
|    | <b>Пешеходные пути</b>                         | -                                                                                                                                   |                                                    |            |
|    | <b>Автостоянки</b>                             | -                                                                                                                                   |                                                    |            |
|    | <b>Входная группа</b>                          | 1. Нанести контрастную окраску на крайние ступени лестниц                                                                           | До 2025 года при условии бюджетного финансирования |            |
|    | <b>Пути движения в зданиях или сооружениях</b> | 1. Установить П-образные ручки на дверях для инвалидов по зрению.<br>2. Нанесение контрастной окраски на крайние ступени лестницы.  | До 2025 года при условии бюджетного финансирования |            |
|    | <b>Планировочные решения</b>                   | -                                                                                                                                   |                                                    |            |
|    | <b>Санитарно-гигиенические помещения</b>       | 1. Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей                                                                  | До 2025 года при условии бюджетного финансирования |            |
|    | <b>Пожарная безопасность</b>                   | -                                                                                                                                   |                                                    |            |
|    | <b>Средства информации и ориентирования</b>    | 1. Установить необходимые информационные таблички вблизи и внутри объекта<br>2. Установить поручни с двух сторон со стороны пандуса | До 2025 года при условии бюджетного финансирования |            |
|    | <b>Безопасность и удобство использования</b>   | -                                                                                                                                   |                                                    |            |


Руководитель рабочей группы по обследованию объекта:

Начальник управления дошкольного  
образования ИК НМР РТ

 Андрянова С.А.  
(подпись) (фамилия, и. о.)

«24» 02 2021 г.

Ведущий специалист отдела охраны труда  
и здоровья детей МБУ «Центр дошкольного  
образования» НМР РТ

 Хайрутдинова Г.Д.  
(подпись) (фамилия, и. о.)

«24» 02 2021 г.

Заместитель заведующего по хозяйственной  
работе МАДОУ «Детский сад комбинированного  
вида №64» НМР РТ

 Мифтахова А.Ж.  
(подпись) (фамилия, и. о.)

«20» 02 2021 г.

Старший воспитатель МАДОУ «Детский  
сад комбинированного вида №64» НМР РТ

 Гарифуллина А.Н.  
(подпись) (фамилия, и. о.)

«20» 02 2021 г.