

Акт
санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования

Акт составлен от « 16 » августа 2016г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Волчинский детский сад «Колосок» Новошешминского муниципального района Республики Татарстан»

(место составления акта)

На основании приказа Отдела образования №349 от 27.07.2016 по подготовке учреждений к новому 2016/2017 учебному году

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Чистопольском и Спасском районах Мустафина Гульфия Харисовна

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (председателя, членов проверяющей группы), проводившего санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое обследование)

проведено санитарно-гигиеническое обследование за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка

16.08.2016г. 10.00 Республика Татарстан, Новошешминский район, с.Слобода Волчья, ул.Молодёжная д.22

(Дата, время и место проведения санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования)

в отношении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Волчинский детский сад «Колосок» Новошешминского муниципального района Республики Татарстан»

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес, тел Республика Татарстан, Новошешминский район, с.Слобода Волчья, ул.Молодёжная д.22

Руководитель юр. лица (ИБОЮЛ)

заведующая Минаева Марина Ивановна

в присутствии заведующей Минаевой Марины Ивановны

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (должностных лиц) проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, в присутствии которого (которых) проводилось санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое обследование)

В результате проведенных мероприятий по контролю установлено: (*)

1. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения- имеется
№1295688 Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Чистопольском районе и г.Чистополь 23.10.2009г
2. Выполнение плановых заданий предписания №4312/33-п/в от 04.12.2015г

Выполнено: 1. Созданы условия для соблюдения правил обработки столовой посуды. Установлен шланг с душевой насадкой для ополаскивания горячей проточной водой для обработки столовой посуды.

2. Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано прибором измерения температуры и влажности воздуха.

3. Хранение разделочного инвентаря для сырых и готовых продуктов, разделено.

4. Маркировочные ярлыки, этикетки хранятся до конца реализации продуктов.

5. Выделено специальное место для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп. Ведется журнал движения ртутьсодержащих ламп. Имеется инструкция по сбору, хранению, учёту, сдаче, перевозке отработанных ртутьсодержащих ламп. Исходящее письмо №6 от 31.07.2016

3. Какие ремонтные работы были проведены: побелка потолков в коридорах, столовой. Покраска окон, стен, батарей.
4. Общее санитарно – техническое состояние здания детского сада: удовлетворительное
Канализация (централизованная или на местном выгребе) если – выгреб, то где он расположен и куда отвод, как осуществляется очистка выгребов- на местном выгребе, находится в 8 метрах от здания, откачивается по мере наполняемости.
5. Водоснабжение:

б) своя артезианская скважина не имеется

наличие сан. - эпид. заключения на водопользование: при наличии указать номер

в) санитарно-техническое состояние труб, наличие журнала регистрации аварийных ситуаций
удовлетворительное, аварий не зарегистрировано

Горячее водоснабжение:

а) система горячего водоснабжения указать систему горячего водоснабжения - Установлен водонагреватель ARISTON- 50 литров

б) резервные источники (количество источников, марка, наличие разводки) –

в) санитарно-техническое состояние труб - удовлетворительное

Вентиляция:

а) естественная в группах

б) механическая в пищеблоке, исправна (где, исправность)

6. Отопление, опрессовка отопительной системы проведена (да, нет, указать дату проведения, наличие загрядительных устройств на приборах отопления, какие) - централизованное

7. Освещение помещений, в том числе указать наличие дополнительного освещения ученических досок: совмещенное, искусственное освещение осуществляется за счет люминесцентных ламп.

8. Кабинет информатики: (указать количество кабинетов, рабочих мест в каждом кабинете) наличие санитарно-эпидемиологического заключения на кабинеты (№, выдан кем, когда, срок его действия): нет

9. Кабинеты физики, химии: нет

10. Учебные классы для учащихся начальной школы, кабинеты общего профиля (указать санитарно-техническое состояние помещений, наличие ученической мебели 5 ростовых групп, санитарно-техническое состояние мебели) - нет

11. Туалеты (наличие на каждом этаже отдельные туалеты для мальчиков и девочек, педагогического персонала) имеется

12. количество санитарно - технических приборов, их достаточность их исправность: имеются в количестве 2 штук - исправны

13. Территория:

контейнерная площадка (основание, наличие крышек) – контейнер с крышкой

наличие свалок на территории нет

игровая площадка имеется или не имеется, состояние -имеется, состояние удовлетворительное
договор на оказание услуг по вывозу и захоронению отходов, заключён с Буревестниковским советом местного самоуправления.

14. Медицинский пункт: Волчинский ФАП на основании договора на оказание медицинских услуг №23 от 14.02.2011г

набор помещений кабинет врача, процедурный кабинет

наличие холодильника, сумки-холодильника (количество, исправность) – имеется или не имеется
водоснабжение

15. Пищеблок:

- а) количество посадочных мест в обеденном зале - 15
- б) наличие и исправность умывальных раковин - исправно
- в) набор помещений, в том числе наличие санитарно-бытовых помещений столовой - горячий цех, где установлены ванны для мытья посуды; складское помещение.
- г) технологическое и холодильное оборудование: 1 электроплита, 1 бытовой холодильник, 1 морозильная камера
- д) исправность оборудования, не исправные перечислить конкретно - исправно
- е) грызунонепроницаемость помещений - грызунонепроницаемо
- ж) условия хранения продуктов: имеется отдельное складское помещение, овощехранилище, стеллажи, подтоварники, холодильное оборудование - исправно
- з) медицинский осмотр сотрудников столовой (указать количество работающих и дату допуска к работе, гигиенического обучения) - работников 1, дата допуска к работе 12.08.2016г, гигиеническое обучение 10.08.2016г.
- и) ассортимент вырабатываемых и реализуемых продуктов питания в столовой - согласно утвержденному меню

16. Спортивный зал (наличие раздевалок, туалетов, душевых, санитарно-техническое состояние):

17. Общий гардероб, в том числе для начальных классов:

18. Медицинский осмотр сотрудников детского сада: в полном объеме

19. Договор на проведение дезинсекции, дератизации

дата проведения последней дератизации 15.06.2016 дезинсекции - 20.06.2016г.

Санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое обследование проводилось в моем (нашем) присутствии:

заведующий
должность лица

Миниф
подпись

Минаева Нел
Ф.И.О.

С актом санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования ознакомлен:

заведующий
(руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем юридического лица))

Миниф
(подпись)

Минаева Нел
Ф.И.О.

Акт санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования составлен в двух экземплярах:

ведущий специалист-эксперт
должность лица

Суха
подпись

Мухоморова Н.Х
Ф.И.О.

К акту прилагаются:

Рекомендации к началу учебного года:

1.

Информацию о выполненных мероприятиях представить

С актом санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования ознакомлен, один экземпляр акта получил:

16 августа 2016г.
заведующий
(руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем юридического лица или индивидуальный предприниматель))

Миниф
подпись

Минаева Нел
Ф.И.О.