

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный ОНД по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам
ул. Советская, 60, с. Новошешминск, Республика Татарстан, 423190, (84348) 2-32-54

Предписание N 61/1/28

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

«Волчинский детский сад «Колосок» Новошешминского муниципального района РТ»

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора начальника межрайонного ОНД по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам УИД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Арсеева Н.И. № 61 от «28» октября 2015 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 13 ч 00 мин. "05" ноября 2015г. по 16 ч 00 мин. "05" ноября 2015 г. старшим дознавателем межрайонного ОНД по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам УИД и ПР ГУ МЧС России по РТ старшим лейтенантом внутренней службы Шишловым Андреем Валерьевичем совместно с:

✓ заведующая МДОУ, Колосок Минаева М.И.
проверка территории, зданий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Волчинский детский сад «Колосок» Новошешминского муниципального района РТ»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отсутствует указатель направления до водоисточника	ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 55. Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами	16.05.2016г.	

		расстояния до их месторасположения.		
2.	Отсутствует информация на пломбе огнетушителя	ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 477. На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения: а) индивидуальный номер пломбы; б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.	16.05.2016г.	
3.	Отсутствует электрический фонарь из расчета 1 фонарь на 50 человек.	ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 38. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	16.05.2016г.	
4.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".	ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 14. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьёй 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".	16.05.2016г.	
5.	Не назначено лицо ответственное за пожарную безопасность	ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.	16.05.2016г.	
6.	Отсутствует инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре	ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 12. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	16.05.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший дознаватель межрайонного ОНД по
Повошешминскому и Черемшанскому
муниципальным районам УИД и ПР ГУ МЧС
России по РТ старший лейтенант внутренней
службы Шишлов Андрей Валерьевич



(подпись)

" 05 " ноября 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Миф
(подпись)

заведующий МБРОУ "Колосок" 4
(должность, фамилия, инициалы)

" 5 " 11 2015 г.