



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ул. Белоглазова, д.137а, г. Альметьевск, 423450, тел./факс. (8-8553) 44-12-14, E-mail: [almetnadzor@mail.ru](mailto:almetnadzor@mail.ru)

### АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя образовательная школа № 3 п.г.т.Актюбинский» Азнакаевского  
муниципального района Республики Татарстан ИНН 1643003916

А-1670(43-18-10/92/171-107)

г.Альметьевск

15.06.2015г.  
14-00час.

По адресу: 423304, РТ, п.г.т. Актюбинский, ул. Лесная, дом 22 А  
На основании: распоряжения заместителя руководителя Приволжского Управления Ростехнадзора А.Ш.Насыбуллина № 1670 от 26.05.2015 была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - «Средняя общеобразовательная школа № 3 п.г.т. Актюбинский» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ «СОШ №3»), ИНН 1643003916, ОГРН 1021601571947, зарегистрированного по адресу: 423304, РТ, п.г.т.Актюбинский, ул.Лесная, дом 22А.

Дата и время проведения проверки: со 01.06. 2015г. с 08 час 00 мин. Продолжительность по 15.06. 2015г. до 17 час 00 мин.

Продолжительность: 10 рабочих дней

Общая продолжительность проверки: 80 часов/10 рабочих дней

Акт составлен: Юго-Восточным территориальным отделом Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С копией названного распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Директор МБОУ «СОШ № 3»

(подпись)

Р.А.Исламов

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимого согласования)

Лица, проводившие проверку:

Липатов Александр Иванович, начальник Юго-Восточного территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора;

Тараскин Юрий Викторович, государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора

Еремин Игорь Анатольевич, государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора;

не привлекались  
(ФИО эксперта)

(должность, наименование  
организации, Св-во об  
аккредитации от \_\_\_\_\_ г.,  
№ св-ва, выдан(наименование органа  
выдавшего св-во)

При проведении проверки присутствовал:  
Исламов Р.А., директор МБОУ «СОШ № 3»

ФИО представителя организации \_\_\_\_\_ должность, наименование организации \_\_\_\_\_

**В ходе проверки установлено:**

1. Энергетическое обследование МБОУ «СОШ № 3» проведено ОАО «Татэнергосбыт», являющимся членом саморегулируемой организации некоммерческого партнёрства «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций Волго-Камского региона». Энергетический паспорт разработан в декабре 2012 г., регистрационный номер СРО-Э-069-0011-0029-02/90.

МБОУ «СОШ № 3» имеет на праве оперативного управления:

Основное здание, назначение: нежилое, 2-х – этажный, общая площадь 1615 кв.м.

Свидетельство о государственной регистрации права от 04.02.2011 серия 16-АЕ №601513

Краткая техническая характеристика объекта:

**Характеристика системы электроснабжения:**

Электроснабжение осуществляется от ТП -6/0,4 кВ, категория электроснабжения – III;

Характеристики прибора учёта электрической энергии:

- тип счётчика – Меркурий 230ART 03 (трехфазный), заводской номер – № 15602379;

- дата последней поверки – 20.06.2013;

- межповерочный интервал - 10 лет;

Основное электрооборудование:

- силовые и осветительные кабельные линии напряжением 0,4/0,22кВ;

**Характеристика системы теплоснабжения:**

- Теплоснабжение осуществляется от теплосетей ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» согласно договора на пользование тепловой энергией № 2 т/э от 14.01.2015г.

Организован коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя, установлен счетчик

- тип ВКТ-7, заводской номер – №- 18155;

- дата последней поверки расходомеров 13.11.2012г;

- межповерочный интервал – 4 года;

**Характеристика системы холодного водоснабжения:**

С ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» заключен договор холодного водоснабжения и водоотведения № 108 от 14.01.2015г.

Организован коммерческий учет холодного водоснабжения, установлен счётчик:

- тип ВДГ-25, зав. № 08262624;

- дата последней поверки - 07.06.2012г.;

- межповерочный интервал - 4 лет.;

Продолжается реконструкция МБОУ «СОШ №3» начавшаяся в мае 2015 года согласно проектной документации, разработанной ГУП «Татинвестгражданпроект» 2014г.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

№ п.п.	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Отсутствует график планово-предупредительного ремонта (ППР) по очистке светильников наружного (уличного) и внутреннего освещения, работы по очистке не проводятся.	п. 2.12.12. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
2.	Не присвоена 1 группа по электробезопасности неэлектротехническому персоналу; отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения 1 группы; журнал присвоения группы 1.	п.1.4.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
3.	В щитах освещения (ЩО) 1,2 этажей на лицевой стороне всех щитов и сборок сети освещения отсутствуют надписи с указанием наименования, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию, а с внутренней стороны - однолинейные схемы с указанием наименования присоединений.	п.п.1.5.18, 2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
4.	На двери электрощитовой отсутствует надпись о назначении помещения.	п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
5.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства.	п.2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
6.	Отсутствует акт разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между потребителем и сетевой организацией.	п. 1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
7.	В ВРУ, РУ на лицевой стороне не вывешены предупреждающие плакаты, с внутренней стороны двери однолинейные схемы.	п. 2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
8.	Во вводных распределительных устройствах не проводится очистка от пыли.	п.2.2.17. Правил технической эксплуатации электроустановок	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»

		потребителей.	
9.	Отсутствует журнал учета электрооборудования.	п. 1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
10.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты	п. 1.4.2. Инструкции по применению средств защиты, используемых в электроустановках	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
11.	Отсутствует однолинейная схема электроснабжения школы	п. 1.5.18. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
12.	Отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство и работника, его замещающего.	п. 1.2.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
13.	В электрощитовом помещении не подвергнуты испытаниям диэлектрические перчатки.	п. 1.7.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
14.	Не организована разработка и ведение документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок.	п. 1.8.2. Правил технической эксплуатации электроустановок.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
15.	В инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок не раскрыты следующие вопросы: - краткое техническое описание энергоустановки; - критерии и пределы безопасного состояния и режимов работы; - порядок подготовки к пуску, пуск, остановки во время эксплуатации и при устранении нарушений в работе; - порядок технического обслуживания; - порядок допуска к осмотру, ремонту и испытаниям.	п. 2.8.6. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
16.	Оперативный персонал не ведет оперативную документацию.	п. 2.8.9, приложение №4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
17.	Отсутствует технический паспорт индивидуального теплового пункта (ИТП).	Нарушение требований п. п 9.1.5. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
18.	Запорная арматура в ИТП не пронумерована.	п. 5.2.9. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»

19.	На манометрах, установленных на подающем и обратном трубопроводах, отсутствует пломба или клеймо о проведении гос. поверки.	п. 2.9.11. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
20.	Не проведено техобслуживание запорной арматуры, установленной на трубопроводе.	п. 2.7.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
21.	Отсутствует обученный и аттестованный ремонтный персонал.	п. 2.3.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
22.	Отсутствует график изменения температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.	п. 9.1.6. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
23.	Не разработан график подготовки к предстоящему отопительному сезону тепловых сетей, систем теплоснабжения.	п. 11.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
24.	Не представлено разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок гимназии.	п. 2.4. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
25.	Отсутствует перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов, утвержденный руководителем.	п. 2.8.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»
26.	Перед счетчиком холодной воды отсутствует механический фильтр (по ходу движения).	п. 7.2.1. Свода правил «Внутренний водопровод и канализация зданий». (СП 30.13330.2012).	Исламов Р.А. Директор МБОУ «СОШ № 3»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


не проверялось

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

✓

  
(подпись проверяющего)

✓

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

**1. Прилагаемые документы:**

- фотоматериалы к акту А-1670 (43-18-10/92/171- 107 от 15.06.2015г.);
- предписание № 43-18-10/92/171 - 107 от 15.06.2015г.;

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Начальник Юго-Восточного территориального  
Отдела Приволжского управления Ростехнадзора \_\_\_\_\_ А.И. Липатов.

Государственный инспектор Юго – Восточного  
территориального отдела Приволжского  
управления \_\_\_\_\_ Ю.В. Тараскин

Государственный инспектор Юго – Восточного  
территориального отдела Приволжского  
управления Ростехнадзора \_\_\_\_\_ И.А. Еремин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил:

\_\_\_\_\_ Исламов Р.А.

Директор МБОУ «СОШ № 3»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ июнь \_\_\_\_\_ 20 15 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного  
лица (лиц), проводивших  
проверку)