

**ПРОТОКОЛ № 336-2017-0105
об административном правонарушении**

« 14 » июня 2017 г.

Населенный пункт

г. Нурлат

(место составления протокола)

Я, Старший инспектор Межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Талипов А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, сотрудника, правомочного составлять протокол)

руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил протокол о том, что гражданин, должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Марданишина Венера Шакировна2. Дата и место рождения 04.08.1963 г.р., дер. Ерыкла, Октябрьский район ТАССР3. Гражданство Российской Федерации4. Место работы, службы или учебы МАДОУ «Детский сад № 5 «Камыр Батыр», г. Нурлат, ул. Самаренкина, д. 9
(наименование предприятия или учреждения, адрес)5. Занимаемая должность Заведующая заработная плата в месяц 31 000 рублей6. Место жительства г. Нурлат, ул. Кариева, д. 34 – кв. 16, Нурлатский район, Республика Татарстан7. Место регистрации г. Нурлат, ул. Кариева, д. 34 – кв. 16, Нурлатский район, Республика Татарстан8. Семейное положение разведена на иждивении - человек9. Иные сведения ИНН 166015539527

(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почетные, воинские и др. звания, др. сведения)

10. Документ, удостоверяющий личность паспорт 92 07 № 373232 выдан отделением УФМС России по Республике Татарстан в Нурлатском районе 25.10.2008 года11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что привлекалась 11.05.2016 года по ст. 19.5**ч. 13 КоАП РФ.**

совершил административное правонарушение, выразившееся в нарушении:

невыполнении законного предписания МОНД № 41/1/27 от 20.04.2016 года

(указывается полное наименование правил, норм, стандартов пожарной безопасности)

ответственность за которое предусмотрена частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,а именно: « 14 » июня 201 7 г. в 16 часов 00 минут

в населенном пункте

на объекте

г. НурлатМАДОУ «Детский сад № 5 «Камыр Батыр»

(наименование и адрес объекта)

423040, РТ, г. Нурлат ул. Самаренкина, дом № 9в помещении В здании детского саданарушила: не выполнены пункты предписания МОНД № 41/1/27 от 20.04. 2016 года, а именно:п. п. 1, 2, 4, 5, 8, 9.

(указывается существо правонарушения, пункты стандартов, норм, правил)

1. Эвакуационная дверь из спальни средней группы «Г», из спальни 1-ой младшей группы «В», из игровой в приемную, с коридора на улицу 2-ой младшей группы «Б», из спальни 1-ой младшей группы «Б» (2шт), из спальни 2-ой младшей группы «А», из игровой (2шт), из спальни средней группы «В», из игровой на лестницу старшей группы «А» открывается не по ходу направлению выхода из здания;

- Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования. (Требование п. 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

2. Отсутствует второй эвакуационный выход из спальни средней группы «В», из спальни старшей группы «В»,

- Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения класса: Ф1.1 предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек (Требование п. 6.12

обоя);
-В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (п. 6.25* СНиП 21-01-97*);

4. Над дверями, расположенными на лестничной площадке 2-го этажа здания, отсутствуют устройства (приспособления, доводчики) для их самозакрывания и уплотнениями в притворах;

-Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; п. 6.18* СНиП 21-01-97*;

5. Отсутствуют двери с доводчиками и уплотнениями в притворах, на лестничной площадке 2-го этажа;

-Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; п. 6.18* СНиП 21-01-97*;

6. Дверь в пожароопасном помещении (склад инвентаря, электрощитовой) не соответствует требуемому пределу огнестойкости;

-Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы – таблице 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2;

Факт правонарушения удостоверяют свидетели:

1. _____
(фамилия, имя, отчество)

_____ (адрес места жительства)

2. _____
(фамилия, имя, отчество)

_____ (адрес места жительства)

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подписи свидетелей: 1. _____ 2. _____

Потерпевший (физическое или юридическое лицо): _____
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, либо наименование юридического лица, юридический адрес)

Потерпевшему разъяснены его права, предусмотренные статьей 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и он извещен о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

Подпись потерпевшего: _____

Подпись лица, составившего протокол: _____

С протоколом ознакомлен, мне разъяснены права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Выписка из статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы; обжаловать процессуальные действия лица, уполномоченного составлять протокол; при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом»). При этом мне разъяснено, что в соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законодательством.

Подпись: _____

Объяснения и замечания по содержанию протокола лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

_____ (при необходимости объяснения и замечания лица, содержание протокола прилагаются к нему на отдельном листе)

_____ (подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _____
(наличие вещественных доказательств по делу)

К протоколу прилагается: _____

Копия предписания № 41/1/27 от 20.04.2016 года;

(перечень прилагаемых документов и вещей)

3. Акт проверки № 87 от 14.06.2017 года, предписание № 87/1/54 от 14.06.2017 года.


Вы приглашаетесь для рассмотрения дела об административном правонарушении

к _____ часам « _____ » _____ 201 _____ года по адресу: Республика Татарстан.

г. Нурлат, ул. Карла Маркса дом № 39, мировые судья


В случае не явки на рассмотрение административного дела в указанный срок без уважительной причины (причина подтверждается документально) или при отсутствии с Вашей стороны ходатайства об отложении рассмотрения дела, дело об административном правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 25.1, статьей 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение 15 дней будет рассмотрено без Вашего участия.

« 14 » июня 201 7 года Время: 16 часов 10 минут

Подпись лица привлекаемого к административной ответственности: 

Протокол и материалы переданы на рассмотрение

(указывается вышестоящее должностное лицо или суд)

Копию протокола получил:  « 14 » июня 201 7 г.