



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код * КНМ 16220061000201692336 от 24.02.2022 года



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Ф.Яруллина, д. 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07, e-mail: undrt@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Татарстан**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. им. Р.С. Хамадеева, д. 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040, (8-84345) 4-44-02, e-mail: ondnurlat@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 31 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 5 "Камыр Батыр" общеразвивающего вида г. Нурлат Республики
Татарстан

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора по пожарному надзору
– начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,
Юсупова Р.Р.

№ 31 от « 24 » февраля 202 2 года

в период с « 04 » марта 202 2 г. по « 04 » марта 202 2 г.

Государственным инспектором по пожарному надзору – старший инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам
(органа государственного пожарного надзора)

Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,
майором внутренней службы Талиповым Альмарисом Ниязовичем.
 проведено внеплановое (надзорное) мероприятие
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующая Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Камыр Батыр», общеразвивающего вида г. Нурлат Республика Татарстан Тухватуллина Лейсан Ильхамовна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<u>Конструкции чердачного помещения (стропила, обрешетки) не подвергнуты огнезащитной обработке;</u>	<u>Требование СП 4.13130.2009 Раздел 5 п. 5.2, п. 5.2.4.12;</u>	<u>01 марта 2023 год</u>	
2.	<u>Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (краски) для покраски лестничных маршей на путях эвакуации;</u>	<u>Требование ФЗ № 123 ст.4 п.4, ст. 151 п.1, ч.1 ст.1, ч.1 ст. 6, ч.6 ст. 134 табл. 28, 29, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.2 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;</u>	<u>01 марта 2023 год</u>	
3.	<u>На путях эвакуации, в коридорах напольное покрытие выполнено из</u>	<u>Требование ФЗ № 123 ст.4 п.4, ст. 151 п.1, ч.1 ст.1, ч.1 ст. 6, ч.6 ст. 134 табл. 28, 29,</u>	<u>01 марта 2023 год</u>	

	материалов (линолеум) с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности, не представлена документация (сертификаты), отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (линолеума) для покрытия полов;	ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.2 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);		
4.	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (линолеум) для покрытия пола в музыкальном зале;	Требование ФЗ № 123 ст.4 п.4, ст. 151 п.1, ч.1 ст.1, ч.1 ст. 6, ч.6 ст. 134 табл. 28, 29, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01 марта 2023 год	
5.	В противопожарной преграде (перегородке), разделяющая чердачное помещение на втором этаже от лестничного марша имеется дверной проем, которая не соответствует требуемому пределу огнестойкости строительных конструкций для данного типа здания;	Требование п. 5.14, п. 5.19 табл. 5 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.5.2.6 СП 4.13130.2013;	01 марта 2023 год	
6.	Пищевый блок от коридора не отделен противопожарной дверью;	Требование п.5.2.6 СП 4.13130.2013; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2; п. 7.4; п. 7.18;	01 марта 2023 год	
7.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;	Требование п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01 марта 2023 год	
8.	Отсутствуют ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря	Требование п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01 марта 2023 год	

на каждого дежурного.		
-----------------------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Камыр Батыр», общеразвивающего вида г. Нурлат Республика Татарстан, Тухватуллина Лейсан Ильхамовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ 
(подпись)

Государственный инспектор по пожарному надзору – старший инспектор МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Талипов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

 
(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.