

подпись Мазитов

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Аксубаевскому и
Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

г. Нурлат
(место составления акта)

" 14 " марта 2018 г.
(дата составления акта)

13 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 39

По адресу/адресам: 423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Мира, дом № 10
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 39 от 01.03.2018 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
«Светлячок» общеразвивающего вида г. Нурлат Республики Татарстан
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 06 " марта 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
Продолжительность 2 часа

" 14 " марта 2018 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжи-
тельность 1 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 2 дня 03 часа 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонным ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
(заполняется при проведении выездной проверки)

«Детский сад №3«Светлячок» общеразвивающего вида г. Нурлат Республики Татарстан
Мазитова А.Ш. 01.03.2018 года 15 часов 45 минут
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Начальник межрайонного ОНД по Аксубаевскому и
Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по
Республике Татарстан майор внутренней службы Юсупов Рифкат Рафаилевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Мазитова Альфия Шамильевна заведующая

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3
должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
«Светлячок» общеразвивающего вида г. Нурлат Республики Татарстан

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):

1	<p>Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту прибора приемно-контрольного предназначенного для передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объекта.</p> <p><i>нужен договор на обслуживание стиральной машинки</i></p>	<p>п. 63 Правил противопожарного режима в РФ. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p> <p>В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.</p>
2	<p>Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле с составлением соответствующего протокола испытаний</p> <p><i>нужен акт испытаний по лестницам</i></p>	<p>п. 24 Правил противопожарного режима в РФ. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</p>
3	<p>Пожарный шкаф под лестничной клеткой и между первым и вторым этажом, предназначенные для размещения в них пожарного крана и рукава, выполнены из горючего материала.</p> <p><i>нужно заменить шкаф</i></p>	<p>ст. 107 п.4 Федерального закона №123-ФЗ Требования к пожарным шкафам: 4. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов.</p>
4	<p>Отсутствует табло «Выход» над эвакуационными дверями музыкального зала.</p> <p><i>✓</i></p>	<p>Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 4.1 Таблица 1 НПБ 104-03 Нормами предусмотрено 5 типов СОУЭ, в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и других характеристик, приведенных в таблице 1. п. 3.13 НПБ 104-03 Эвакуационные световые указатели вклю-</p>

		<p>чаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Допускается использовать эвакуационные световые указатели, автоматически включаемые при получении СОУЭ командного импульса о начале оповещения о пожаре и (или) аварийном прекращении питания рабочего освещения.</p> <p>Световые указатели «Выход» в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания людей</p> <p>п.5.3 СП 3.13130.2009</p> <p>Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; - в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».
5	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении кухни.	<p>ст. 1, 6, 151 ФЗ № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ; п. 14. НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении, Таблица 3 п. 38 НПБ 110-03 Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные; Приложение А п. А.10 СП 5.13130.2009 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе, Таблица А3 п.п. 38 СП 5.13130.2009 Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные.</p>
6	<p>Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации) в помещениях: кухни, прачечной, 1-ой младшей группы, в спальней второй младшей татарской группы и в коридоре старого здания.</p> <p><i>1 из работ по ном. сигнализации</i></p> <p><i>Сурган</i></p>	<p>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверок их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) межгосударственными стандартами и оформляет акты проверки.</p>

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание №39/1/31 от 14.03.2018 года, протокол об административном правонарушении № 336-2018-0045 от 14.03.2018 года по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Р.Р. Юсупов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий МБДОУ «Детский сад № 3 «Светлячок» общеразвивающего вида»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного
Г. Нурлат Республики Татарстан Мазитова Альфия Шамильевна
должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 14 " марта 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного

лица (лиц), проводившего проверку)