

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Республике Татарстан  
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,  
(84345) 4-44-02

**Предписание № 31 / 1 / 20**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на  
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4  
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического  
лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,  
**«Росинка» г. Нурлат Республики Татарстан**

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора Межрайонного ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным  
районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 31 от "10" февраля 20 21 года, ст. 6 Федерального  
закона от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с  
13 ч 00 мин. "25" февраля 20 21 г. по 15 ч 00 мин. "25" февраля  
20 21 г. проведена проверка

Старшим инспектором Межрайонного ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муни-  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
ципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ майором  
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
внутренней службы Талиповым Альмарисом Ниязовичем, МАДОУ «Детский сад № 4  
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,  
«Росинка», г. Нурлат ул. Советская, дом № 112, Республика Татарстан.

органов местного самоуправления)  
совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад № 4 «Росинка» Николькиным Дмитрием  
Валерьевичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц,  
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается я только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не выполнена наружная пожарная лестница входа на кровлю здания;	- Обеспечение деятельности пожарных подразделений 1. Для зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство: 1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям, сооружениям и строениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и	январь 2022 г.	

		<p>подъездами;</p> <p>2) наружных пожарных лестниц и других средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий, сооружений и строений;</p> <p>(Требование п. 2 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");</p>		
2.	<p>Не проводится ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки конструкций чердачного помещения (стропила, обрешетка), составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки);</p>	<p>- При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.</p> <p>При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год; (Требование п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);</p>	январь 2022 г.	
3.	<p>В помещении, в котором установлен приёмный прибор пожарной сигнализации, не выполнено аварийное освещение;</p>	<p>В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения (Требование 13.14.13 СП 5.13130.2009, 14.14.13 СП 5.13130.2013 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования»);</p>	январь 2022 г.	2 10007
4.	<p>Отверстия образовавшиеся в месте пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями (монтаж воздуховод) не заделаны негорючими материалами, обеспечивающий требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость;</p>	<p>- Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. (Требование п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);</p>	январь 2022 г.	
5.	<p>Отсутствуют средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения</p>	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1</p>	январь 2022 г.	

	<p>человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (воспитателя);</p>	<p>фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного; (Требование п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);</p>		<p>2/2020</p>
<p>6.</p>	<p>В коридорах на путях эвакуации, у запасных выходов, у кнопок ручного пуска установок пожарной сигнализации, у звуковых оповещателей пожарной тревоги, в местах установки огнетушителей, не в полном объеме нанесены знаки пожарной безопасности согласно требованиям норм пожарной безопасности (знаки пожарной безопасности п.1,2,3,4,5,6,8,11,15).</p>	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Требование п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»); Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации. (Требование Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ п.п. 1.1, раздел 2 п. 2.7 табл. 3 НПБ 160-97).</p>	<p>январь 2022 г.</p>	<p>2/10000</p>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор межрайонного ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Талипов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

" 25 " февраля 20 21 г.

М.Л.П. <\*>

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 4 «Росинка» г. Нурлат Республики Татарстан, Николькин Д.В.

(должность, фамилия, инициалы)

" 25 " февраля 20 21 г.

-----  
<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.