

**МЧС РОССИИ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН**  
 420088, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50, телефон 8(843) 221-61-52, факс 8(843)221-61-54, E-mail: gu-rt@pgrvc.mchs.ru  
**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР**  
 423040, г. Нурлат, ул. им. Р.С. Хамадеева, д. 17, Нурлатский район, Республика Татарстан

**ПРОТОКОЛ № 336-2021-0031**  
**об административном правонарушении**

« 25 » февраля 20 21 г. Населенный пункт г. Нурлат  
(место составления протокола)

Я, \_\_\_\_\_ Государственный инспектор по Аксубаевскому и Нурлатскому по  
муниципальным районам пожарному

надзору Старший инспектор межрайонного ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным  
районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор  
внутренней службы Талитов Альмарис Ниязович  
(должность, фамилия, имя, отчество, сотрудника, правомочного составлять протокол)

руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил протокол о том, что гражданин, должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Николькин Дмитрий Валерьевич

2. Дата и место рождения 07.07.1982 г.р., г. Нурлат Октябрьский район ТАССР

3. Гражданство Российской Федерации

4. Место работы, службы или учебы Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №4 «Росинка» г. Нурлат ул. Советская, дом № 112.  
(наименование предприятия или учреждения, адрес)

5. Занимаемая должность Заведующий заработная плата в месяц 35 000 рублей

6. Место жительства Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Самаренкина, дом № 14 – кв. 14

7. Место регистрации Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Самаренкина, дом № 14 – кв. 14

8. Семейное положение Женат на иждивении 2 человек

9. Иные сведения ИНН - 163201759524  
(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почетные, воинские и др. звания, др. сведения)

10. Документ, удостоверяющий личность паспорт 92 04 № 523956 выдан ОВД Нурлатского района  
Республики Татарстан от 14.06.2003 года

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что не привлекался

совершил административное правонарушение, выразившееся в нарушении:  
Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства  
Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской  
Федерации»); Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной  
безопасности»; СП 5.13130.2013 «Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ  
СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования»).  
(указывается полное наименование правил, норм, стандартов пожарной безопасности)

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

а именно: « 25 » февраля 20 21 года в 15 час 00 мин

в населенном пункте г. Нурлат на объекте защиты МАДОУ Детский сад № 4 «Росинка», г. Нурлат  
(наименование и адрес объекта)

Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Советская, дом № 112.

нарушил:

**1. Не выполнена наружная пожарная лестница входа на кровлю здания;**

- Обеспечение деятельности пожарных подразделений

1. Для зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство:

1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям, сооружениям и строениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

2) наружных пожарных лестниц и других средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий, сооружений и строений; (Требование п. 2 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

**2. Не проводится ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки конструкций чердачного помещения (стропила, обрешетка), с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки);**

- При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год; (Требование п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

**3. В помещении, в котором установлен приёмный прибор пожарной сигнализации, не выполнено аварийное освещение;**

- В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения (Требование 13.14.13 СП 5.13130.2009, 14.14.13 СП 5.13130.2013 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования»);

**4. Отверстия образовавшиеся в месте пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями (монтаж воздуховод) не заделаны негорючими материалами, обеспечивающий требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость;**

- Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. (Требование п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

**5. Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (воспитателя);**

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного; (Требование п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

**6. В коридорах на путях эвакуации, у запасных выходов, у кнопок ручного пуска установок пожарной сигнализации, у звуковых оповещателей пожарной тревоги, в местах установки огнетушителей, не в полном объеме нанесены знаки пожарной безопасности согласно требованиям норм пожарной безопасности (знаки пожарной безопасности п.1,2,3,4,5,6,8,11,15).**

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Требование п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»); Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации. (Требование Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ п.п. 1.1, раздел 2 п. 2.7 табл. 3 НПБ 160-97).

(указывается место совершения, существо правонарушения, пункты нарушенных стандартов, норм, правил)

Факт правонарушения удостоверяют свидетели:

1.

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (адрес места жительства)

2.

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (адрес места жительства)

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 17.7, 17.9, 25.1, 25.5, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подписи свидетелей: \_\_\_\_\_

Потерпевший (физическое или юридическое лицо): \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, адрес местожительства, либо наименование юридического лица, юридический адрес)

Потерпевшему разъяснены его права, предусмотренные статьями 25.2, 25.3, 25.5, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и он извещен о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

Подпись потерпевшего: \_\_\_\_\_

Законному представителю физического лица (при составлении протокола на лицо, указанное в ч. 1 ст. 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях): \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: \_\_\_\_\_

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия \_\_\_\_\_

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 17.7, 17.9, 25.1, 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях



(подпись)

(фамилия, инициалы)

Подпись лица, составившего протокол \_\_\_\_\_

С протоколом ознакомлен, мне разъяснены права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности, предусмотренные статьями 24.2, 24.4, 25.1, 25.3, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Мне разъяснено, что я имею право знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, присутствовать при рассмотрении дела и пользоваться юридической помощью защитника, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владею языком, на котором ведется производство, Кроме того, разъяснена часть 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законодательством

Подпись \_\_\_\_\_

Объяснения и замечания по содержанию протокола лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении \_\_\_\_\_

(при необходимости объяснения и замечания по содержанию протокола прилагаются к нему на отдельном листе)

(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: \_\_\_\_\_

(наличие вещественных доказательств по делу)

К протоколу прилагается:

1. Акт проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 31 от 25.02.2021 года;

(приказ о назначении ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности)

2. Предписание № 31/1/20 от 25.02.2021 года;

(перечень прилагаемых документов и вещей)

3. \_\_\_\_\_

Вы приглашаетесь для рассмотрения дела об административном правонарушении

к \_\_\_\_\_ часам «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года по адресу: \_\_\_\_\_

« 25 » февраля 20 21 года

Время: 15 час 40 мин

Подпись лица, привлекаемого к административной ответственности: \_\_\_\_\_

Протокол и материалы переданы на рассмотрение \_\_\_\_\_

(указывается вышестоящее должностное лицо или суд)

Копию протокола получил: \_\_\_\_\_

« 25 » февраля 20 21 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336-2021-0030  
о назначении административного наказания

« 25 » февраля 20 21 г.

Населенный пункт г. Нурлат  
(место рассмотрения дела)

Я, Государственный инспектор по Аксубаевскому и Нурлатскому по пожарному  
муниципальным районам

надзору Старший инспектор межрайонного ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому  
муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике  
Татарстан майор внутренней службы Талипов Альмарис Ниязович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество, сотрудника, правомочного рассматривать постановление)

руководствуясь статьями 23.34, 29.1, 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрел протокол  
№ 336-2021-003 от « 25 » февраля 20 21 года об административном правонарушении и материалы на гражданина,  
должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Николькин Дмитрий Валерьевич

2. Дата и место рождения 07.07.1982 г.р., г. Нурлат Октябрьский район ТАССР

3. Гражданство Российской Федерации

4. Место работы, службы или учебы Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №4 «Росинка» г. Нурлат ул. Мира, дом № 10.  
(наименование предприятия или учреждения, адрес)

5. Занимаемая должность Заведующая заработная плата в месяц 35 000 рублей

6. Место жительства Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Самаренкина, дом № 14 – кв. 14

7. Место регистрации Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Самаренкина, дом № 14 – кв. 14

8. Семейное положение Женат на иждивении 2 человек

9. Иные сведения ИНН - 163201759524  
(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почетные, воинские и др. звания, др. сведения)

10. Документ, удостоверяющий личность паспорт 92 04 № 523956 выдан ОВД Нурлатского района  
Республики Татарстан от 14.06.2003 года

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что не привлекался

Материалами установлено, что гражданин, должностное лицо Николькин Дмитрий Валерьевич

(фамилия, инициалы)

совершил административное правонарушение, выразившееся в нарушении:  
Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской  
Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);  
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  
СП 5.13130.2013 «Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И  
ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования»).  
(указывается полное наименование правил, норм, стандартов пожарной безопасности)

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных  
правонарушениях,

а именно: « 25 » февраля 20 21 года в 15 час 00 мин

в населенном пункте г. Нурлат на объекте МБДОУ Детский сад № 4 «Росинка», г. Нурлат  
Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Советская, дом № 112.  
(наименование и адрес объекта)

в помещении чердачного помещения, групповых ячеек, коридора, помещений

нарушил:

**1. Не выполнена наружная пожарная лестница входа на кровлю здания;**

- Обеспечение деятельности пожарных подразделений

1. Для зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство:

1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям, сооружениям и строениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

2) наружных пожарных лестниц и других средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий, сооружений и строений;

(Требование п. 2 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

**2. Не проводится ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки конструкций чердачного помещения (стропила, обрешетка), с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки);**

- При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год; (Требование п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

**3. В помещении, в котором установлен приёмный прибор пожарной сигнализации, не выполнено аварийное освещение;**

- В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения (Требование 13.14.13 СП 5.13130.2009, 14.14.13 СП 5.13130.2013 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования);

**4. Отверстия образовавшиеся в месте пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями (монтаж воздуховод) не заделаны негорючими материалами, обеспечивающий требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость;**

- Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. (Требование п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

**5. Отсутствуют средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (воспитателя);**

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного; (Требование п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

**6. В коридорах на путях эвакуации, у запасных выходов, у кнопок ручного пуска установок пожарной сигнализации, звуковых оповещателей пожарной тревоги, в местах установки огнетушителей, не в полном объеме нанесены знаки пожарной безопасности согласно требованиям норм пожарной безопасности (знаки пожарной безопасности п.1,2,3,4,5,6,8,11,15).**

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Требование п. Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации. Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации. (Требование Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ п.п. 1.1, раздел 2 п. 2.7 табл. 3 НПБ 160-97).

(указывается существо правонарушения, пункты стандартов, норм, правил)

На основании изложенного выше, руководствуясь статьями 4.4, 20.4, 23.34, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации административных правонарушениях, принимая во внимание смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства предусмотренные статьями 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

**чистосердечное раскаяние, вину признает**

(указать конкретные смягчающие и отягчающие вину обстоятельства)

**ПОСТАНОВИЛ:**

Гражданина, должностное лицо

Николькина Дмитрия Валерьевича

(фамилия, имя, отчество)

за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, привлечь к административной ответственности в виде

*административного наказания в виде предупреждения*

(предупреждения или административного штрафа на сумму прописью)

Разъяснить гражданину, должностному лицу Николькину Дмитрию Валерьевичу

(фамилия и инициалы)

что настоящее постановление согласно статьям 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии

*В УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ или в суде по месту жительства*

(указывается вышестоящее должностное лицо или суд)

Указанную в постановлении сумму штрафа внести на расчетный счет:

Получатель: УФК по РТ (ГУ МЧС РФ по РТ)

(указать информацию о получателе штрафа, необходимую в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа)

ИНН 1660075068, КПП 166001001, р/с 4010181080000010001 в ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казань, БИК 049205001

КБК 17711627000016000140 (за нарушение требований ПБ), ОКТМО 92646000

Подпись лица, вынесшего постановление

Копию постановления получил

(подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)

« 25 » февраля 20 21 года

Копия постановления отправлена почтой, исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Постановление вступает в законную силу « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Административный штраф в срок до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года не уплачен

Постановление обращено к исполнению, исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

исполнено « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(номер финансового документа)