

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

г. Нурлат
(место составления акта)

" 16 " февраля 20 18 г.
(дата составления акта)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 33

По адресу/адресам: г. Нурлат, ул. Советская, д.112, Нурлатский район, РТ
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 33 от 31.01.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
«Росинка» г. Нурлат Республики Татарстан
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 01 " февраля 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность 2 часа

" 16 " февраля 20 18 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (3 часа)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонным ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий МАДОУ «Детский сад № 4 «Росинка» г. Нурлат Республики Татарстан
Николькин Дмитрий Валерьевич 31.01.2018 года 09 часов 35 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Начальник межрайонного ОНД по Аксубаевскому и
Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по
Республике Татарстан майор внутренней службы Юсупов Рифкат Рафаилович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МАДОУ «Детский сад № 4
«Росинка» г. Нурлат Республики Татарстан Николькин Дмитрий Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены пункты предписания МОНД № 10/1/7 от 17 февраля 2017 года, а именно: п. п. 1,2,3,4,5,6,7

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.

1. Предел огнестойкости лестничной маршей не доведен до требуемого R 45 (45 минут), не соответствует классу пожарной опасности строительных конструкций;

- Здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на классы согласно таблице 5*;

(Требование п. 5.19 СНиП 21-01-97*);

2. Двери в пожароопасных помещениях (складские помещения 1,2,3,4), архива, электрощитовой, люк выхода в чердачное помещение установлены не противопожарные и не соответствующие требуемым пределам огнестойкости;

п.6.8.19 - Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.

(Требование п.6.8.19 СП 213130.2009);

п.5.14 -Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*;

(Требование СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2, СНиП 2.08.02-98 п. 1.82);

3. Предел огнестойкости воздуховода, проходящего транзитом через помещение склада № 1,2,4 не доведен до требуемого.

(Требование ст.151 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.61 СП 7.13130.2009);

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА.

4. На лестничной площадке второго этажа три двери не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах, препятствующие распространению опасных факторов на путях эвакуации.

-Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для само закрывания и с уплотнением в притворах;

(Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 89, 4.19 ст.88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);

СРЕДНЯЯ ГРУППА.

5. На лестничной площадке второго этажа дверь не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах, препятствующие распространению опасных факторов на путях эвакуации.

-Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для само закрывания и с уплотнением в притворах;

(Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 89, 4.19 ст.88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);

ОБЩЕЕ.

6.Здание не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, для целей наружного пожаротушения;

- Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров;

(Требование ФЗ № 123 ст. 62 п. 1)

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

(Требование ФЗ №123 ст. 68 п. 1);

- Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций.

(Требование Раздел 4 п.4.1СП 8.13130.2009);

- Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

(Требование СНиП 2.04.02-84 п.2.11*);

ПОДВАЛ.

7. Сообщение подвального этажа с первым этажом не выполнен через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре.

-В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они не учитываются при эвакуации, за исключением случая, оговоренного в 6.9. Эти лестницы должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.

(Требование ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, ст. 151 п.1; Раздел 7 п. 7.23* СНиП 21-01-97*);

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 33/1/22 от 16.02.2018 года, протокол об административном правонарушении № 336-2018-0032 от 16.02.2018 года.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Р.Р. Юсупов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий МАДОУ Детский сад № 4 «Росинка» г. Нурлат Республики Татарстан Николькин Дмитрий Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 16 " февраля 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)