

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное одел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

Предписание № 33 / 1 / 22
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического
лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

«Детский сад № 4 «Росинка» г. Нурлат Республики Татарстан

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора **Межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам
УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 33 от "31" января 20 18 года, ст. 6 Федерального
закона от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10
ч 00 мин. по 12 ч 00 мин. "01" февраля 20 18 г. с 13 ч 00 мин. по
14 ч 00 мин. "16" февраля 20 18 г. проведена проверка

Начальником МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Юсуповым Рифкатом

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
Рафаилевичем, МАДОУ «Детский сад № 4 «Росинка» г. Нурлат Республики Татарстан

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
РТ Нурлатский район г. Нурлат, ул. Советская, д.112

(наименование органов местного самоуправления)

совместно с **заведующим МАДОУ «Детский сад № 4 «Росинка» г. Нурлат Республики**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,

Татарстан Николькиным Дмитрием Валерьевичем

участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. | | |
| 1. | Предел огнестойкости лестничной маршей не доведен до требуемого R 45 (45 минут), не соответствует | - Здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на классы согласно таблице 5*; (Требование п. 5.19 СНиП 21-01-97*); | 01 февраля 2019 года | |

| | | | | |
|----|--|---|----------------------|--|
| | классу пожарной опасности строительных конструкций; | | | |
| 2. | Двери в пожароопасных помещениях (складские помещения 1,2,3,4), архива, электрощитовой, люк выхода в чердачное помещение установлены не противопожарные и не соответствующие требуемым пределам огнестойкости; | п.6.8.19 - Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. (Требование п.6.8.19 СП 213130.2009); п.5.14 -Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; (Требование СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2, СНиП 2.08.02-98 п. 1.82); | 01 февраля 2019года. | |
| 3. | Предел огнестойкости воздуховода, проходящего транзитом через помещение склада № 1,2,4 не доведен до требуемого; | (Требование ст.151 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.61 СП 7.13130.2009); | 01 февраля 2019года | |
| | | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА. | | |
| 4. | На лестничной площадке второго этажа три двери не оборудованы для самозакрывания и уплотнениями в притворах, препятствующие распространению опасных факторов на путях эвакуации. | -Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; (Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 89, 4.19 ст.88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009); | 01 февраля 2019года | |
| | | СРЕДНЯЯ ГРУППА. | | |
| 5. | На лестничной площадке второго этажа дверь не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах, препятствующие распространению опасных факторов на путях эвакуации. | -Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; (Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 89, 4.19 ст.88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009); | 01 февраля 2019года | |
| | | ОБЩЕЕ. | | |
| 6. | Здание не обеспечено | - Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и | 01 февраля 2019года | |

| | | | | |
|----|---|--|--------------------------------|--|
| | <p>наружным противопожарным водоснабжением, для целей наружного пожаротушения;</p> | <p>населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров; (Требование ФЗ № 123 ст. 62 п. 1) - На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. (Требование ФЗ №123 ст. 68 п. 1); - Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. (Требование Раздел 4 п.4.1СП 8.13130.2009); - Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. (Требование СНиП 2.04.02-84 п.2.11*);</p> | | |
| | | ПОДВАЛ. | | |
| 7. | <p>Сообщение подвального этажа с первым этажом не выполнен через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре.</p> | <p>-В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они не учитываются при эвакуации, за исключением случая, оговоренного в 6.9. Эти лестницы должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре. (Требование ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, ст. 151 п.1; Раздел 7 п. 7.23* СНиП 21-01-97*);</p> | <p>01 февраля 2019года</p> | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Юсупов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 16 " февраля 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

" 16 " февраля 20 18 г.

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 4 «Росинка» г. Нурлат Республики Татарстан Николькин Д.В.

(должность, фамилия, инициалы)



<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.