

МЧС РОССИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

(форма ФЛ)

ПРОТОКОЛ № 336-2018-0085  
об административном правонарушении

« 11 » апреля 2018 г.

Населенный пункт

г. Нурлат

(место составления протокола)

Я, Старший инспектор межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ  
МЧС России по РТ майор внутренней службы Талипов А. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, сотрудника, правомочного составлять протокол)

руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил протокол о том, что гражданин, должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Николькин Дмитрий Валерьевич

2. Дата и место рождения 07.07.1982 г.р., г. Нурлат Октябрьского района ТАССР

3. Гражданство Российской Федерации

4. Место работы, службы или учебы МАДОУ «Детский сад № 4 «Росинка» 423040, РТ, г. Нурлат ул. Советская, д.112

(наименование предприятия или учреждения, адрес)

5. Занимаемая должность Заведующий заработная плата в месяц 30 000 рублей

6. Место жительства г. Нурлат, ул. Самаренкина, дом № 14 – кв. 14, Нурлатский район, РТ

7. Место регистрации г. Нурлат, ул. Самаренкина, дом № 14 – кв. 14, Нурлатский район, РТ

8. Семейное положение женат на иждивении 2 человек

9. Иные сведения ИНН 163201759524

(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почетных, воинские и др. звания, др. сведения)

10. Документ, удостоверяющий личность паспорт 92 04 № 523956 выдан ОВД Нурлатского района Республики Татарстан от 14.06.2003 года

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что привлекался 16.02.2018 года по ст. 19.5 ч.14 КоАП РФ.

совершил административное правонарушение, выразившееся в нарушении:

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012; СП 1.13130.2009; СП 2.13130.2009; СП 4.13130.2009; СП 5.13130.2013; СП 8.13130.2009; СНиП 2.04.02-84; СНиП 2.08.02-98; СНиП 21-01-97\*; ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

(указывается полное наименование правил, норм, стандартов пожарной безопасности)

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

а именно: « 11 » апреля 201 8 г. в 15 часов 00 минут

в населенном пункте

г. Нурлат

на объекте

МАДОУ «Детский сад № 4 «Росинка»

(наименование и адрес объекта)

423040, РТ, г. Нурлат ул. Советская, д.112

в помещении

в здании детского сада

нарушил:

- 1. Здание не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, для целей наружного пожаротушения;**  
- Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров;  
(Требование ФЗ № 123 ст. 62 п. 1)  
- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.  
(Требование ФЗ № 123 ст. 68 п. 1);  
- Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций.

- Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.  
(Требование СНиП 2.04.02-84 п.2.11\*);

**2. Не выполнена наружная пожарная лестница входа в чердачное помещение;**

- Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивным объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями. К ним относятся: - устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий. (Требование п. 8.1, п.2 СНиП 21-01-97\*);

**3. Не проводится ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки конструкций чердачного помещения (стропила, обрешетка), с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки);**

- Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на краске, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными встучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год. (Требование п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

**4. Предел огнестойкости лестничной маршей не доведен до требуемого R 45 (45 минут), не соответствует классу пожарной опасности строительных конструкций;**

- Здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на классы согласно таблице 5\*;  
(Требование п. 5.19 СНиП 21-01-97\*);

**5. Сообщение подвального этажа с первым этажом не выполнен через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре.**

-В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они не учитываются при эвакуации, за исключением случая, оговоренного в 6.9. Эти лестницы должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.  
(Требование ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, ст. 151 п.1; Раздел 7 п. 7.23\* СНиП 21-01-97\*; п. 4.18 СП 4.13130.2013)

**6. В месте где установлен приёмный прибор пожарной сигнализации, не выполнено аварийное освещение;**

В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения (Требование 13.14.13 СП 5.13130.2013 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования»);

**7. Люк выхода в чердачное помещение не соответствует требуемому пределу огнестойкости;**

Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблица 2\*; СНиП 21-01-97\* раздел 5 п. 5.14 табл.2; п. 7.4; п. 7.18;

**8. Двери в пожароопасных помещениях (складские помещения 1,2,3,4, архива, электрощитовой) установлены не противопожарные и не соответствующие требуемым пределам огнестойкости;**

п.6.8.19 - Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.  
(Требование п.6.8.19 СП 2.13130.2009);

п.5.14 -Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2\*;

(Требование СНиП 21-01-97\* раздел 5 п. 5.14 табл.2, СНиП 2.08.02-98 п. 1.82);

**9. На лестничной площадке второго этажа три двери не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах, препятствующие распространению опасных факторов на путях эвакуации.**

-Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; (Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 89, 4.19 ст.88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18\* СНиП 21-01-97\* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);

**10. Дверь с коридора на лестничную площадку (1-ый этаж левое крыло) не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах, препятствующие распространению опасных факторов на путях эвакуации.**

-Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; (Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 89, 4.19 ст.88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18\* СНиП 21-01-97\* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);

**11. Дверь с коридора кабинета Юный художник открывается не по ходу эвакуации детей из помещения;**

- ж) изменять, направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. (Требование п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (далее – ППР в РФ);

- Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из

здания. (Требование п. 4.2.6 СП 1.13130.2009);

**12. Для отделки стен в коридоре Юный художник, на путях эвакуации применен горючий материал (бумажные обои);**

-В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (п. 6.25\* СНиП 21-01-97\*);

**13. Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада № 1, расположен внутри складского помещения;**

Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. (Требование п. 349 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

**14. В складе № 1 допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;**

Запрещается:

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; (Требование п. 42 в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

**15. Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада № 2, расположен внутри складского помещения;**

Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. (Требование п. 349 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

**16. Прачечная от коридора не отделена противопожарной дверью;**

- Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоку, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа). (Требование п.5.2.6 СП 4.13130.2013); Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2\*; СНиП 21-01-97\* раздел 5 п. 5.14 табл.2; п. 7.4; п. 7.18;

**17. Склад № 2 не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации;**

Настоящие нормы устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной сигнализации. Здания общественного и административно-бытового назначения (Требование Приложение к НПБ 110-03 (обязательное) 1. ЗДАНИЯ табл. 1 НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» 110-03, Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, Таблица А.3 п.п.38 СП 5.13130.2019);

**18. Предел огнестойкости воздуховода, проходящего транзитом через помещение склада № 1,2,4 не доведен до требуемого.**

(Требование ст.151 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.61 СП 7.13130.2009);

**19. Руководитель, работники, ответственные за пожарную безопасность не обучены пожарно-техническому минимуму.**

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. (Требование п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

(указывается существо правонарушения, пункты стандартов, норм, правил)

Факт правонарушения удостоверяют свидетели:

1.

(адрес места жительства)

2.

(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подписи свидетелей: 1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

Потерпевший (физическое или юридическое лицо):

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, либо наименование юридического лица, юридический адрес)

Потерпевшему разъяснены его права, предусмотренные статьей 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и он извещен о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

Подпись потерпевшего: \_\_\_\_\_

Подпись лица, составившего протокол: \_\_\_\_\_

С протоколом ознакомлен, мне разъяснены права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Выписка из статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы; обжаловать процессуальные действия лица, уполномоченного составлять протокол; при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом»). При этом мне разъяснено, что в соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законодательством.

Подпись \_\_\_\_\_

Объяснения и замечания по содержанию протокола лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

(при необходимости объяснения и замечания по содержанию протокола прилагаются к нему на отдельном листе)

(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: \_\_\_\_\_

(наличие вещественных доказательств по делу)

К протоколу прилагается:

1. Акт проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 65 от 11.04.2018 года;  
(приказ о назначении ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности)

2. Предписания № 65/1/58 от 11.04.2018 года;  
(перечень прилагасмых документов и вещей)

3. \_\_\_\_\_

Вы приглашаетесь для рассмотрения дела об административном правонарушении

к \_\_\_\_\_ часам « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года по адресу: \_\_\_\_\_

В случае неявки на рассмотрение административного дела в указанный срок без уважительной причины (причина подтверждается документально) или при отсутствии с Вашей стороны ходатайства об отложении рассмотрения дела, дело об административном правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 25.1, статьей 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение 15 дней будет рассмотрено без Вашего участия.

« 11 » апреля 201 8 года Время: 15 часов 30 минут

Подпись лица привлекаемого к административной ответственности: \_\_\_\_\_

Протокол и материалы переданы на рассмотрение

(указывается вышестоящее должностное лицо или суд)

Копию протокола получил: \_\_\_\_\_

« 11 » апреля 201 8 г.